

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τρίτη, 15 Απρίλιος 2025
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
15/4/25 0:00	73,12	59,77	13,35	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			25,05	21,93
15/4/25 1:00	67,36	56,58	10,79	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			20,56	20,16
15/4/25 2:00	65,09	57,06	8,03	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			19,04	18,98
15/4/25 3:00	62,77	57,24	5,53	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			17,69	16,64
15/4/25 4:00	62,65	55,66	6,99	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			18,56	16,46
15/4/25 5:00	65,27	60,09	5,18	0,00	1	0	0		1									1	0	1		1			19,53	18,90
15/4/25 6:00	71,31	68,56	2,63	0,11	1	0	0		1									1	0	1		1		1	19,43	19,25
15/4/25 7:00	81,96	75,24	2,66	4,06	1	0	0		1									1	0	1		1		1	24,17	24,21
15/4/25 8:00	89,69	75,67	2,81	11,21	1	0	0		1									1	0	1		1		1	23,09	21,92
15/4/25 9:00	92,99	74,49	1,77	16,72	1	0	0		1									1	0	1		1		1	13,40	9,97
15/4/25 10:00	94,63	73,85	0,46	20,32	1	0	0	1	1									1	0			1		1	13,05	13,10
15/4/25 11:00	93,67	70,79	0,47	22,41	1	0	0	1	1									1	0			1		1	11,16	11,10
15/4/25 12:00	92,16	66,59	2,07	23,50	1	0	0	1	1									1	0			1		1	11,39	8,65
15/4/25 13:00	94,64	62,74	8,43	23,47	1	0	0	1	1									1	0			1		1	25,79	12,63
15/4/25 14:00	92,04	55,09	15,21	21,75	1	0	0	1	1									1	0					1	34,26	17,56
15/4/25 15:00	88,13	53,91	15,20	19,02	1	0	0	1	1									1	0					1	17,72	16,21
15/4/25 16:00	86,86	60,66	11,92	14,28	1	0	0	1	1									1	0					1	21,31	19,82
15/4/25 17:00	88,21	60,76	19,40	8,05	1	0	0	1	1									1	0					1	32,26	25,85
15/4/25 18:00	91,36	64,26	22,79	4,31	1	0	0	1	1									1	0					1	39,37	27,37
15/4/25 19:00	96,22	69,22	26,16	0,84	1	0	0	1	1									1	0			1		1	41,72	28,79
15/4/25 20:00	101,88	76,71	25,17	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	43,77	30,54
15/4/25 21:00	98,82	77,66	21,16	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	33,72	29,66
15/4/25 22:00	90,60	71,35	19,25	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	31,82	27,08
15/4/25 23:00	80,37	66,92	13,44	0,00	1	0	0	1	1									1	0			1		1	25,05	20,35

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις