

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																					Τετάρτη, 16 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ												ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
16/4/25 0:00	72,35	60,63	11,72	0,00	1	0	0	1	1										0			1		1	20,42	12,34	
16/4/25 1:00	66,80	55,02	11,79	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	24,06	19,41	
16/4/25 2:00	63,93	52,94	10,98	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	25,68	17,93	
16/4/25 3:00	62,57	54,58	7,99	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	19,01	16,43	
16/4/25 4:00	61,50	55,23	6,27	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	15,45	15,36	
16/4/25 5:00	64,52	58,96	5,56	0,00	1	0	0		1									1	0			1		1	18,23	18,25	
16/4/25 6:00	70,46	67,39	3,01	0,06	1	0	0		1									1	0		1	1		1	18,74	18,47	
16/4/25 7:00	80,49	76,18	1,34	2,97	1	0	0		1									1	0		1	1		1	22,42	22,26	
16/4/25 8:00	89,90	78,91	0,91	10,08	1	0	0	1	1									1	0		1	1		1	13,85	12,56	
16/4/25 9:00	93,66	76,05	1,50	16,11	1	0	0	1	1									1	0		1			1	16,28	16,28	
16/4/25 10:00	93,72	72,64	1,13	19,95	1	0	0	1	1									1	0		1			1	13,69	13,66	
16/4/25 11:00	93,65	69,67	1,74	22,24	1	0	0	1	1									1	0		1			1	11,40	11,07	
16/4/25 12:00	93,65	69,50	0,79	23,36	1	0	0	1	1									1	0			1		1	10,01	9,63	
16/4/25 13:00	94,09	68,86	1,62	23,61	1	0	0	1	1									1	0			1		1	10,39	10,40	
16/4/25 14:00	92,95	67,55	2,60	22,80	1	0	0	1	1									1	0			1		1	10,43	10,02	
16/4/25 15:00	88,34	61,16	6,24	20,94	1	0	0	1	1									1	0					1	15,99	12,54	
16/4/25 16:00	86,68	61,16	7,32	18,20	1	0	0	1	1									1	0					1	19,81	15,69	
16/4/25 17:00	86,57	63,96	9,04	13,57	1	0	0	1	1									1	0					1	22,53	20,19	
16/4/25 18:00	87,73	73,93	7,21	6,58	1	0	0	1	1									1	0		1			1	17,74	13,13	
16/4/25 19:00	90,21	84,19	5,41	0,61	1	0	0	1	1									1	0		1			1	17,66	15,47	
16/4/25 20:00	96,85	93,88	2,97	0,00	1	0	0	1	1									1	0		1		1	1	22,14	20,69	
16/4/25 21:00	93,45	91,06	2,39	0,00	1	0	1	1	1									1	0		1		1	1	12,13	12,05	
16/4/25 22:00	86,05	80,94	5,11	0,00	1	0	0	1	1									1	0		1		1	1	15,79	14,46	
16/4/25 23:00	77,75	74,16	3,59	0,00	1	0	0	1										1	0		1		1	1	20,57	20,34	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις

D3 ΑΗΣ ένταξη (μονάδα για στρώσιμο μηχανής)