

ΗΣ Ρόδου						Απολογισμός Λειτουργίας																			Παρασκευή, 18 Απρίλιος 2025	
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)						14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1		
						ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
18/4/25 0:00	69,60	68,11	1,48	0,00	1			1	1												1		1	1	9,66	9,51
18/4/25 1:00	64,82	63,63	1,19	0,00	1				1												1		1	1	16,21	16,35
18/4/25 2:00	61,97	61,27	0,70	0,00	1				1												1		1	1	15,80	15,82
18/4/25 3:00	60,81	60,00	0,81	0,00	1				1												1		1	1	14,64	14,69
18/4/25 4:00	60,01	59,26	0,75	0,00	1				1												1		1	1	13,81	13,84
18/4/25 5:00	62,18	61,59	0,59	0,00	1				1												1		1	1	15,91	15,94
18/4/25 6:00	65,45	64,83	0,46	0,16	1				1												1	1	1	1	14,38	13,66
18/4/25 7:00	72,63	68,15	1,01	3,47	1				1												1	1	1	1	15,68	15,70
18/4/25 8:00	80,90	70,24	0,50	10,17	1				1												1	1	1	1	17,30	17,30
18/4/25 9:00	85,00	69,41	0,00	15,59	1				1												1	1	1	1	16,01	16,04
18/4/25 10:00	86,46	66,96	0,10	19,41	1				1												1	1	1	1	13,60	13,66
18/4/25 11:00	86,76	64,67	0,29	21,80	1				1												1	1	1	1	11,43	11,42
18/4/25 12:00	87,22	64,41	0,09	22,72	1				1												1	1	1	1	5,83	6,65
18/4/25 13:00	88,28	65,23	0,08	22,97	1				1												1	1	1	1	3,21	3,09
18/4/25 14:00	87,39	64,93	0,03	22,43	1		1		1												1		1	1	3,64	3,93
18/4/25 15:00	84,79	64,09	0,10	20,59	1		1		1												1		1	1	4,67	3,87
18/4/25 16:00	84,01	65,84	0,68	17,50	1		1		1		1										1			1	7,85	8,74
18/4/25 17:00	85,40	73,30	0,10	12,00	1		1		1		1										1			1	12,88	12,17
18/4/25 18:00	85,55	80,76	0,01	4,78	1		1		1		1							1			1			1	15,60	15,66
18/4/25 19:00	87,21	86,78	0,03	0,40	1		1		1		1							1			1		1	1	17,49	16,87
18/4/25 20:00	87,72	87,20	0,52	0,00	1		1		1		1							1			1		1	1	15,40	15,41
18/4/25 21:00	82,18	77,46	4,73	0,00	1				1									1			1		1	1	19,60	19,83
18/4/25 22:00	78,03	73,85	4,18	0,00	1				1									1			1		1	1	23,39	23,39
18/4/25 23:00	73,43	68,02	5,41	0,00	1				1									1			1		1	1	20,98	20,12

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις