

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Κυριακή, 20 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ										ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
20/4/25 0:00	72,05	63,73	8,32	0,00	1		1	1													1		1	1	14,82	12,04
20/4/25 1:00	68,01	59,09	8,92	0,00	1		1														1		1	1	13,18	12,58
20/4/25 2:00	64,94	54,68	10,26	0,00	1		1				1										1		1	1	18,11	14,96
20/4/25 3:00	63,14	51,54	11,60	0,00	1		1				1										1			1	20,72	18,82
20/4/25 4:00	61,38	50,57	10,81	0,00	1		1				1										1			1	25,69	17,59
20/4/25 5:00	62,76	53,93	8,83	0,00	1		1				1										1			1	18,67	18,60
20/4/25 6:00	65,34	53,65	11,56	0,13	1		1				1										1			1	19,90	19,51
20/4/25 7:00	72,41	57,98	10,69	3,74	1		1				1										1			1	20,37	19,87
20/4/25 8:00	80,33	61,92	7,91	10,50	1		1				1										1		1	1	18,85	18,75
20/4/25 9:00	86,84	63,11	7,56	16,17	1		1				1										1		1	1	19,63	19,62
20/4/25 10:00	89,70	60,57	8,64	20,49	1		1				1										1		1	1	20,13	18,15
20/4/25 11:00	89,35	53,52	12,97	22,86	1		1				1										1			1	27,34	18,79
20/4/25 12:00	87,25	45,88	17,35	24,02	1		1				1										1			1	35,80	19,43
20/4/25 13:00	84,25	43,73	16,55	23,97	1		1				1										1			1	30,37	16,54
20/4/25 14:00	79,11	43,93	12,07	23,11	1		1				1										1			1	19,81	12,24
20/4/25 15:00	74,63	44,28	9,12	21,22	1		1				1										1			1	12,13	9,08
20/4/25 16:00	73,96	45,85	9,93	18,19	1		1				1										1			1	12,21	11,47
20/4/25 17:00	75,95	47,46	14,89	13,60	1		1				1										1			1	22,07	18,47
20/4/25 18:00	78,49	56,18	15,56	6,75	1		1				1										1			1	24,81	17,44
20/4/25 19:00	81,04	66,76	13,54	0,74	1		1				1							1			1			1	25,25	19,50
20/4/25 20:00	86,56	71,40	15,16	0,00	1		1				1							1			1			1	33,10	25,92
20/4/25 21:00	84,29	75,75	8,54	0,00	1		1				1							1			1			1	25,33	25,25
20/4/25 22:00	78,29	70,58	7,71	0,00	1		1				1							1			1			1	23,46	23,46
20/4/25 23:00	72,15	63,93	8,22	0,00	1		1				1							1			1			1	21,38	20,86

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις