

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Δευτέρα, 21 Απρίλιος 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1				17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ											
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)	
21/4/25 0:00	66,59	59,99	6,60	0,00	1		1											1			1			1	20,28	17,73	
21/4/25 1:00	63,24	55,44	7,80	0,00	1		1											1			1			1	22,15	17,25	
21/4/25 2:00	61,48	51,65	9,83	0,00	1		1											1			1			1	23,61	15,35	
21/4/25 3:00	59,85	52,98	6,87	0,00	1		1											1			1			1	18,20	13,83	
21/4/25 4:00	59,22	55,52	3,70	0,00	1		1											1			1			1	13,41	13,13	
21/4/25 5:00	61,36	58,46	2,89	0,00	1		1											1			1			1	15,24	15,29	
21/4/25 6:00	64,03	62,82	1,06	0,15	1		1											1			1		1	1	13,39	12,08	
21/4/25 7:00	71,35	67,16	0,19	4,00	1		1											1			1		1	1	13,89	13,96	
21/4/25 8:00	77,96	66,56	0,46	10,94	1		1											1			1		1	1	13,55	13,56	
21/4/25 9:00	83,79	67,65	0,16	15,98	1		1											1			1		1	1	14,50	14,42	
21/4/25 10:00	86,76	65,52	1,31	19,93	1		1											1			1		1	1	13,48	13,41	
21/4/25 11:00	87,36	62,03	3,37	21,97	1		1											1	1		1		1	1	13,12	12,05	
21/4/25 12:00	87,82	60,15	4,78	22,89	1		1														1		1	1	17,90	16,55	
21/4/25 13:00	87,90	60,97	6,55	20,38	1		1														1		1	1	21,26	21,39	
21/4/25 14:00	86,02	61,53	6,50	17,98	1		1														1		1	1	21,50	20,79	
21/4/25 15:00	81,77	61,74	4,09	15,93	1		1	1													1			1	11,20	9,79	
21/4/25 16:00	82,03	66,17	1,92	13,95	1		1	1													1			1	14,88	14,39	
21/4/25 17:00	81,86	71,59	1,08	9,20	1		1	1													1		1	1	12,57	12,51	
21/4/25 18:00	84,21	78,08	1,23	4,90	1		1	1													1		1	1	15,79	15,48	
21/4/25 19:00	87,07	84,23	2,19	0,65	1		1	1										1			1		1	1	18,89	19,04	
21/4/25 20:00	91,88	89,13	2,74	0,00	1		1	1										1			1		1	1	24,52	24,52	
21/4/25 21:00	88,01	84,40	3,61	0,00	1		1	1										1			1		1	1	20,81	20,67	
21/4/25 22:00	80,10	75,82	4,28	0,00	1		1	1										1			1		1	1	15,45	15,02	
21/4/25 23:00	72,93	69,08	3,84	0,00	1		1											1			1		1	1	19,62	19,51	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις