

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Τρίτη, 22 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			17,1
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
22/4/25 0:00	67,11	63,79	3,32	0,00	1		1											1			1		1	1	13,84	13,77
22/4/25 1:00	63,21	60,50	2,70	0,00	1		1											1			1			1	16,49	16,62
22/4/25 2:00	61,30	58,71	2,59	0,00	1		1											1			1			1	15,23	15,18
22/4/25 3:00	59,41	56,21	3,20	0,00	1		1											1			1			1	13,37	13,34
22/4/25 4:00	59,48	55,57	3,90	0,00	1		1											1			1			1	13,47	13,37
22/4/25 5:00	62,12	57,14	4,98	0,00	1		1											1			1			1	16,14	16,00
22/4/25 6:00	67,77	63,97	3,68	0,12	1		1											1			1		1	1	16,49	15,94
22/4/25 7:00	78,39	69,45	6,04	2,90	1		1											1			1		1	1	22,08	22,08
22/4/25 8:00	88,57	70,01	8,96	9,61	1		1											1			1		1	1	25,90	25,27
22/4/25 9:00	94,98	70,51	13,30	11,16	1		1											1			1		1	1	32,49	23,02
22/4/25 10:00	96,33	73,25	11,96	11,12	1		1	1										1			1			1	34,18	25,14
22/4/25 11:00	98,08	87,60	1,50	8,99	1		1	1										1			1		1	1	24,97	24,47
22/4/25 12:00	100,39	92,53	0,47	7,39	1		1	1										1			1		1	1	25,61	25,50
22/4/25 13:00	102,03	95,06	1,36	5,61	1		1	1			1							1			1		1	1	24,17	24,01
22/4/25 14:00	101,33	80,90	15,39	5,04	1		1	1			1							1			1		1	1	31,10	26,51
22/4/25 15:00	96,70	85,56	5,02	6,11	1		1	1			1							1			1			1	27,35	25,71
22/4/25 16:00	95,68	86,78	5,51	3,39	1		1	1			1							1			1			1	26,84	25,59
22/4/25 17:00	97,36	72,05	17,60	7,70	1		1	1			1	1									1			1	35,86	23,81
22/4/25 18:00	95,63	74,07	16,55	5,01	1		1	1			1	1									1			1	37,08	26,55
22/4/25 19:00	98,12	78,14	19,27	0,71	1		1	1			1							1			1			1	45,22	29,36
22/4/25 20:00	102,04	90,13	11,90	0,00	1		1	1			1							1			1			1	39,40	30,13
22/4/25 21:00	96,24	92,37	3,87	0,00	1		1	1			1							1			1		1	1	24,03	23,86
22/4/25 22:00	86,76	80,31	6,44	0,00	1		1	1			1										1		1	1	21,31	20,14
22/4/25 23:00	77,74	67,23	10,50	0,00	1		1	1			1										1		1	1	19,79	13,30

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις