

ΗΣ Ρόδου					Απολογισμός Λειτουργίας																			Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)					14	10	18	18	18	17	21	18	26,5	32,9	27,9	0	1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1	17,1			
					ΑΗΣ ΣΟΡΩΝΗΣ											ΘΗΣ Ν.ΡΟΔΟΥ										
Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	Θερμική Παραγωγή (MW)	Αιολική Παραγωγή (MW)	Φ/Β (MW)	ATM 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	AEP 1	AEP 2	AEP 3	AEP 4	AEP 5	AEP 6	H/Z ΔΕΗ	H/Z ΕΝΟΙΚ	DIESEL 1	DIESEL 2	DIESEL 3	DIESEL 4	DIESEL 5	DIESEL 6	DIESEL 7	Απεσταλμένο SET POINT ΑΠ κατόπιν βελτιστοποίησης (MW)	Υπολογιζόμενο SET POINT ΑΠ (MW)
24/4/25 0:00	70,82	50,19	20,63	0,00	1		1														1		1	1	26,05	21,20
24/4/25 1:00	66,62	46,94	19,68	0,00	1		1														1		1	1	23,88	19,86
24/4/25 2:00	63,90	46,21	17,69	0,00	1		1														1		1	1	20,28	17,80
24/4/25 3:00	62,26	46,49	15,77	0,00	1		1														1		1	1	19,10	16,17
24/4/25 4:00	62,37	46,83	15,54	0,00	1		1														1		1	1	20,63	16,26
24/4/25 5:00	65,76	48,13	17,62	0,00	1		1														1		1	1	23,54	19,21
24/4/25 6:00	71,69	52,55	19,06	0,08	1		1														1		1	1	30,96	21,42
24/4/25 7:00	81,59	60,34	19,68	1,58	1		1														1		1	1	35,36	22,31
24/4/25 8:00	93,13	69,16	19,04	4,93	1		1	1													1			1	37,46	27,76
24/4/25 9:00	99,98	72,43	15,80	11,75	1		1	1													1		1	1	40,32	27,87
24/4/25 10:00	101,38	68,09	16,90	16,39	1		1	1													1		1	1	46,45	24,90
24/4/25 11:00	101,44	72,15	12,44	16,85	1		1	1													1		1	1	39,93	24,50
24/4/25 12:00	102,99	76,70	12,01	14,28	1		1	1													1		1	1	39,93	27,57
24/4/25 13:00	105,45	76,92	12,47	16,06	1		1	1			1										1		1	1	37,40	24,40
24/4/25 14:00	102,33	76,54	10,25	15,54	1		1	1			1										1		1	1	39,46	21,79
24/4/25 15:00	97,71	75,63	12,15	9,94	1		1	1			1										1		1	1	39,24	22,74
24/4/25 16:00	96,46	76,81	12,63	7,02	1		1	1			1										1		1	1	39,08	24,28
24/4/25 17:00	96,43	73,60	14,91	7,92	1		1	1			1										1		1	1	26,20	22,81
24/4/25 18:00	97,17	72,51	18,78	5,89	1		1	1			1										1		1	1	29,71	22,52
24/4/25 19:00	97,72	76,71	20,21	0,79	1		1	1													1		1	1	28,78	27,58
24/4/25 20:00	104,86	85,35	19,51	0,00	1			1			1									1	1		1	1	36,99	31,37
24/4/25 21:00	98,61	79,70	18,91	0,00	1			1			1									1	1		1	1	43,78	29,53
24/4/25 22:00	88,88	69,76	19,12	0,00	1			1												1	1		1	1	38,87	23,65
24/4/25 23:00	79,42	65,66	13,76	0,00	1			1			1									1	1		1	1	24,79	21,34

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

Παρατηρήσεις