

ΗΣ ΘΗΡΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας			Τρίτη, 13 Μάιος 2025								
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			7,300	7,300	3,500	3,500	3,500	5,800	10,647	12,000	12,000	12,000	1,100
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G1	G2	G3	G4	G6	G8	G29	G30	G31	G32	H/Z (x26)
Τρίτη, 13 Μάιος 2025	00:00	31,26			1	1		1	1		1	1	
	01:00	29,70			1	1		1	1		1	1	
	02:00	28,91			1	1		1	1		1	1	
	03:00	28,39			1	1		1	1		1	1	
	04:00	28,34			1	1		1	1		1	1	
	05:00	28,79			1	1		1	1		1	1	
	06:00	29,90			1	1		1	1		1	1	
	07:00	33,70			1	1		1	1		1	1	
	08:00	36,80			1	1		1	1		1	1	
	09:00	9,36			1	1		1					
	10:00	10,81			1	1		1					
	11:00	35,81			1	1		1		1	1		13
	12:00	40,40			1	1		1		1	1		11
	13:00	39,42			1	1		1		1	1		12
	14:00	38,91			1	1		1		1	1		12
	15:00	38,44			1	1		1		1	1	1	2
	16:00	37,59			1	1		1		1	1	1	2
	17:00	37,50			1	1		1		1	1	1	2
	18:00	38,54			1	1		1		1	1	1	2
	19:00	39,33			1	1		1		1	1	1	3
	20:00	40,97			1	1		1		1	1	1	3
	21:00	41,27			1	1		1		1	1	1	2
	22:00	38,56			1	1		1		1	1	1	2
	23:00	35,27			1	1		1		1	1	1	

Στις 09:07 έγινε γενική διακοπή και μετά από επανειλημμένες διακοπές η ηλεκτροδότηση επανήλθε στις 11:20. Ένα φορητό H/Z βρίσκεται σε βλάβη. Μισθωμένη ισχύς 10 MW. Η G31 & η G32 είναι σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης