

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	49,8		1		
	01:00	47,8		1		
	02:00	47,9		1		
	03:00	47,7		1		
	04:00	46,6		1		
	05:00	41,0		1		
	06:00	35,3		1		
	07:00	10,2		1		
	08:00	6,0		1		
	09:00	6,0		1		
	10:00	6,0		1		
	11:00	26,5	1	1		
	12:00	70,2	1	1		
	13:00	70,9	1	1		
	14:00	75,3	1	1		
	15:00	69,7	1	1		
	16:00	64,0	1	1		
	17:00	61,4	1	1		
	18:00	66,7	1	1		
	19:00	65,6	1	1		
	20:00	69,3	1	1		
	21:00	65,6	1	1		
	22:00	64,8	1	1		
	23:00	54,6		1		

Στο διάστημα 07:00 με 11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	43,7		1		
	01:00	41,4		1		
	02:00	41,3		1		
	03:00	39,8		1		
	04:00	39,2		1		
	05:00	39,0		1		
	06:00	39,7		1		
	07:00	28,8		1		
	08:00	36,1		1		
	09:00	42,2		1		
	10:00	39,7		1		
	11:00	38,7		1		
	12:00	58,1	1	1		
	13:00	63,5	1	1		
	14:00	66,2	1	1		
	15:00	71,7	1	1		
	16:00	89,4	1	1		
	17:00	86,8	1	1		
	18:00	89,7	1	1		
	19:00	87,8	1	1		
	20:00	93,8	1	1		
	21:00	74,6	1	1		
	22:00	78,0	1	1		
	23:00	49,0	1	1		

Στο διάστημα 07:00 με 13:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 5 Ιουνίου 2025	00:00	43,6	1	1		
	01:00	41,8	1	1		
	02:00	40,7	1	1		
	03:00	39,8	1	1		
	04:00	40,9	1	1		
	05:00	40,4	1	1		
	06:00	39,9		1		
	07:00	9,3		1		
	08:00	5,0		1		
	09:00	5,0		1		
	10:00	5,0		1		
	11:00	45,8	1	1		
	12:00	72,4	1	1		
	13:00	62,5	1	1		
	14:00	64,8	1	1		
	15:00	70,1	1	1		
	16:00	63,5	1	1		
	17:00	67,0	1	1		
	18:00	65,4	1	1		
	19:00	62,8	1	1		
	20:00	66,2	1	1		
	21:00	66,8	1	1		
	22:00	56,0	1	1		
	23:00	53,3		1		

Στο διάστημα 07:00 με 11:30 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 6 Ιουνίου 2025	00:00	48,9		1		
	01:00	44,3		1		
	02:00	44,7		1		
	03:00	42,7		1		
	04:00	42,6		1		
	05:00	41,9		1		
	06:00	40,5		1		
	07:00	11,2		1		
	08:00	7,0		1		
	09:00	7,0		1		
	10:00	7,0		1		
	11:00	40,1	1	1		
	12:00	79,2	1	1		
	13:00	68,0	1	1		
	14:00	72,9	1	1		
	15:00	74,5	1	1		
	16:00	73,8	1	1		
	17:00	77,6	1	1		
	18:00	72,6	1	1		
	19:00	69,2	1	1		
	20:00	74,0	1	1		
	21:00	75,3	1	1		
	22:00	67,6	1	1		
	23:00	59,9		1		

Στο διάστημα 07:10 με 11:20 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 7 Ιουνίου 2025	00:00	53,4		1		
	01:00	52,5		1		
	02:00	52,0		1		
	03:00	48,8		1		
	04:00	48,1		1		
	05:00	47,6		1		
	06:00	40,2		1		
	07:00	19,3		1		
	08:00	7,0		1		
	09:00	7,0		1		
	10:00	7,0		1		
	11:00	71,3	1	1		
	12:00	77,0	1	1		
	13:00	85,2	1	1		
	14:00	79,7	1	1		
	15:00	79,3	1	1		
	16:00	77,4	1	1		
	17:00	76,4	1	1		
	18:00	99,0	1	1		
	19:00	94,2	1	1		
	20:00	101,6	1	1		
	21:00	90,3	1	1		
	22:00	90,6	1	1		
	23:00	87,0	1	1		

Στο διάστημα 07:20 με 11:00 πραγματοποιήθηκαν προγραμματισμένες εργασίες στο δίκτυο.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 8 Ιουνίου 2025	00:00	81,3	1	1		
	01:00	79,8	1	1		
	02:00	75,2	1	1		
	03:00	73,9	1	1		
	04:00	74,2	1	1		
	05:00	71,8	1	1		
	06:00	75,4	1	1		
	07:00	75,9	1	1		
	08:00	84,0	1	1		
	09:00	81,6	1	1		
	10:00	89,9	1	1		
	11:00	98,3	1	1		
	12:00	86,3	1	1		
	13:00	96,3	1	1		
	14:00	100,8	1	1		
	15:00	102,9	1	1		
	16:00	108,4	1	1		
	17:00	109,4	1	1		
	18:00	104,6	1	1		
	19:00	102,7	1	1		
	20:00	95,0	1	1		
	21:00	85,5	1	1		
	22:00	92,3	1	1		
	23:00	76,7	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 9 Ιουνίου 2025	00:00	57,8	1	1		
	01:00	55,5	1	1		
	02:00	53,1	1	1		
	03:00	50,9	1	1		
	04:00	51,6	1	1		
	05:00	50,4	1	1		
	06:00	52,4		1		
	07:00	50,8		1		
	08:00	60,5		1		
	09:00	57,0		1		
	10:00	59,2		1		
	11:00	63,8	1	1		
	12:00	63,6	1	1		
	13:00	67,0	1	1		
	14:00	73,1	1	1		
	15:00	65,9	1	1		
	16:00	62,6	1	1		
	17:00	63,4	1	1		
	18:00	60,3	1	1		
	19:00	66,2	1	1		
	20:00	76,1	1	1		
	21:00	84,1	1	1		
	22:00	72,6	1	1		
	23:00	65,0	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης