

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 10 Ιουνίου 2025	00:00	60,0	1	1		
	01:00	55,9	1	1		
	02:00	53,5	1	1		
	03:00	49,8	1	1		
	04:00	49,7	1	1		
	05:00	49,5	1	1		
	06:00	50,0	1	1		
	07:00	49,5		1		
	08:00	53,9		1		
	09:00	54,5		1		
	10:00	60,2		1		
	11:00	59,8	1	1		
	12:00	57,9	1	1		
	13:00	70,7	1	1		
	14:00	65,4	1	1		
	15:00	65,8	1	1		
	16:00	69,7	1	1		
	17:00	69,9	1	1		
	18:00	72,5	1	1		
	19:00	70,9	1	1		
	20:00	69,8	1	1		
	21:00	71,3	1	1		
	22:00	70,5	1	1		
	23:00	66,0	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε Σ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2025	00:00	59,3	1	1		
	01:00	57,3	1	1		
	02:00	58,0	1	1		
	03:00	53,9	1	1		
	04:00	53,0	1	1		
	05:00	53,3	1	1		
	06:00	48,0		1		
	07:00	50,0		1		
	08:00	56,4		1		
	09:00	64,8	1	1		
	10:00	80,6	1	1		
	11:00	90,7	1	1		
	12:00	83,5	1	1		
	13:00	89,4	1	1		
	14:00	92,2	1	1		
	15:00	88,0	1	1		
	16:00	91,3	1	1		
	17:00	89,6	1	1		
	18:00	86,3	1	1		
	19:00	91,0	1	1		
	20:00	87,3	1	1		
	21:00	75,3	1	1		
	22:00	74,9	1	1		
	23:00	68,4	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	61,9	1	1		
	01:00	58,8	1	1		
	02:00	59,0	1	1		
	03:00	56,2	1	1		
	04:00	55,6	1	1		
	05:00	54,7	1	1		
	06:00	52,0		1		
	07:00	51,9		1		
	08:00	59,4		1		
	09:00	57,3		1		
	10:00	61,5		1		
	11:00	70,0	1	1		
	12:00	70,5	1	1		
	13:00	78,7	1	1		
	14:00	77,0	1	1		
	15:00	77,0	1	1		
	16:00	77,5	1	1		
	17:00	97,3	1	1		
	18:00	99,0	1	1		
	19:00	92,1	1	1		
	20:00	100,4	1	1		
	21:00	79,1	1	1		
	22:00	70,2	1	1		
	23:00	66,6	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	84,3	1	1		
	01:00	81,5	1	1		
	02:00	80,4	1	1		
	03:00	78,8	1	1		
	04:00	77,5	1	1		
	05:00	76,7	1	1		
	06:00	76,7	1	1		
	07:00	73,9	1	1		
	08:00	79,1	1	1		
	09:00	71,1	1	1		
	10:00	83,7	1	1		
	11:00	92,6	1	1		
	12:00	90,3	1	1		
	13:00	90,3	1	1		
	14:00	92,6	1	1		
	15:00	90,1	1	1		
	16:00	88,5	1	1		
	17:00	86,3	1	1		
	18:00	86,3	1	1		
	19:00	90,4	1	1		
	20:00	98,8	1	1		
	21:00	86,1	1	1		
	22:00	90,2	1	1		
	23:00	87,9	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	81,9	1	1		
	01:00	79,8	1	1		
	02:00	78,9	1	1		
	03:00	77,5	1	1		
	04:00	75,5	1	1		
	05:00	73,8	1	1		
	06:00	74,2	1	1		
	07:00	71,7	1	1		
	08:00	81,8	1	1		
	09:00	71,9	1	1		
	10:00	94,6	1	1		
	11:00	90,6	1			1
	12:00	87,4	1			1
	13:00	95,7	1			1
	14:00	85,0	1			1
	15:00	87,6	1			1
	16:00	94,0	1			1
	17:00	89,6	1			1
	18:00	86,9	1			1
	19:00	91,0	1			1
	20:00	88,6	1			1
	21:00	84,4	1			1
	22:00	91,5	1			1
	23:00	85,1	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	80,7	1			1
	01:00	78,7	1			1
	02:00	77,9	1			1
	03:00	76,8	1			1
	04:00	77,3	1			1
	05:00	74,7	1			1
	06:00	78,0	1			1
	07:00	77,4	1			1
	08:00	82,2	1			1
	09:00	75,9	1			1
	10:00	89,1	1			1
	11:00	87,2	1			1
	12:00	83,2	1			1
	13:00	90,8	1			1
	14:00	89,5	1			1
	15:00	86,0	1			1
	16:00	89,3	1			1
	17:00	88,0	1			1
	18:00	83,3	1			1
	19:00	88,9	1			1
	20:00	93,5	1			1
	21:00	88,6	1			1
	22:00	89,9	1			1
	23:00	83,5	1			1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	76,4	1			1
	01:00	75,6	1			1
	02:00	75,0	1			1
	03:00	75,2	1			1
	04:00	75,0	1			1
	05:00	73,6	1			1
	06:00	69,6	1			1
	07:00	70,9	1			1
	08:00	75,3	1			1
	09:00	68,3	1			1
	10:00	88,5	1			1
	11:00	94,3	1			1
	12:00	88,3	1			1
	13:00	84,8	1			1
	14:00	83,4	1			1
	15:00	84,0	1			1
	16:00	89,2	1			1
	17:00	87,7	1			1
	18:00	83,6	1			1
	19:00	87,6	1			1
	20:00	89,6	1			1
	21:00	79,2	1			1
	22:00	85,3	1			1
	23:00	82,8	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης