

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	30,9	1			
	01:00	30,2	1			
	02:00	29,7	1			
	03:00	29,9	1			
	04:00	30,8	1			
	05:00	29,7	1			
	06:00	29,2	1			
	07:00	27,7	1			
	08:00	27,7			1	
	09:00	28,1			1	
	10:00	29,9			1	
	11:00	32,1			1	
	12:00	31,2			1	
	13:00	25,4			1	
	14:00	26,7			1	
	15:00	25,5			1	
	16:00	22,6			1	
	17:00	23,2			1	
	18:00	27,8			1	
	19:00	35,0			1	
	20:00	35,1			1	
	21:00	32,9			1	
	22:00	34,0			1	
	23:00	30,0			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	29,8			1	
	01:00	28,5			1	
	02:00	27,1			1	
	03:00	27,8			1	
	04:00	27,5			1	
	05:00	28,0			1	
	06:00	24,7			1	
	07:00	26,1			1	
	08:00	27,9			1	
	09:00	26,4			1	
	10:00	29,4			1	
	11:00	30,8			1	
	12:00	30,2			1	
	13:00	23,3			1	
	14:00	22,9			1	
	15:00	25,0			1	
	16:00	23,6			1	
	17:00	26,0			1	
	18:00	31,0			1	
	19:00	32,0			1	
	20:00	29,3			1	
	21:00	31,1			1	
	22:00	31,3			1	
	23:00	27,3			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2025	00:00	27,7			1	
	01:00	26,1			1	
	02:00	27,2			1	
	03:00	27,0			1	
	04:00	27,3			1	
	05:00	26,8			1	
	06:00	23,7			1	
	07:00	24,7			1	
	08:00	27,3			1	
	09:00	29,5			1	
	10:00	27,5			1	
	11:00	26,7			1	
	12:00	24,1			1	
	13:00	25,8			1	
	14:00	25,4			1	
	15:00	27,2			1	
	16:00	25,7			1	
	17:00	26,0			1	
	18:00	29,0			1	
	19:00	37,2			1	
	20:00	29,7			1	
	21:00	28,5			1	
	22:00	29,8			1	
	23:00	28,1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025	00:00	26,8			1	
	01:00	26,5			1	
	02:00	26,6			1	
	03:00	26,4			1	
	04:00	26,7			1	
	05:00	25,5			1	
	06:00	23,0			1	
	07:00	24,8			1	
	08:00	25,5			1	
	09:00	26,3			1	
	10:00	24,7			1	
	11:00	25,4			1	
	12:00	22,5			1	
	13:00	22,9			1	
	14:00	21,5			1	
	15:00	21,1			1	
	16:00	20,7			1	
	17:00	22,5			1	
	18:00	26,9			1	
	19:00	35,0			1	
	20:00	31,9			1	
	21:00	30,0			1	
	22:00	29,7			1	
	23:00	27,0			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025	00:00	25,6			1	
	01:00	25,5			1	
	02:00	25,9			1	
	03:00	25,1			1	
	04:00	26,4			1	
	05:00	27,1			1	
	06:00	24,0			1	
	07:00	22,8			1	
	08:00	27,4			1	
	09:00	29,4			1	
	10:00	26,7			1	
	11:00	31,0			1	
	12:00	25,4			1	
	13:00	24,4			1	
	14:00	21,7			1	
	15:00	25,4			1	
	16:00	24,6			1	
	17:00	21,1			1	
	18:00	24,7			1	
	19:00	31,5			1	
	20:00	30,5			1	
	21:00	31,6			1	
	22:00	26,8			1	
	23:00	25,8			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025	00:00	28,4			1	
	01:00	26,6			1	
	02:00	26,5			1	
	03:00	26,1			1	
	04:00	26,6			1	
	05:00	28,2			1	
	06:00	24,2			1	
	07:00	26,4			1	
	08:00	27,1			1	
	09:00	27,9			1	
	10:00	28,2			1	
	11:00	30,3			1	
	12:00	29,4			1	
	13:00	28,7			1	
	14:00	25,9			1	
	15:00	25,9			1	
	16:00	34,2			1	
	17:00	45,6			1	
	18:00	28,8			1	
	19:00	32,5			1	
	20:00	32,4			1	
	21:00	28,9			1	
	22:00	27,4			1	
	23:00	27,4			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025	00:00	26,8			1	
	01:00	25,9			1	
	02:00	25,8			1	
	03:00	26,1			1	
	04:00	26,7			1	
	05:00	27,4			1	
	06:00	25,1			1	
	07:00	26,6			1	
	08:00	28,7			1	
	09:00	31,3			1	
	10:00	30,5			1	
	11:00	60,0			1	
	12:00	53,0			1	
	13:00	46,7			1	
	14:00	49,4			1	
	15:00	46,7			1	
	16:00	46,3			1	
	17:00	47,2			1	
	18:00	51,7			1	
	19:00	58,7			1	
	20:00	60,7			1	
	21:00	58,7			1	
	22:00	56,1			1	
	23:00	54,4			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης