

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 15 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	27,2				1
	01:00	25,5				1
	02:00	25,5				1
	03:00	26,0				1
	04:00	24,6				1
	05:00	26,0				1
	06:00	23,7				1
	07:00	25,9				1
	08:00	26,9				1
	09:00	30,4				1
	10:00	30,9		1		
	11:00	31,6		1		
	12:00	28,3		1		
	13:00	24,5		1		
	14:00	25,5		1		
	15:00	25,6		1		
	16:00	27,2		1		
	17:00	30,0		1		
	18:00	25,0		1		
	19:00	29,4		1		
	20:00	37,4		1		
	21:00	39,5		1		
	22:00	34,3		1		
	23:00	27,5		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	26,0		1		
	01:00	25,4		1		
	02:00	25,2		1		
	03:00	25,0		1		
	04:00	24,4		1		
	05:00	24,6		1		
	06:00	22,9		1		
	07:00	21,6		1		
	08:00	22,9		1		
	09:00	26,5		1		
	10:00	32,7		1		
	11:00	35,3		1		
	12:00	32,9		1		
	13:00	50,4		1		
	14:00	51,5		1		
	15:00	49,0		1		
	16:00	46,8		1		
	17:00	50,3		1		
	18:00	50,4		1		
	19:00	45,8		1		
	20:00	56,5		1		
	21:00	57,4		1		
	22:00	55,8		1		
	23:00	52,7		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	52,8		1		
	01:00	50,7		1		
	02:00	50,8		1		
	03:00	49,8		1		
	04:00	50,1		1		
	05:00	50,2		1		
	06:00	47,5		1		
	07:00	48,0		1		
	08:00	50,5		1		
	09:00	40,5		1		
	10:00	55,6		1		
	11:00	56,2		1		
	12:00	56,8		1		
	13:00	57,8		1		
	14:00	50,1		1		
	15:00	50,4		1		
	16:00	51,5		1		
	17:00	53,9		1		
	18:00	51,5		1		
	19:00	55,9		1		
	20:00	62,4		1		
	21:00	66,5		1	1	
	22:00	66,2		1	1	
	23:00	56,1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	51,2		1		
	01:00	49,6		1		
	02:00	50,3		1		
	03:00	49,5		1		
	04:00	48,6		1		
	05:00	48,9		1		
	06:00	47,8		1		
	07:00	51,0		1		
	08:00	53,8		1		
	09:00	42,3		1		
	10:00	54,3		1		
	11:00	61,1		1		
	12:00	58,7		1		
	13:00	51,2		1		
	14:00	53,2		1		
	15:00	52,2		1		
	16:00	49,4		1		
	17:00	55,5		1		
	18:00	54,7		1		
	19:00	54,6		1		
	20:00	58,3		1		
	21:00	56,9		1		
	22:00	57,6		1		
	23:00	52,1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	51,7		1		
	01:00	49,4		1		
	02:00	48,9		1		
	03:00	49,1		1		
	04:00	49,4		1		
	05:00	48,4		1		
	06:00	46,1		1		
	07:00	46,4		1		
	08:00	49,1		1		
	09:00	44,2		1		
	10:00	56,7		1		
	11:00	61,1		1		
	12:00	67,9	1	1		
	13:00	65,3	1	1		
	14:00	62,4	1	1		
	15:00	59,8	1	1		
	16:00	56,7	1	1		
	17:00	56,6	1	1		
	18:00	54,7	1	1		
	19:00	57,4	1	1		
	20:00	64,4	1	1		
	21:00	60,6	1	1		
	22:00	59,9	1	1		
	23:00	52,4	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	54,0	1	1		
	01:00	39,7	1	1		
	02:00	54,0	1	1		
	03:00	52,3	1	1		
	04:00	51,3	1	1		
	05:00	51,8	1	1		
	06:00	50,2	1	1		
	07:00	50,3	1	1		
	08:00	54,1	1	1		
	09:00	45,2	1	1		
	10:00	59,0	1	1		
	11:00	60,0	1	1		
	12:00	54,2	1	1		
	13:00	32,2		1		
	14:00	25,8		1		
	15:00	29,9		1		
	16:00	30,2		1		
	17:00	28,1		1		
	18:00	30,5		1		
	19:00	31,4		1		
	20:00	37,3		1		
	21:00	36,1		1		
	22:00	31,4		1		
	23:00	28,6		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	27,3		1		
	01:00	25,4		1		
	02:00	24,9		1		
	03:00	24,9		1		
	04:00	23,9		1		
	05:00	24,7		1		
	06:00	21,8		1		
	07:00	22,7		1		
	08:00	26,0		1		
	09:00	31,3		1		
	10:00	36,8		1		
	11:00	43,5		1		
	12:00	58,5		1		
	13:00	56,4		1		
	14:00	57,0		1		
	15:00	53,6		1		
	16:00	53,2		1		
	17:00	55,0		1		
	18:00	52,3		1		
	19:00	58,2		1		
	20:00	62,6		1		
	21:00	57,4		1		
	22:00	54,3		1		
	23:00	53,1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης