

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	77,4	1			1
	01:00	77,5	1			1
	02:00	75,8	1			1
	03:00	75,7	1			1
	04:00	75,0	1			1
	05:00	74,4	1			1
	06:00	71,1	1			1
	07:00	71,4	1			1
	08:00	83,9		1		1
	09:00	76,6		1		1
	10:00	88,1		1		1
	11:00	88,1		1		1
	12:00	82,0		1		1
	13:00	93,0		1		1
	14:00	88,1		1		1
	15:00	86,0		1		1
	16:00	88,6		1		1
	17:00	84,5		1		1
	18:00	82,7		1		1
	19:00	88,8		1		1
	20:00	96,4		1		1
	21:00	87,7		1		1
	22:00	92,6		1		1
	23:00	86,3		1		1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	82,2		1		1
	01:00	80,1		1		1
	02:00	78,2		1		1
	03:00	78,1		1		1
	04:00	77,6		1		1
	05:00	75,3		1		1
	06:00	76,4		1		1
	07:00	77,2	1	1		
	08:00	83,8	1	1		
	09:00	78,2	1	1		
	10:00	89,1	1	1		
	11:00	91,4	1	1		
	12:00	90,8	1	1		
	13:00	109,7	1	1		
	14:00	112,6	1	1		
	15:00	101,0	1	1		
	16:00	101,7	1	1		
	17:00	99,8	1	1		
	18:00	100,5	1	1		
	19:00	96,1	1	1		
	20:00	106,5	1	1		
	21:00	91,5	1	1		
	22:00	98,3	1	1		
	23:00	90,7	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 19 Ιουνίου 2025	00:00	82,1	1	1		
	01:00	81,8	1	1		
	02:00	79,3	1	1		
	03:00	80,9	1	1		
	04:00	78,7	1	1		
	05:00	77,1	1	1		
	06:00	77,2	1	1		
	07:00	79,0	1	1		
	08:00	82,9	1	1		
	09:00	77,0	1	1		
	10:00	90,4	1	1		
	11:00	96,0	1	1		
	12:00	85,6	1	1		
	13:00	107,6	1	1		
	14:00	105,8	1	1		
	15:00	105,3	1	1		
	16:00	107,1	1	1		
	17:00	103,1	1	1		
	18:00	101,6	1	1		
	19:00	98,1	1	1		
	20:00	102,3	1	1		
	21:00	84,2	1	1		
	22:00	75,2	1	1		
	23:00	68,9	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 20 Ιουνίου 2025	00:00	64,2	1	1		
	01:00	63,0	1	1		
	02:00	60,9	1	1		
	03:00	59,6	1	1		
	04:00	58,4	1	1		
	05:00	56,3	1	1		
	06:00	55,1	1	1		
	07:00	56,6	1	1		
	08:00	82,0	1	1		
	09:00	74,2	1	1		
	10:00	97,5	1	1		
	11:00	101,5	1	1		
	12:00	89,3	1	1		
	13:00	101,6	1	1		
	14:00	103,8	1	1		
	15:00	108,0	1	1		
	16:00	102,1	1	1		
	17:00	95,5	1	1		
	18:00	95,1	1	1		
	19:00	99,3	1	1		
	20:00	101,8	1	1		
	21:00	96,0	1	1		
	22:00	100,8	1	1		
	23:00	96,9	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 21 Ιουνίου 2025	00:00	91,8	1	1		
	01:00	88,6	1	1		
	02:00	84,4	1	1		
	03:00	83,2	1	1		
	04:00	83,5	1	1		
	05:00	80,2	1	1		
	06:00	79,5	1	1		
	07:00	61,8	1	1		
	08:00	62,4	1	1		
	09:00	64,8	1	1		
	10:00	72,0	1	1		
	11:00	73,0	1	1		
	12:00	81,9	1	1		
	13:00	97,5	1	1		
	14:00	102,5	1	1		
	15:00	92,7	1	1		
	16:00	93,6	1	1		
	17:00	91,6	1	1		
	18:00	93,4	1	1		
	19:00	77,6	1	1		
	20:00	72,5	1	1		
	21:00	77,2	1	1		
	22:00	70,1	1	1		
	23:00	66,0	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 22 Ιουνίου 2025	00:00	62,1	1	1		
	01:00	58,4	1	1		
	02:00	56,6	1	1		
	03:00	55,0	1	1		
	04:00	53,8	1	1		
	05:00	48,7	1	1		
	06:00	46,7	1	1		
	07:00	47,6	1	1		
	08:00	54,2	1	1		
	09:00	58,8	1	1		
	10:00	61,5	1	1		
	11:00	63,6	1	1		
	12:00	60,9	1	1		
	13:00	68,6	1	1		
	14:00	68,8	1	1		
	15:00	65,4	1	1		
	16:00	65,2	1	1		
	17:00	65,8	1	1		
	18:00	67,8	1	1		
	19:00	63,4	1	1		
	20:00	63,9	1	1		
	21:00	68,0	1	1		
	22:00	66,3	1	1		
	23:00	62,0	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025	00:00	56,8	1	1		
	01:00	55,0	1	1		
	02:00	54,5	1	1		
	03:00	53,5	1	1		
	04:00	54,4	1	1		
	05:00	53,3	1	1		
	06:00	48,1	1	1		
	07:00	48,6		1		
	08:00	54,8		1		
	09:00	50,2		1		
	10:00	47,3		1		
	11:00	45,8		1		
	12:00	55,1		1		
	13:00	59,3		1	1	
	14:00	57,7		1	1	
	15:00	53,2		1	1	
	16:00	56,7		1	1	
	17:00	56,9		1	1	
	18:00	63,0		1	1	
	19:00	63,8		1	1	
	20:00	65,1		1	1	
	21:00	65,8		1	1	
	22:00	57,4		1	1	
	23:00	51,0		1	1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης