

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	50,4			1	
	01:00	52,2			1	
	02:00	51,3			1	
	03:00	50,6			1	
	04:00	51,8			1	
	05:00	51,6			1	
	06:00	49,1			1	
	07:00	48,0			1	
	08:00	38,2			1	
	09:00	47,7			1	
	10:00	49,2			1	
	11:00	50,5			1	
	12:00	47,3			1	
	13:00	44,7			1	
	14:00	46,4			1	
	15:00	42,9			1	
	16:00	23,8			1	
	17:00	31,6			1	
	18:00	37,0			1	
	19:00	36,2			1	
	20:00	36,0			1	
	21:00	33,9			1	
	22:00	35,6			1	
	23:00	33,6			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	31,1			1	
	01:00	29,7			1	
	02:00	30,5			1	
	03:00	29,6			1	
	04:00	30,0			1	
	05:00	29,8			1	
	06:00	27,4			1	
	07:00	26,5			1	
	08:00	33,9			1	
	09:00	33,3			1	
	10:00	32,3			1	
	11:00	41,5			1	
	12:00	36,3			1	
	13:00	30,9			1	
	14:00	29,4			1	
	15:00	27,9			1	
	16:00	26,8			1	
	17:00	29,2			1	
	18:00	37,1			1	
	19:00	38,5			1	
	20:00	41,3			1	
	21:00	39,2			1	
	22:00	39,6			1	
	23:00	35,1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	32,5			1	
	01:00	32,5			1	
	02:00	33,4			1	
	03:00	32,6			1	
	04:00	32,9			1	
	05:00	34,3			1	
	06:00	32,8			1	
	07:00	32,6			1	
	08:00	34,2			1	
	09:00	40,0			1	
	10:00	58,2			1	
	11:00	53,9			1	
	12:00	50,8			1	
	13:00	54,0			1	
	14:00	53,9			1	
	15:00	56,9			1	
	16:00	57,0			1	
	17:00	54,6			1	
	18:00	59,8			1	
	19:00	68,0			1	
	20:00	70,6			1	
	21:00	68,0			1	
	22:00	68,4			1	
	23:00	64,1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	61,4			1	
	01:00	60,4			1	
	02:00	60,4			1	
	03:00	26,2	1			
	04:00	35,3	1			
	05:00	34,5	1			
	06:00	30,8	1			
	07:00	30,1	1			
	08:00	41,5	1			
	09:00	54,2	1			
	10:00	56,1	1			
	11:00	61,8	1			
	12:00	58,3	1			
	13:00	52,3	1			
	14:00	54,4	1			
	15:00	52,8	1			
	16:00	51,7	1			
	17:00	49,5	1			
	18:00	59,4	1			
	19:00	66,0	1			
	20:00	65,9	1			
	21:00	68,1	1			
	22:00	65,9	1			
	23:00	59,8	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	60,0	1			
	01:00	59,7	1			
	02:00	59,0	1			
	03:00	59,5	1			
	04:00	58,5	1			
	05:00	57,7	1			
	06:00	55,9	1			
	07:00	56,5	1			
	08:00	45,1	1			
	09:00	54,0	1			
	10:00	48,8	1			
	11:00	36,1	1			
	12:00	51,5			1	
	13:00	51,6			1	
	14:00	53,6			1	
	15:00	54,6			1	
	16:00	56,5			1	
	17:00	57,9			1	
	18:00	62,4			1	
	19:00	65,8			1	
	20:00	45,9			1	
	21:00	49,4			1	
	22:00	52,3			1	
	23:00	46,2			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	45,0			1	
	01:00	41,3			1	
	02:00	41,1			1	
	03:00	42,2			1	
	04:00	42,2			1	
	05:00	42,4			1	
	06:00	40,4			1	
	07:00	40,8			1	
	08:00	48,4			1	
	09:00	44,3			1	
	10:00	38,7			1	
	11:00	43,3			1	
	12:00	42,4			1	
	13:00	39,0			1	
	14:00	33,6			1	
	15:00	37,8			1	
	16:00	35,6			1	
	17:00	36,5			1	
	18:00	39,0			1	
	19:00	52,8			1	
	20:00	48,9			1	
	21:00	54,5			1	
	22:00	52,2			1	
	23:00	49,1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	49,7			1	
	01:00	48,0			1	
	02:00	43,8			1	
	03:00	44,2			1	
	04:00	43,7			1	
	05:00	43,0			1	
	06:00	40,6			1	
	07:00	40,0			1	
	08:00	43,9			1	
	09:00	44,3			1	
	10:00	34,7			1	
	11:00	35,3			1	
	12:00	27,0	1			
	13:00	30,2	1			
	14:00	30,6		1		
	15:00	31,4		1		
	16:00	37,3		1		
	17:00	39,1		1		
	18:00	39,6		1		
	19:00	49,4		1		
	20:00	44,9		1		
	21:00	49,8		1		
	22:00	49,0		1		
	23:00	43,7		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης