

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	57,7		1		
	01:00	53,6		1		
	02:00	51,9		1		
	03:00	52,8		1		
	04:00	52,5		1		
	05:00	51,7		1		
	06:00	48,7		1		
	07:00	51,9		1		
	08:00	53,6		1		
	09:00	57,2		1		
	10:00	74,9	1	1		
	11:00	70,2	1	1		
	12:00	66,4	1	1		
	13:00	68,2	1	1		
	14:00	71,1	1	1		
	15:00	70,7	1	1		
	16:00	73,6	1	1		
	17:00	68,7	1	1		
	18:00	71,5	1	1		
	19:00	70,6	1	1		
	20:00	74,9	1	1		
	21:00	66,6	1	1		
	22:00	69,6	1	1		
	23:00	67,2		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	63,8		1		
	01:00	62,7		1		
	02:00	61,8		1		
	03:00	62,7		1		
	04:00	62,5		1		
	05:00	62,5		1		
	06:00	58,3		1		
	07:00	58,3		1		
	08:00	62,8	1	1		
	09:00	56,8	1	1		
	10:00	62,1	1	1		
	11:00	65,9	1	1		
	12:00	60,6	1	1		
	13:00	64,4	1	1		
	14:00	58,8	1	1		
	15:00	64,4	1	1		
	16:00	60,5	1	1		
	17:00	60,0	1	1		
	18:00	65,6	1	1		
	19:00	66,3	1	1		
	20:00	71,9	1	1		
	21:00	61,9	1	1		
	22:00	65,2	1	1		
	23:00	61,3		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	58,3		1		
	01:00	56,2		1		
	02:00	49,0		1		
	03:00	47,1		1		
	04:00	53,5		1		
	05:00	51,4		1		
	06:00	50,7		1		
	07:00	53,8		1		
	08:00	59,7		1		
	09:00	58,0	1	1		
	10:00	69,7	1	1		
	11:00	73,5	1	1		
	12:00	73,6	1	1		
	13:00	73,8	1	1		
	14:00	73,1	1	1		
	15:00	71,2	1	1		
	16:00	70,1	1	1		
	17:00	72,8	1	1		
	18:00	69,3	1	1		
	19:00	68,1	1	1		
	20:00	80,7	1	1		
	21:00	75,0	1	1		
	22:00	78,6	1	1		
	23:00	72,0	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	66,5		1		
	01:00	66,8		1		
	02:00	64,6		1		
	03:00	64,3		1		
	04:00	64,7		1		
	05:00	63,6		1		
	06:00	53,9		1		
	07:00	53,1		1		
	08:00	60,3	1	1		
	09:00	61,5	1	1		
	10:00	65,3	1	1		
	11:00	69,2	1	1		
	12:00	65,4	1	1		
	13:00	68,7	1	1		
	14:00	75,7	1	1		
	15:00	81,6	1	1		
	16:00	85,6	1	1		
	17:00	62,1	1	1		
	18:00	51,5	1	1		
	19:00	58,5	1	1		
	20:00	81,4	1	1		
	21:00	72,1	1	1		
	22:00	80,0	1	1		
	23:00	74,6	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 24 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	69,7	1	1		
	01:00	67,9	1	1		
	02:00	65,2	1	1		
	03:00	65,6	1	1		
	04:00	65,0	1	1		
	05:00	64,6	1	1		
	06:00	62,2		1		
	07:00	62,7		1		
	08:00	66,9	1	1		
	09:00	61,0	1	1		
	10:00	71,8	1	1		
	11:00	81,8	1	1		
	12:00	69,6	1	1		
	13:00	73,5	1	1		
	14:00	55,1	1	1		
	15:00	48,7	1	1		
	16:00	49,0	1	1		
	17:00	66,8	1	1		
	18:00	74,2	1	1		
	19:00	77,5	1	1		
	20:00	75,6	1	1		
	21:00	72,6	1	1		
	22:00	77,8	1	1		
	23:00	77,4	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 25 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	71,7	1	1		
	01:00	71,1	1	1		
	02:00	69,1	1	1		
	03:00	69,2	1	1		
	04:00	69,6	1	1		
	05:00	69,1	1	1		
	06:00	68,1		1		
	07:00	66,8		1		
	08:00	70,3		1		
	09:00	59,9	1	1		
	10:00	73,4	1	1		
	11:00	77,2	1	1		
	12:00	72,7	1	1		
	13:00	74,6	1	1		
	14:00	68,4	1	1		
	15:00	70,5	1	1		
	16:00	67,9	1	1		
	17:00	70,0	1	1		
	18:00	77,4	1	1		
	19:00	83,6	1	1		
	20:00	84,6	1	1		
	21:00	67,4	1	1		
	22:00	77,4	1	1		
	23:00	70,2	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	65,4		1		
	01:00	68,2		1		
	02:00	65,8		1		
	03:00	65,8		1		
	04:00	64,8		1		
	05:00	65,7		1		
	06:00	63,3		1		
	07:00	63,4		1		
	08:00	65,5	1	1		
	09:00	51,6	1	1		
	10:00	73,1	1	1		
	11:00	70,3	1	1		
	12:00	65,0	1	1		
	13:00	66,6	1	1		
	14:00	63,1	1	1		
	15:00	59,0	1	1		
	16:00	60,6	1	1		
	17:00	60,1	1	1		
	18:00	62,1	1	1		
	19:00	66,1	1	1		
	20:00	72,8	1	1		
	21:00	61,1	1	1		
	22:00	64,8	1	1		
	23:00	59,1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης