

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,4		1		
	01:00	33,9		1		
	02:00	33,8		1		
	03:00	34,7		1		
	04:00	35,0		1		
	05:00	34,4		1		
	06:00	34,1		1		
	07:00	31,4		1		
	08:00	33,2		1		
	09:00	43,6		1		
	10:00	42,9		1		
	11:00	41,5		1		
	12:00	40,5		1		
	13:00	34,7		1		
	14:00	30,4		1		
	15:00	30,7		1		
	16:00	37,3		1		
	17:00	40,1		1		
	18:00	47,0		1		
	19:00	49,4		1		
	20:00	46,2		1		
	21:00	43,0		1		
	22:00	39,5		1		
	23:00	36,9		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	33,8		1		
	01:00	33,0		1		
	02:00	32,6		1		
	03:00	32,1		1		
	04:00	32,7		1		
	05:00	32,2		1		
	06:00	30,7		1		
	07:00	31,4		1		
	08:00	34,6		1		
	09:00	39,7		1		
	10:00	37,1		1		
	11:00	37,0		1		
	12:00	32,4		1		
	13:00	29,2		1		
	14:00	27,8		1		
	15:00	31,8		1		
	16:00	32,5		1		
	17:00	35,2		1		
	18:00	39,6		1		
	19:00	43,5		1		
	20:00	40,7		1		
	21:00	39,7		1		
	22:00	38,4		1		
	23:00	34,5		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,4		1		
	01:00	30,3		1		
	02:00	29,7		1		
	03:00	30,4		1		
	04:00	29,9		1		
	05:00	29,9		1		
	06:00	29,4		1		
	07:00	29,3		1		
	08:00	40,7	1			
	09:00	43,9	1			
	10:00	36,9	1			
	11:00	42,1	1			
	12:00	37,2	1			
	13:00	39,8	1			
	14:00	36,2	1			
	15:00	33,4	1			
	16:00	32,9	1			
	17:00	35,0	1			
	18:00	39,4	1			
	19:00	49,4	1			
	20:00	51,5	1			
	21:00	41,7	1			
	22:00	39,4	1			
	23:00	34,4	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	31,6	1			
	01:00	30,8	1			
	02:00	30,4	1			
	03:00	29,3	1			
	04:00	30,3	1			
	05:00	30,7	1			
	06:00	28,6	1			
	07:00	28,9	1			
	08:00	30,7	1			
	09:00	30,3	1			
	10:00	29,3	1			
	11:00	39,1	1			
	12:00	36,2	1			
	13:00	27,6	1			
	14:00	26,5	1			
	15:00	25,9	1			
	16:00	25,7	1			
	17:00	29,3	1			
	18:00	38,2	1			
	19:00	43,2	1			
	20:00	41,7	1			
	21:00	38,5	1			
	22:00	35,3	1			
	23:00	33,4	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	30,5	1			
	01:00	31,7	1			
	02:00	30,7	1			
	03:00	30,5	1			
	04:00	31,9	1			
	05:00	32,3	1			
	06:00	29,7	1			
	07:00	28,1	1			
	08:00	35,4	1			
	09:00	36,3	1			
	10:00	28,9	1			
	11:00	29,7	1			
	12:00	29,8	1			
	13:00	30,7	1			
	14:00	26,6	1			
	15:00	23,5	1			
	16:00	23,0	1			
	17:00	24,7	1			
	18:00	30,9	1			
	19:00	38,9	1			
	20:00	36,9	1			
	21:00	37,9	1			
	22:00	35,5	1			
	23:00	33,0	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	31,0	1			
	01:00	29,1	1			
	02:00	28,2	1			
	03:00	27,4	1			
	04:00	28,1	1			
	05:00	27,6	1			
	06:00	26,4	1			
	07:00	24,5	1			
	08:00	26,8	1			
	09:00	29,0	1			
	10:00	28,9	1			
	11:00	28,1	1			
	12:00	26,8	1			
	13:00	25,9	1			
	14:00	26,9	1			
	15:00	25,9	1			
	16:00	24,3	1			
	17:00	30,1	1			
	18:00	35,0	1			
	19:00	41,0	1			
	20:00	38,8	1			
	21:00	36,1	1			
	22:00	35,1	1			
	23:00	33,7	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	32,4	1			
	01:00	32,8	1			
	02:00	30,7	1			
	03:00	32,5	1			
	04:00	32,1	1			
	05:00	30,1	1			
	06:00	28,3	1			
	07:00	31,0	1			
	08:00	25,7	1			
	09:00	29,2	1			
	10:00	34,8	1			
	11:00	33,4	1			
	12:00	30,8	1			
	13:00	26,0	1			
	14:00	25,0	1			
	15:00	24,4	1			
	16:00	25,7	1			
	17:00	26,8	1			
	18:00	33,3	1			
	19:00	40,3	1			
	20:00	43,1	1			
	21:00	41,3	1			
	22:00	45,6	1			
	23:00	39,6	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης