

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	43,4		1		
	01:00	41,4		1		
	02:00	41,1		1		
	03:00	40,3		1		
	04:00	40,6		1		
	05:00	40,4		1		
	06:00	40,1		1		
	07:00	41,2		1		
	08:00	38,4		1		
	09:00	30,4		1		
	10:00	26,8		1		
	11:00	30,8		1		
	12:00	24,9		1		
	13:00	26,3		1		
	14:00	21,8		1		
	15:00	22,2		1		
	16:00	30,4		1		
	17:00	46,5		1		
	18:00	51,4		1		
	19:00	60,9		1		
	20:00	58,5		1		
	21:00	55,0		1		
	22:00	49,9		1		
	23:00	48,9		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	48,7		1		
	01:00	47,8		1		
	02:00	45,6		1		
	03:00	25,3		1		
	04:00	28,4		1		
	05:00	48,7	1			
	06:00	46,0	1			
	07:00	49,2	1			
	08:00	35,2	1			
	09:00	49,3	1			
	10:00	51,3	1			
	11:00	52,6	1			
	12:00	44,8	1			
	13:00	45,4	1			
	14:00	49,4	1			
	15:00	49,5	1			
	16:00	48,0	1			
	17:00	46,9	1			
	18:00	51,1	1			
	19:00	35,2	1			
	20:00	31,2	1			
	21:00	26,3	1			
	22:00	25,1	1			
	23:00	23,2	1			

Γενική Διακοπή στις 03:30.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	22,2	1			
	01:00	21,8	1			
	02:00	22,3	1			
	03:00	22,3	1			
	04:00	23,2	1			
	05:00	22,1	1			
	06:00	20,2	1			
	07:00	23,9	1			
	08:00	28,2	1			
	09:00	28,6	1			
	10:00	32,3	1			
	11:00	25,7	1			
	12:00	23,9	1			
	13:00	26,3	1			
	14:00	20,3	1			
	15:00	23,6	1			
	16:00	22,3	1			
	17:00	23,6	1			
	18:00	53,3	1			
	19:00	60,4	1			
	20:00	56,1	1			
	21:00	54,8	1			
	22:00	53,5	1			
	23:00	52,3	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	51,6	1			
	01:00	52,3	1			
	02:00	52,2	1			
	03:00	51,9	1			
	04:00	52,9	1			
	05:00	52,1	1			
	06:00	47,4	1			
	07:00	50,0	1			
	08:00	40,2	1			
	09:00	53,6	1			
	10:00	54,0	1			
	11:00	59,9	1			
	12:00	50,0	1			
	13:00	49,6	1			
	14:00	51,4	1			
	15:00	50,2	1			
	16:00	50,0	1			
	17:00	48,5	1			
	18:00	48,8	1			
	19:00	60,3	1			
	20:00	57,6	1			
	21:00	52,2	1			
	22:00	53,0	1			
	23:00	51,1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	50,4	1			
	01:00	51,7	1			
	02:00	51,7	1			
	03:00	50,7	1			
	04:00	51,0	1			
	05:00	51,1	1			
	06:00	46,3	1			
	07:00	48,3	1			
	08:00	42,2	1			
	09:00	51,5	1			
	10:00	44,9	1			
	11:00	28,8			1	1
	12:00	27,3			1	1
	13:00	29,6			1	1
	14:00	24,0			1	1
	15:00	29,4			1	1
	16:00	27,6	1			
	17:00	32,4	1			
	18:00	53,7	1			
	19:00	60,1	1			
	20:00	61,9	1			
	21:00	57,5	1			
	22:00	54,8	1			
	23:00	52,3	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	52,4	1			
	01:00	52,4	1			
	02:00	51,7	1			
	03:00	50,7	1			
	04:00	45,7	1			
	05:00	27,8	1			
	06:00	25,3	1			
	07:00	20,9	1			
	08:00	30,9	1			
	09:00	38,1	1			
	10:00	55,2	1			
	11:00	63,8	1			
	12:00	63,5	1			
	13:00	61,1	1			
	14:00	52,7	1			
	15:00	53,4	1			
	16:00	51,6	1			
	17:00	55,4	1			
	18:00	52,8	1			
	19:00	59,3	1			
	20:00	59,5	1			
	21:00	59,8	1			
	22:00	59,6	1			
	23:00	53,0	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	49,3	1			
	01:00	42,3	1			
	02:00	31,3	1			
	03:00	49,1	1			
	04:00	46,6	1			
	05:00	27,0	1			
	06:00	28,5	1			
	07:00	34,7	1			
	08:00	26,2	1			
	09:00	32,0	1			
	10:00	30,5	1			
	11:00	29,2	1			
	12:00	29,9	1			
	13:00	28,6	1			
	14:00	27,9	1			
	15:00	27,5	1			
	16:00	28,0	1			
	17:00	26,6	1			
	18:00	26,8	1			
	19:00	27,6	1			
	20:00	31,7	1			
	21:00	31,4	1			
	22:00	29,9	1			
	23:00	28,2	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης