

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 27 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	56,8		1		
	01:00	56,6		1		
	02:00	55,5		1		
	03:00	55,6		1		
	04:00	55,1		1		
	05:00	54,7		1		
	06:00	53,0		1		
	07:00	53,2		1		
	08:00	57,3		1		
	09:00	53,4		1		
	10:00	62,6		1		
	11:00	68,9	1	1		
	12:00	66,1	1	1		
	13:00	66,0	1	1		
	14:00	70,3	1	1		
	15:00	71,8	1	1		
	16:00	74,1	1	1		
	17:00	73,1	1	1		
	18:00	75,7	1	1		
	19:00	72,5	1	1		
	20:00	76,6	1	1		
	21:00	68,6	1	1		
	22:00	73,8	1	1		
	23:00	68,2	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Π Ε Η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	65,3	1	1		
	01:00	65,3	1	1		
	02:00	63,5	1	1		
	03:00	64,7	1	1		
	04:00	63,9	1	1		
	05:00	63,5	1	1		
	06:00	62,6	1	1		
	07:00	62,1	1	1		
	08:00	68,6	1	1		
	09:00	55,7	1	1		
	10:00	70,9	1	1		
	11:00	79,0	1	1		
	12:00	70,1	1	1		
	13:00	78,0	1	1		
	14:00	80,3	1	1		
	15:00	75,5	1	1		
	16:00	76,6	1	1		
	17:00	76,6	1	1		
	18:00	73,5	1	1		
	19:00	76,1	1	1		
	20:00	82,7	1	1		
	21:00	70,3	1	1		
	22:00	76,1	1	1		
	23:00	70,5	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Ε	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	69,5	1	1		
	01:00	67,1	1	1		
	02:00	65,6	1	1		
	03:00	64,2	1	1		
	04:00	64,8	1	1		
	05:00	64,3	1	1		
	06:00	62,3	1	1		
	07:00	61,8	1	1		
	08:00	67,8	1	1		
	09:00	63,1	1			1
	10:00	74,1	1			1
	11:00	79,4	1			1
	12:00	70,8	1			1
	13:00	75,2	1			1
	14:00	72,9	1			1
	15:00	76,2	1			1
	16:00	79,8	1			1
	17:00	76,8	1			1
	18:00	74,8	1			1
	19:00	76,0	1			1
	20:00	72,2	1			1
	21:00	62,4	1			1
	22:00	66,0	1			1
	23:00	63,3	1			1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	58,2	1			1
	01:00	57,2	1			1
	02:00	56,0	1			1
	03:00	56,2	1			1
	04:00	55,4	1			1
	05:00	53,8	1			1
	06:00	52,3	1			1
	07:00	52,9	1			1
	08:00	59,4	1			
	09:00	51,9	1			
	10:00	69,1	1			1
	11:00	71,1	1			1
	12:00	74,9	1			1
	13:00	72,1	1			1
	14:00	67,2	1			1
	15:00	74,6	1			1
	16:00	57,4	1			1
	17:00	56,3	1			1
	18:00	53,3	1			1
	19:00	70,0	1			1
	20:00	87,6	1			1
	21:00	76,5	1			1
	22:00	82,6	1			1
	23:00	74,3	1			1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	68,0	1			1
	01:00	67,9	1			1
	02:00	66,9	1			1
	03:00	65,5	1			1
	04:00	65,8	1			1
	05:00	64,2	1			1
	06:00	64,0	1			1
	07:00	62,9	1			1
	08:00	70,8	1			1
	09:00	63,2	1			1
	10:00	76,1	1			1
	11:00	78,3	1			1
	12:00	71,4	1			1
	13:00	78,8	1			1
	14:00	78,1	1			1
	15:00	80,7	1			1
	16:00	82,4	1			1
	17:00	79,0	1			1
	18:00	82,5	1			1
	19:00	81,9	1			1
	20:00	93,9	1			1
	21:00	81,0	1			1
	22:00	90,5	1			1
	23:00	79,5	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	74,8	1			1
	01:00	71,9	1			1
	02:00	70,5	1			1
	03:00	70,3	1			1
	04:00	68,8	1			1
	05:00	68,2	1			1
	06:00	68,0	1			1
	07:00	65,4	1			1
	08:00	71,1	1			1
	09:00	64,8	1			1
	10:00	76,5	1			1
	11:00	83,7	1			1
	12:00	80,7	1			1
	13:00	81,6	1			1
	14:00	81,7	1			1
	15:00	85,6	1			1
	16:00	83,0	1			1
	17:00	81,4	1			1
	18:00	79,1	1			1
	19:00	82,7	1			1
	20:00	84,5	1			1
	21:00	77,3	1			1
	22:00	82,1	1			1
	23:00	75,7	1			1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	72,3	1			1
	01:00	70,5	1			1
	02:00	69,4	1			1
	03:00	68,6	1			1
	04:00	67,9	1			1
	05:00	67,0	1			1
	06:00	41,6	1			1
	07:00	0,0				
	08:00	0,0				
	09:00	0,0				
	10:00	0,0				
	11:00	18,1	1	1		
	12:00	68,4	1	1		
	13:00	62,7	1	1		
	14:00	65,5	1	1		
	15:00	60,3	1	1		
	16:00	57,9	1	1		
	17:00	64,5	1	1		
	18:00	66,3	1	1		
	19:00	59,2	1	1		
	20:00	71,1	1	1		
	21:00	67,3	1	1		
	22:00	63,5		1		
	23:00	57,5		1		

Προγραμματισμένη Γενική Διακοπή λόγω εργασιών στο δίκτυο στο διάστημα μεταξύ 07:00 με 11:50.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης