

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	26,0	1			
	01:00	25,1	1			
	02:00	25,1	1			
	03:00	24,9	1			
	04:00	25,0	1			
	05:00	27,0	1			
	06:00	25,1	1			
	07:00	25,5	1			
	08:00	25,7	1			
	09:00	30,9	1			
	10:00	28,5	1			
	11:00	33,3	1			
	12:00	32,0	1			
	13:00	43,1	1			
	14:00	53,0	1			
	15:00	50,5	1			
	16:00	45,8	1			
	17:00	48,6	1			
	18:00	49,0	1			
	19:00	50,9	1			
	20:00	55,4	1			
	21:00	45,3	1			
	22:00	52,7	1			
	23:00	51,3	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	47,7	1			
	01:00	47,6	1			
	02:00	47,9	1			
	03:00	48,3	1			
	04:00	50,0	1			
	05:00	50,9	1			
	06:00	45,2	1			
	07:00	52,7	1			
	08:00	53,5	1			
	09:00	43,7	1			
	10:00	51,0	1			
	11:00	50,7	1			
	12:00	49,1	1			
	13:00	53,9	1			
	14:00	57,2	1			
	15:00	50,6	1			
	16:00	53,7	1			
	17:00	52,9	1			
	18:00	48,7	1			
	19:00	52,1	1			
	20:00	61,4	1			
	21:00	49,4	1			
	22:00	54,6	1			
	23:00	52,0	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	48,0	1			
	01:00	49,3	1			
	02:00	48,2	1			
	03:00	46,4	1			
	04:00	48,7	1			
	05:00	49,7	1			
	06:00	45,8	1			
	07:00	51,2	1			
	08:00	53,2	1			
	09:00	45,0	1			
	10:00	56,4	1			
	11:00	58,6	1			
	12:00	55,5	1			
	13:00	53,0	1			
	14:00	50,4	1			
	15:00	52,3	1			
	16:00	50,0	1			
	17:00	50,9	1			
	18:00	55,7	1			
	19:00	57,2	1			
	20:00	62,6	1			
	21:00	54,8	1			
	22:00	58,6	1			
	23:00	54,7	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	51,6	1			
	01:00	50,9	1			
	02:00	49,9	1			
	03:00	49,8	1			
	04:00	51,0	1			
	05:00	49,9	1			
	06:00	46,2	1			
	07:00	49,2	1			
	08:00	52,4	1			
	09:00	44,7	1			
	10:00	58,3	1			
	11:00	56,6	1			
	12:00	48,6	1			
	13:00	53,9	1			
	14:00	55,1	1			
	15:00	51,6	1			
	16:00	52,1	1			
	17:00	50,1	1			
	18:00	53,0	1			
	19:00	55,2	1			
	20:00	59,0	1			
	21:00	51,1	1			
	22:00	52,9	1			
	23:00	50,4	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	49,9	1			
	01:00	50,3	1			
	02:00	50,0	1			
	03:00	48,2	1			
	04:00	49,9	1			
	05:00	49,4	1			
	06:00	45,5	1			
	07:00	47,6	1			
	08:00	51,1	1			
	09:00	48,0	1			
	10:00	56,0	1			
	11:00	50,1	1			
	12:00	50,2	1			
	13:00	55,7	1			
	14:00	51,1	1			
	15:00	50,4	1			
	16:00	49,7	1			
	17:00	48,9	1			
	18:00	51,3	1			
	19:00	54,6	1			
	20:00	36,3	1			
	21:00	35,5	1			
	22:00	31,1	1			
	23:00	28,1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	27,5	1			
	01:00	27,1	1			
	02:00	26,1	1			
	03:00	26,1	1			
	04:00	27,0	1			
	05:00	26,1	1			
	06:00	22,1	1			
	07:00	26,7	1			
	08:00	29,0	1			
	09:00	38,6	1			
	10:00	57,2	1			
	11:00	59,4	1			
	12:00	60,2	1			
	13:00	46,7	1			
	14:00	55,4	1			
	15:00	52,1	1			
	16:00	52,0	1			
	17:00	52,4	1			
	18:00	52,9	1			
	19:00	59,5	1			
	20:00	62,5	1			
	21:00	40,0	1			
	22:00	45,9	1			
	23:00	50,9	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			80	120	80	80
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	49,3	1			
	01:00	47,8	1			
	02:00	47,5	1			
	03:00	47,6	1			
	04:00	48,8	1			
	05:00	48,4	1			
	06:00	43,8	1			
	07:00	51,2	1			
	08:00	51,5	1			
	09:00	45,8	1			
	10:00	57,7	1			
	11:00	55,3	1			
	12:00	49,5	1			
	13:00	50,3	1			
	14:00	51,3	1			
	15:00	51,2	1			
	16:00	51,2	1			
	17:00	35,3	1			
	18:00	25,9	1			
	19:00	32,0	1			
	20:00	33,2	1			
	21:00	34,7	1			
	22:00	31,1	1			
	23:00	30,6	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης