

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	31,7	1			
	01:00	31,3	1			
	02:00	32,3	1			
	03:00	32,4	1			
	04:00	31,8	1			
	05:00	33,0	1			
	06:00	32,4	1			
	07:00	33,0	1			
	08:00	32,6	1			
	09:00	33,7	1			
	10:00	34,5	1			
	11:00	35,4	1			
	12:00	35,0	1			
	13:00	34,7	1			
	14:00	34,0	1			
	15:00	34,3	1			
	16:00	34,6	1			
	17:00	35,5	1			
	18:00	38,6	1			
	19:00	42,1	1			
	20:00	42,7	1			
	21:00	42,0	1			
	22:00	42,1	1			
	23:00	38,8	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	35,3	1			
	01:00	35,0	1			
	02:00	33,8	1			
	03:00	33,3	1			
	04:00	33,3	1			
	05:00	32,3	1			
	06:00	32,8	1			
	07:00	32,9	1			
	08:00	34,5	1			
	09:00	35,4	1			
	10:00	36,1	1			
	11:00	37,5	1			
	12:00	37,3	1			
	13:00	37,7	1			
	14:00	36,6	1			
	15:00	34,6	1			
	16:00	34,9	1			
	17:00	36,0	1			
	18:00	38,5	1			
	19:00	42,1	1			
	20:00	42,9	1			
	21:00	40,8	1			
	22:00	39,9	1			
	23:00	36,6	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	35,6	1			
	01:00	35,3	1			
	02:00	35,4	1			
	03:00	35,2	1			
	04:00	34,9	1			
	05:00	35,0	1			
	06:00	34,7	1			
	07:00	34,6	1			
	08:00	33,6	1			
	09:00	33,1	1			
	10:00	33,1	1			
	11:00	34,3	1			
	12:00	34,5	1			
	13:00	33,7	1			
	14:00	33,6	1			
	15:00	33,3	1			
	16:00	33,6	1			
	17:00	34,9	1			
	18:00	37,5	1			
	19:00	40,1	1			
	20:00	40,4	1			
	21:00	38,8	1			
	22:00	37,2	1			
	23:00	34,3	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	33,6	1			
	01:00	33,3	1			
	02:00	32,9	1			
	03:00	32,7	1			
	04:00	32,7	1			
	05:00	32,5	1			
	06:00	32,8	1			
	07:00	33,0	1			
	08:00	33,3	1			
	09:00	33,2	1			
	10:00	32,6	1			
	11:00	32,1	1			
	12:00	32,0	1			
	13:00	32,0	1			
	14:00	31,4	1			
	15:00	31,0	1			
	16:00	31,4	1			
	17:00	32,5	1			
	18:00	34,9	1			
	19:00	37,5	1			
	20:00	37,4	1			
	21:00	36,4	1			
	22:00	34,5	1			
	23:00	31,4	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	31,1	1			
	01:00	30,9	1			
	02:00	30,7	1			
	03:00	30,5	1			
	04:00	30,5	1			
	05:00	30,7	1			
	06:00	31,2	1			
	07:00	32,0	1			
	08:00	31,3	1			
	09:00	30,8	1			
	10:00	30,7	1			
	11:00	30,3	1			
	12:00	29,7	1			
	13:00	29,2	1			
	14:00	29,1	1			
	15:00	29,0	1			
	16:00	29,1	1			
	17:00	30,8	1			
	18:00	33,0	1			
	19:00	35,3	1			
	20:00	35,0	1			
	21:00	33,6	1			
	22:00	31,6	1			
	23:00	28,4	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	29,2	1			
	01:00	28,5	1			
	02:00	27,8	1			
	03:00	27,4	1			
	04:00	27,1	1			
	05:00	27,0	1			
	06:00	27,3	1			
	07:00	27,8	1			
	08:00	28,5	1			
	09:00	29,3	1			
	10:00	30,1	1			
	11:00	30,6	1			
	12:00	30,6	1			
	13:00	30,0	1			
	14:00	29,6	1			
	15:00	29,2	1			
	16:00	29,4	1			
	17:00	30,6	1			
	18:00	33,3	1			
	19:00	36,3	1			
	20:00	36,6	1			
	21:00	35,2	1			
	22:00	33,5	1			
	23:00	29,0	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	29,8	1			
	01:00	29,1	1			
	02:00	28,5	1			
	03:00	28,0	1			
	04:00	27,6	1			
	05:00	27,5	1			
	06:00	27,8	1			
	07:00	28,4	1			
	08:00	29,0	1			
	09:00	29,5	1			
	10:00	30,0	1			
	11:00	30,6	1			
	12:00	31,1	1			
	13:00	31,2	1			
	14:00	31,1	1			
	15:00	31,1	1			
	16:00	31,5	1			
	17:00	32,7	1			
	18:00	35,5	1			
	19:00	38,9	1			
	20:00	39,6	1			
	21:00	38,2	1			
	22:00	36,7	1			
	23:00	31,6	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης