

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	31,7				1
	01:00	31,1				1
	02:00	30,7				1
	03:00	30,2				1
	04:00	29,9				1
	05:00	29,6				1
	06:00	29,6				1
	07:00	30,0				1
	08:00	30,7				1
	09:00	31,0				1
	10:00	32,2				1
	11:00	34,3				1
	12:00	36,0				1
	13:00	36,5				1
	14:00	37,1				1
	15:00	37,3				1
	16:00	37,6				1
	17:00	38,2				1
	18:00	39,2				1
	19:00	41,4				1
	20:00	45,3				1
	21:00	44,6				1
	22:00	45,1				1
	23:00	42,0				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	34,2				1
	01:00	34,2				1
	02:00	34,1				1
	03:00	34,0				1
	04:00	34,0				1
	05:00	33,9				1
	06:00	33,9				1
	07:00	34,2				1
	08:00	34,8				1
	09:00	34,3				1
	10:00	34,1				1
	11:00	34,5				1
	12:00	34,3				1
	13:00	33,9				1
	14:00	36,2				1
	15:00	34,4				1
	16:00	35,5				1
	17:00	36,3				1
	18:00	37,5				1
	19:00	39,8				1
	20:00	42,4				1
	21:00	42,0				1
	22:00	41,8				1
	23:00	39,0				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ρ Α Ρ Κ Ι Ω Ν	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	34,4				1
	01:00	34,1				1
	02:00	33,8				1
	03:00	33,5				1
	04:00	33,3				1
	05:00	33,2				1
	06:00	33,3				1
	07:00	33,5				1
	08:00	32,8				1
	09:00	33,1				1
	10:00	33,2				1
	11:00	33,2				1
	12:00	33,2				1
	13:00	32,8				1
	14:00	33,3				1
	15:00	32,9				1
	16:00	33,6				1
	17:00	34,4				1
	18:00	35,4				1
	19:00	37,3				1
	20:00	39,7				1
	21:00	39,4				1
	22:00	39,2				1
	23:00	37,2				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 12 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	31,7				1
	01:00	31,6				1
	02:00	31,4				1
	03:00	31,3				1
	04:00	31,1				1
	05:00	31,1				1
	06:00	31,4				1
	07:00	31,7				1
	08:00	31,5				1
	09:00	31,8				1
	10:00	31,9				1
	11:00	32,4				1
	12:00	33,4				1
	13:00	33,5				1
	14:00	33,1				1
	15:00	32,5				1
	16:00	33,0				1
	17:00	33,2				1
	18:00	33,4				1
	19:00	36,1				1
	20:00	38,2				1
	21:00	37,6				1
	22:00	38,1				1
	23:00	35,1				1



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 13 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	32,1				1
	01:00	31,8				1
	02:00	31,5				1
	03:00	31,2				1
	04:00	31,1				1
	05:00	31,1				1
	06:00	31,3				1
	07:00	31,4				1
	08:00	30,7				1
	09:00	30,4				1
	10:00	30,8				1
	11:00	30,0				1
	12:00	30,9				1
	13:00	31,5				1
	14:00	31,7				1
	15:00	32,0				1
	16:00	32,5				1
	17:00	33,2				1
	18:00	33,4				1
	19:00	35,6				1
	20:00	37,0				1
	21:00	36,6				1
	22:00	36,6				1
	23:00	33,6				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	29,7				1
	01:00	29,2				1
	02:00	28,9				1
	03:00	28,7				1
	04:00	28,5				1
	05:00	28,4				1
	06:00	28,5				1
	07:00	29,0				1
	08:00	30,1				1
	09:00	31,0				1
	10:00	31,8				1
	11:00	32,6				1
	12:00	32,9				1
	13:00	33,0				1
	14:00	32,9				1
	15:00	32,9				1
	16:00	33,2				1
	17:00	33,7				1
	18:00	34,1				1
	19:00	36,3				1
	20:00	37,7				1
	21:00	37,1				1
	22:00	36,7				1
	23:00	33,2				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΡΚΙΩΝ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 15 Απριλίου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		80	120	80	80	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	31,6				1
	01:00	31,2				1
	02:00	30,8				1
	03:00	30,4				1
	04:00	30,2				1
	05:00	30,0				1
	06:00	30,0				1
	07:00	30,1				1
	08:00	30,1				1
	09:00	30,5				1
	10:00	31,5				1
	11:00	32,5				1
	12:00	33,3				1
	13:00	33,9				1
	14:00	34,2				1
	15:00	34,4				1
	16:00	34,8				1
	17:00	35,4				1
	18:00	36,0				1
	19:00	37,8				1
	20:00	39,0				1
	21:00	38,4				1
	22:00	37,5				1
	23:00	33,9				1

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης