

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,484		1		
	01:00	0,452		1		
	02:00	0,421		1		
	03:00	0,412		1		
	04:00	0,427		1		
	05:00	0,430		1		
	06:00	0,458		1		
	07:00	0,483		1		
	08:00	0,497		1		
	09:00	0,472		1		
	10:00	0,426		1		
	11:00	0,376		1		
	12:00	0,357		1		
	13:00	0,345		1		
	14:00	0,404		1		
	15:00	0,500		1		
	16:00	0,593		1		
	17:00	0,700		1		
	18:00	0,745		1		
	19:00	0,742		1		
	20:00	0,743		1		
	21:00	0,720		1		
	22:00	0,669		1		
	23:00	0,581		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 15 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,526		1		
	01:00	0,465		1		
	02:00	0,443		1		
	03:00	0,430		1		
	04:00	0,421		1		
	05:00	0,426		1		
	06:00	0,472		1		
	07:00	0,467		1		
	08:00	0,446		1		
	09:00	0,432		1		
	10:00	0,422		1		
	11:00	0,341		1		
	12:00	0,427		1		
	13:00	0,401		1		
	14:00	0,409		1		
	15:00	0,474		1		
	16:00	0,593		1		
	17:00	0,678		1		
	18:00	0,759		1		
	19:00	0,743		1		
	20:00	0,764		1		
	21:00	0,700		1		
	22:00	0,630		1		
	23:00	0,557		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,498		1		
	01:00	0,456		1		
	02:00	0,429		1		
	03:00	0,416		1		
	04:00	0,413		1		
	05:00	0,425		1		
	06:00	0,460		1		
	07:00	0,469		1		
	08:00	0,501		1		
	09:00	0,503		1		
	10:00	0,478		1		
	11:00	0,451		1		
	12:00	0,471		1		
	13:00	0,432		1		
	14:00	0,366		1		
	15:00	0,444		1		
	16:00	0,593		1		
	17:00	0,674		1		
	18:00	0,742		1		
	19:00	0,751		1		
	20:00	0,771		1		
	21:00	0,730		1		
	22:00	0,652		1		
	23:00	0,576		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,523		1		
	01:00	0,473		1		
	02:00	0,447		1		
	03:00	0,435		1		
	04:00	0,429		1		
	05:00	0,443		1		
	06:00	0,484		1		
	07:00	0,492		1		
	08:00	0,505		1		
	09:00	0,455		1		
	10:00	0,375		1		
	11:00	0,372		1		
	12:00	0,364		1		
	13:00	0,370		1		
	14:00	0,364		1		
	15:00	0,492		1		
	16:00	0,608		1		
	17:00	0,726		1		
	18:00	0,789		1		
	19:00	0,812		1		
	20:00	0,760		1		
	21:00	0,717		1		
	22:00	0,674		1		
	23:00	0,617		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,557		1		
	01:00	0,523		1		
	02:00	0,475		1		
	03:00	0,457		1		
	04:00	0,432		1		
	05:00	0,437		1		
	06:00	0,465		1		
	07:00	0,433		1		
	08:00	0,450		1		
	09:00	0,387		1		
	10:00	0,337		1		
	11:00	0,354		1		
	12:00	0,388		1		
	13:00	0,365		1		
	14:00	0,379		1		
	15:00	0,458		1		
	16:00	0,584		1		
	17:00	0,721		1		
	18:00	0,802		1		
	19:00	0,827		1		
	20:00	0,769		1		
	21:00	0,693		1		
	22:00	0,625		1		
	23:00	0,570		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,536			1	
	01:00	0,490			1	
	02:00	0,453			1	
	03:00	0,431			1	
	04:00	0,417			1	
	05:00	0,415			1	
	06:00	0,434			1	
	07:00	0,416			1	
	08:00	0,406			1	
	09:00	0,350			1	
	10:00	0,324			1	
	11:00	0,324			1	
	12:00	0,328			1	
	13:00	0,306			1	
	14:00	0,351			1	
	15:00	0,411			1	
	16:00	0,534			1	
	17:00	0,654			1	
	18:00	0,726			1	
	19:00	0,718			1	
	20:00	0,705			1	
	21:00	0,651			1	
	22:00	0,588			1	
	23:00	0,543			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,479			1	
	01:00	0,445			1	
	02:00	0,415			1	
	03:00	0,405			1	
	04:00	0,407			1	
	05:00	0,409			1	
	06:00	0,453			1	
	07:00	0,437			1	
	08:00	0,419			1	
	09:00	0,371			1	
	10:00	0,382			1	
	11:00	0,454			1	
	12:00	0,350			1	
	13:00	0,356			1	
	14:00	0,384			1	
	15:00	0,536			1	
	16:00	0,568			1	
	17:00	0,656			1	
	18:00	0,723			1	
	19:00	0,742			1	
	20:00	0,734			1	
	21:00	0,729			1	
	22:00	0,639			1	
	23:00	0,566			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης