

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025	00:00	0,504			1	
	01:00	0,464			1	
	02:00	0,437			1	
	03:00	0,422			1	
	04:00	0,427			1	
	05:00	0,444			1	
	06:00	0,440			1	
	07:00	0,424			1	
	08:00	0,377			1	
	09:00	0,318			1	
	10:00	0,302			1	
	11:00	0,308			1	
	12:00	0,272			1	
	13:00	0,292			1	
	14:00	0,319			1	
	15:00	0,331			1	
	16:00	0,471			1	
	17:00	0,560			1	
	18:00	0,651			1	
	19:00	0,734			1	
	20:00	0,711			1	
	21:00	0,675			1	
	22:00	0,620			1	
	23:00	0,547			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025	00:00	0,510			1	
	01:00	0,477			1	
	02:00	0,475			1	
	03:00	0,503			1	
	04:00	0,486			1	
	05:00	0,476			1	
	06:00	0,472			1	
	07:00	0,467			1	
	08:00	0,497			1	
	09:00	0,466			1	
	10:00	0,493			1	
	11:00	0,531			1	
	12:00	0,511			1	
	13:00	0,532			1	
	14:00	0,635			1	
	15:00	0,648			1	
	16:00	0,742			1	
	17:00	0,785			1	
	18:00	0,908			1	
	19:00	0,927			1	
	20:00	0,843			1	
	21:00	0,800			1	
	22:00	0,719			1	
	23:00	0,626			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	0,559			1	
	01:00	0,526			1	
	02:00	0,507			1	
	03:00	0,482			1	
	04:00	0,484			1	
	05:00	0,508			1	
	06:00	0,517			1	
	07:00	0,500			1	
	08:00	0,532			1	
	09:00	0,482			1	
	10:00	0,490			1	
	11:00	0,600			1	
	12:00	0,644			1	
	13:00	0,678			1	
	14:00	0,675			1	
	15:00	0,683			1	
	16:00	0,740			1	
	17:00	0,851			1	
	18:00	0,883			1	
	19:00	0,965			1	
	20:00	0,922			1	
	21:00	0,874			1	
	22:00	0,808			1	
	23:00	0,725			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	0,620			1	
	01:00	0,576			1	
	02:00	0,556			1	
	03:00	0,550			1	
	04:00	0,552			1	
	05:00	0,571			1	
	06:00	0,584			1	
	07:00	0,571			1	
	08:00	0,598			1	
	09:00	0,502			1	
	10:00	0,396			1	
	11:00	0,398			1	
	12:00	0,384			1	
	13:00	0,397			1	
	14:00	0,450			1	
	15:00	0,493			1	
	16:00	0,607			1	
	17:00	0,776			1	
	18:00	0,876			1	
	19:00	0,943			1	
	20:00	0,950			1	
	21:00	0,864			1	
	22:00	0,768			1	
	23:00	0,679			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	0,619			1	
	01:00	0,560			1	
	02:00	0,542			1	
	03:00	0,516			1	
	04:00	0,514			1	
	05:00	0,537			1	
	06:00	0,538			1	
	07:00	0,471			1	
	08:00	0,451			1	
	09:00	0,378			1	
	10:00	0,382			1	
	11:00	0,356			1	
	12:00	0,368			1	
	13:00	0,365			1	
	14:00	0,375			1	
	15:00	0,421			1	
	16:00	0,514			1	
	17:00	0,636			1	
	18:00	0,756			1	
	19:00	0,826			1	
	20:00	0,814			1	
	21:00	0,772			1	
	22:00	0,686			1	
	23:00	0,648			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	0,585			1	
	01:00	0,552			1	
	02:00	0,537			1	
	03:00	0,513			1	
	04:00	0,522			1	
	05:00	0,491			1	
	06:00	0,474			1	
	07:00	0,469			1	
	08:00	0,464			1	
	09:00	0,394			1	
	10:00	0,341			1	
	11:00	0,357			1	
	12:00	0,364			1	
	13:00	0,387			1	
	14:00	0,413			1	
	15:00	0,471			1	
	16:00	0,585			1	
	17:00	0,707			1	
	18:00	0,782			1	
	19:00	0,825			1	
	20:00	0,780			1	
	21:00	0,740			1	
	22:00	0,683			1	
	23:00	0,617			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	0,568			1	
	01:00	0,520			1	
	02:00	0,498			1	
	03:00	0,492			1	
	04:00	0,511			1	
	05:00	0,511			1	
	06:00	0,504			1	
	07:00	0,484			1	
	08:00	0,508			1	
	09:00	0,453			1	
	10:00	0,464			1	
	11:00	0,432			1	
	12:00	0,491			1	
	13:00	0,493			1	
	14:00	0,508			1	
	15:00	0,514			1	
	16:00	0,584			1	
	17:00	0,655			1	
	18:00	0,789			1	
	19:00	0,799			1	
	20:00	0,788			1	
	21:00	0,720			1	
	22:00	0,662			1	
	23:00	0,622			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης