

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	0,568			1	
	01:00	0,541			1	
	02:00	0,520			1	
	03:00	0,517			1	
	04:00	0,501			1	
	05:00	0,492			1	
	06:00	0,495			1	
	07:00	0,497			1	
	08:00	0,549			1	
	09:00	0,548			1	
	10:00	0,486			1	
	11:00	0,549			1	
	12:00	0,538			1	
	13:00	0,525			1	
	14:00	0,543			1	
	15:00	0,507			1	
	16:00	0,557			1	
	17:00	0,699			1	
	18:00	0,752			1	
	19:00	0,807			1	
	20:00	0,800			1	
	21:00	0,747			1	
	22:00	0,707			1	
	23:00	0,632			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	0,593			1	
	01:00	0,539			1	
	02:00	0,535			1	
	03:00	0,515			1	
	04:00	0,527			1	
	05:00	0,525			1	
	06:00	0,517			1	
	07:00	0,515			1	
	08:00	0,482			1	
	09:00	0,482			1	
	10:00	0,482			1	
	11:00	0,491			1	
	12:00	0,456			1	
	13:00	0,472			1	
	14:00	0,544			1	
	15:00	0,559			1	
	16:00	0,607			1	
	17:00	0,605			1	
	18:00	0,661			1	
	19:00	0,726			1	
	20:00	0,716			1	
	21:00	0,675			1	
	22:00	0,614			1	
	23:00	0,552		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	0,518		1		
	01:00	0,478		1		
	02:00	0,481		1		
	03:00	0,452		1		
	04:00	0,440		1		
	05:00	0,446		1		
	06:00	0,440		1		
	07:00	0,499		1		
	08:00	0,543		1		
	09:00	0,529		1		
	10:00	0,476		1		
	11:00	0,329		1		
	12:00	0,302		1		
	13:00	0,323		1		
	14:00	0,388		1		
	15:00	0,465		1		
	16:00	0,527		1		
	17:00	0,644		1		
	18:00	0,754		1		
	19:00	0,773		1		
	20:00	0,764		1		
	21:00	0,692		1		
	22:00	0,626		1		
	23:00	0,579		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	0,534		1		
	01:00	0,494		1		
	02:00	0,486		1		
	03:00	0,484		1		
	04:00	0,487		1		
	05:00	0,485		1		
	06:00	0,507		1		
	07:00	0,503		1		
	08:00	0,450		1		
	09:00	0,360		1		
	10:00	0,317		1		
	11:00	0,343		1		
	12:00	0,322		1		
	13:00	0,329		1		
	14:00	0,333		1		
	15:00	0,369		1		
	16:00	0,464		1		
	17:00	0,550		1		
	18:00	0,621		1		
	19:00	0,682		1		
	20:00	0,682		1		
	21:00	0,621		1		
	22:00	0,568		1		
	23:00	0,548		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	0,520			1	
	01:00	0,493			1	
	02:00	0,478			1	
	03:00	0,470			1	
	04:00	0,450			1	
	05:00	0,447			1	
	06:00	0,455			1	
	07:00	0,416			1	
	08:00	0,373			1	
	09:00	0,345			1	
	10:00	0,360			1	
	11:00	0,365			1	
	12:00	0,312			1	
	13:00	0,451			1	
	14:00	0,533			1	
	15:00	0,524			1	
	16:00	0,592			1	
	17:00	0,658			1	
	18:00	0,674			1	
	19:00	0,677			1	
	20:00	0,685			1	
	21:00	0,649			1	
	22:00	0,577			1	
	23:00	0,529			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	0,489			1	
	01:00	0,467			1	
	02:00	0,450			1	
	03:00	0,447			1	
	04:00	0,434			1	
	05:00	0,440			1	
	06:00	0,455			1	
	07:00	0,448			1	
	08:00	0,461			1	
	09:00	0,371			1	
	10:00	0,430			1	
	11:00	0,347			1	
	12:00	0,347			1	
	13:00	0,393			1	
	14:00	0,331			1	
	15:00	0,356			1	
	16:00	0,440			1	
	17:00	0,534			1	
	18:00	0,552			1	
	19:00	0,579			1	
	20:00	0,688			1	
	21:00	0,666			1	
	22:00	0,568			1	
	23:00	0,530			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	0,474			1	
	01:00	0,463			1	
	02:00	0,449			1	
	03:00	0,446			1	
	04:00	0,434			1	
	05:00	0,429			1	
	06:00	0,457			1	
	07:00	0,458			1	
	08:00	0,508			1	
	09:00	0,535			1	
	10:00	0,499			1	
	11:00	0,501			1	
	12:00	0,580			1	
	13:00	0,639			1	
	14:00	0,602			1	
	15:00	0,498			1	
	16:00	0,539			1	
	17:00	0,624			1	
	18:00	0,684			1	
	19:00	0,711			1	
	20:00	0,798			1	
	21:00	0,687			1	
	22:00	0,625			1	
	23:00	0,556			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης