

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 27 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	0,654	1			
	01:00	0,594	1			
	02:00	0,579	1			
	03:00	0,558	1			
	04:00	0,565	1			
	05:00	0,555	1			
	06:00	0,576	1			
	07:00	0,596	1			
	08:00	0,590	1			
	09:00	0,566	1			
	10:00	0,515	1			
	11:00	0,547	1			
	12:00	0,536	1			
	13:00	0,596	1			
	14:00	0,523	1			
	15:00	0,544	1			
	16:00	0,600	1			
	17:00	0,687	1			
	18:00	0,791	1			
	19:00	0,852	1	1		
	20:00	0,896	1	1		
	21:00	0,910	1	1		
	22:00	0,809	1	1		
	23:00	0,751	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	0,708	1			
	01:00	0,628	1			
	02:00	0,584	1			
	03:00	0,572	1			
	04:00	0,567	1			
	05:00	0,560	1			
	06:00	0,568	1			
	07:00	0,589	1			
	08:00	0,577	1			
	09:00	0,582	1			
	10:00	0,567	1			
	11:00	0,559	1			
	12:00	0,571	1			
	13:00	0,591	1			
	14:00	0,613	1			
	15:00	0,566	1			
	16:00	0,579	1			
	17:00	0,669	1			
	18:00	0,768	1			
	19:00	0,831	1	1		
	20:00	0,877	1	1		
	21:00	0,899	1	1		
	22:00	0,803	1	1		
	23:00	0,758	1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	0,672		1		
	01:00	0,623		1		
	02:00	0,598		1		
	03:00	0,605		1		
	04:00	0,601		1		
	05:00	0,608		1		
	06:00	0,591		1		
	07:00	0,620		1		
	08:00	0,636		1		
	09:00	0,562		1		
	10:00	0,537	1			
	11:00	0,557	1			
	12:00	0,557	1			
	13:00	0,620	1			
	14:00	0,580	1			
	15:00	0,560	1			
	16:00	0,608	1			
	17:00	0,731	1			
	18:00	0,793	1			
	19:00	0,849	1			
	20:00	0,851	1			
	21:00	0,877	1	1		
	22:00	0,836	1	1		
	23:00	0,780	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	0,708	1			
	01:00	0,659	1			
	02:00	0,623	1			
	03:00	0,604	1			
	04:00	0,581	1			
	05:00	0,576	1			
	06:00	0,591	1			
	07:00	0,659	1			
	08:00	0,651	1			
	09:00	0,615	1			
	10:00	0,554	1			
	11:00	0,606	1			
	12:00	0,600	1			
	13:00	0,579	1			
	14:00	0,543	1			
	15:00	0,528	1			
	16:00	0,577	1			
	17:00	0,658	1			
	18:00	0,755	1			
	19:00	0,839	1	1		
	20:00	0,907	1	1		
	21:00	0,897	1	1		
	22:00	0,824	1	1		
	23:00	0,709	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	0,634	1			
	01:00	0,584	1			
	02:00	0,580	1			
	03:00	0,556	1			
	04:00	0,540	1			
	05:00	0,535	1			
	06:00	0,529	1			
	07:00	0,560	1			
	08:00	0,651	1			
	09:00	0,632	1			
	10:00	0,567	1			
	11:00	0,592	1			
	12:00	0,606	1			
	13:00	0,585	1			
	14:00	0,610	1			
	15:00	0,583	1			
	16:00	0,728	1			
	17:00	0,722	1			
	18:00	0,698	1			
	19:00	0,764	1			
	20:00	0,792	1			
	21:00	0,806	1			
	22:00	0,753	1			
	23:00	0,710	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	0,680	1			
	01:00	0,624	1			
	02:00	0,618	1			
	03:00	0,579	1			
	04:00	0,552	1			
	05:00	0,532	1			
	06:00	0,519	1			
	07:00	0,555	1			
	08:00	0,600	1			
	09:00	0,607	1			
	10:00	0,564	1			
	11:00	0,607	1			
	12:00	0,638	1			
	13:00	0,621	1			
	14:00	0,598	1			
	15:00	0,601	1			
	16:00	0,646	1			
	17:00	0,730	1			
	18:00	0,793	1			
	19:00	0,869	1			
	20:00	0,893	1			
	21:00	0,912	1			
	22:00	0,847	1			
	23:00	0,755	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	0,697	1			
	01:00	0,658	1			
	02:00	0,639	1			
	03:00	0,627	1			
	04:00	0,609	1			
	05:00	0,605	1			
	06:00	0,618	1			
	07:00	0,665	1			
	08:00	0,680	1			
	09:00	0,678	1			
	10:00	0,593	1			
	11:00	0,597	1			
	12:00	0,624	1			
	13:00	0,599	1			
	14:00	0,598	1			
	15:00	0,657	1			
	16:00	0,692	1			
	17:00	0,742	1			
	18:00	0,842	1			
	19:00	0,929	1			
	20:00	0,958	1			
	21:00	0,946	1			
	22:00	0,880	1			
	23:00	0,829	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης