

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	0,624		1		
	01:00	0,541		1		
	02:00	0,534		1		
	03:00	0,523		1		
	04:00	0,523		1		
	05:00	0,527		1		
	06:00	0,530		1		
	07:00	0,537		1		
	08:00	0,506		1		
	09:00	0,429		1		
	10:00	0,388		1		
	11:00	0,404		1		
	12:00	0,412		1		
	13:00	0,416		1		
	14:00	0,391		1		
	15:00	0,416		1		
	16:00	0,460		1		
	17:00	0,547		1		
	18:00	0,578		1		
	19:00	0,669		1		
	20:00	0,745		1		
	21:00	0,744		1		
	22:00	0,676		1		
	23:00	0,609		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	0,576			1	
	01:00	0,524			1	
	02:00	0,494			1	
	03:00	0,502			1	
	04:00	0,501			1	
	05:00	0,513			1	
	06:00	0,489			1	
	07:00	0,526			1	
	08:00	0,569			1	
	09:00	0,575			1	
	10:00	0,573			1	
	11:00	0,589			1	
	12:00	0,648			1	
	13:00	0,576			1	
	14:00	0,644			1	
	15:00	0,649			1	
	16:00	0,626			1	
	17:00	0,668			1	
	18:00	0,710			1	
	19:00	0,764	1		1	
	20:00	0,834	1		1	
	21:00	0,773	1		1	
	22:00	0,686	1		1	
	23:00	0,652	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	0,558			1	
	01:00	0,499			1	
	02:00	0,486	1		1	
	03:00	0,478	1		1	
	04:00	0,473	1		1	
	05:00	0,476			1	
	06:00	0,444			1	
	07:00	0,483			1	
	08:00	0,546			1	
	09:00	0,629			1	
	10:00	0,719			1	
	11:00	0,796			1	
	12:00	0,827			1	
	13:00	0,814			1	
	14:00	0,702			1	
	15:00	0,678			1	
	16:00	0,636			1	
	17:00	0,662			1	
	18:00	0,696			1	
	19:00	0,756			1	
	20:00	0,845			1	
	21:00	0,787			1	
	22:00	0,701			1	
	23:00	0,627			1	

Η G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	0,565			1	
	01:00	0,512			1	
	02:00	0,492			1	
	03:00	0,488			1	
	04:00	0,479			1	
	05:00	0,486			1	
	06:00	0,492			1	
	07:00	0,528			1	
	08:00	0,587			1	
	09:00	0,666	1		1	
	10:00	0,600	1		1	
	11:00	0,489			1	
	12:00	0,465			1	
	13:00	0,412			1	
	14:00	0,322			1	
	15:00	0,385			1	
	16:00	0,429			1	
	17:00	0,509			1	
	18:00	0,581			1	
	19:00	0,659	1		1	
	20:00	0,726	1		1	
	21:00	0,730	1		1	
	22:00	0,695	1		1	
	23:00	0,633			1	

Η G5 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 3 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	0,566			1	
	01:00	0,515			1	
	02:00	0,475			1	
	03:00	0,464			1	
	04:00	0,448			1	
	05:00	0,465			1	
	06:00	0,454			1	
	07:00	0,460			1	
	08:00	0,470			1	
	09:00	0,447			1	
	10:00	0,385			1	
	11:00	0,373			1	
	12:00	0,379			1	
	13:00	0,382			1	
	14:00	0,391			1	
	15:00	0,442			1	
	16:00	0,444			1	
	17:00	0,478			1	
	18:00	0,508			1	
	19:00	0,589			1	
	20:00	0,681	1		1	
	21:00	0,720	1		1	
	22:00	0,635	1		1	
	23:00	0,599	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 4 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	0,535			1	
	01:00	0,477			1	
	02:00	0,448			1	
	03:00	0,439			1	
	04:00	0,430			1	
	05:00	0,438			1	
	06:00	0,432			1	
	07:00	0,471			1	
	08:00	0,454			1	
	09:00	0,432			1	
	10:00	0,404			1	
	11:00	0,369			1	
	12:00	0,352			1	
	13:00	0,332			1	
	14:00	0,333			1	
	15:00	0,332			1	
	16:00	0,363			1	
	17:00	0,458			1	
	18:00	0,532			1	
	19:00	0,629			1	
	20:00	0,678	1		1	
	21:00	0,708	1		1	
	22:00	0,663	1		1	
	23:00	0,606	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	0,532			1	
	01:00	0,488			1	
	02:00	0,468			1	
	03:00	0,456			1	
	04:00	0,445			1	
	05:00	0,463			1	
	06:00	0,466			1	
	07:00	0,462			1	
	08:00	0,466			1	
	09:00	0,422			1	
	10:00	0,374			1	
	11:00	0,375			1	
	12:00	0,384			1	
	13:00	0,435			1	
	14:00	0,423			1	
	15:00	0,542			1	
	16:00	0,594			1	
	17:00	0,583			1	
	18:00	0,616			1	
	19:00	0,667	1		1	
	20:00	0,731	1		1	
	21:00	0,741	1		1	
	22:00	0,675	1		1	
	23:00	0,651	1		1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης