

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 31 Δεκεμβρίου 2024	00:00	0,622	1			
	01:00	0,537	1			
	02:00	0,509	1			
	03:00	0,485	1			
	04:00	0,484	1			
	05:00	0,497	1			
	06:00	0,515	1			
	07:00	0,518	1			
	08:00	0,531	1			
	09:00	0,483	1			
	10:00	0,478	1			
	11:00	0,486	1			
	12:00	0,449	1			
	13:00	0,476	1			
	14:00	0,556	1			
	15:00	0,610	1			
	16:00	0,703	1			
	17:00	0,861	1			
	18:00	0,908	1			
	19:00	0,932	1			
	20:00	0,877	1			
	21:00	0,779	1			
	22:00	0,684	1			
	23:00	0,671	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,634	1			
	01:00	0,572	1			
	02:00	0,531	1			
	03:00	0,502	1			
	04:00	0,475	1			
	05:00	0,476	1			
	06:00	0,512	1			
	07:00	0,513	1			
	08:00	0,462	1			
	09:00	0,402	1			
	10:00	0,429	1			
	11:00	0,446			1	
	12:00	0,429			1	
	13:00	0,410			1	
	14:00	0,400			1	
	15:00	0,420			1	
	16:00	0,505			1	
	17:00	0,631			1	
	18:00	0,690			1	
	19:00	0,697			1	
	20:00	0,694			1	
	21:00	0,673			1	
	22:00	0,628			1	
	23:00	0,588			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,528			1	
	01:00	0,511			1	
	02:00	0,475			1	
	03:00	0,454			1	
	04:00	0,440			1	
	05:00	0,451			1	
	06:00	0,465			1	
	07:00	0,435			1	
	08:00	0,471			1	
	09:00	0,491			1	
	10:00	0,478			1	
	11:00	0,414			1	
	12:00	0,379			1	
	13:00	0,420			1	
	14:00	0,371			1	
	15:00	0,481			1	
	16:00	0,559			1	
	17:00	0,656			1	
	18:00	0,725			1	
	19:00	0,779			1	
	20:00	0,743			1	
	21:00	0,657			1	
	22:00	0,617			1	
	23:00	0,574			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 3 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,515			1	
	01:00	0,472			1	
	02:00	0,454			1	
	03:00	0,442			1	
	04:00	0,430			1	
	05:00	0,438			1	
	06:00	0,473			1	
	07:00	0,461			1	
	08:00	0,454			1	
	09:00	0,480			1	
	10:00	0,482			1	
	11:00	0,459			1	
	12:00	0,475			1	
	13:00	0,449			1	
	14:00	0,547			1	
	15:00	0,564			1	
	16:00	0,649			1	
	17:00	0,726			1	
	18:00	0,759			1	
	19:00	0,780			1	
	20:00	0,754			1	
	21:00	0,707			1	
	22:00	0,632			1	
	23:00	0,564			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,509			1	
	01:00	0,472			1	
	02:00	0,450			1	
	03:00	0,466			1	
	04:00	0,449			1	
	05:00	0,444			1	
	06:00	0,466			1	
	07:00	0,449			1	
	08:00	0,463			1	
	09:00	0,514			1	
	10:00	0,520			1	
	11:00	0,542			1	
	12:00	0,619			1	
	13:00	0,644			1	
	14:00	0,612			1	
	15:00	0,616			1	
	16:00	0,665			1	
	17:00	0,744			1	
	18:00	0,776			1	
	19:00	0,771			1	
	20:00	0,740			1	
	21:00	0,712			1	
	22:00	0,647			1	
	23:00	0,598			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,559			1	
	01:00	0,526			1	
	02:00	0,495			1	
	03:00	0,461			1	
	04:00	0,450			1	
	05:00	0,450			1	
	06:00	0,469			1	
	07:00	0,471			1	
	08:00	0,466			1	
	09:00	0,451			1	
	10:00	0,447			1	
	11:00	0,445			1	
	12:00	0,376			1	
	13:00	0,326			1	
	14:00	0,394			1	
	15:00	0,458			1	
	16:00	0,574			1	
	17:00	0,658			1	
	18:00	0,702			1	
	19:00	0,716			1	
	20:00	0,701			1	
	21:00	0,696			1	
	22:00	0,640			1	
	23:00	0,595			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου 2025	00:00	0,537			1	
	01:00	0,486			1	
	02:00	0,451			1	
	03:00	0,440			1	
	04:00	0,426			1	
	05:00	0,425			1	
	06:00	0,463			1	
	07:00	0,460			1	
	08:00	0,453			1	
	09:00	0,370			1	
	10:00	0,289			1	
	11:00	0,316			1	
	12:00	0,335			1	
	13:00	0,352			1	
	14:00	0,397			1	
	15:00	0,523			1	
	16:00	0,594			1	
	17:00	0,678			1	
	18:00	0,755			1	
	19:00	0,736			1	
	20:00	0,705			1	
	21:00	0,670			1	
	22:00	0,621			1	
	23:00	0,571			1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης