

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,615	1			
	01:00	0,565	1			
	02:00	0,540	1			
	03:00	0,526	1			
	04:00	0,538	1			
	05:00	0,542	1			
	06:00	0,564	1			
	07:00	0,585	1			
	08:00	0,583	1			
	09:00	0,578	1			
	10:00	0,612	1			
	11:00	0,618	1			
	12:00	0,655	1			
	13:00	0,704	1			
	14:00	0,707	1			
	15:00	0,677	1			
	16:00	0,694	1			
	17:00	0,779	1			
	18:00	0,876	1			
	19:00	0,918	1			
	20:00	0,901	1			
	21:00	0,868	1			
	22:00	0,812	1			
	23:00	0,702	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,634	1			
	01:00	0,584	1			
	02:00	0,549	1			
	03:00	0,531	1			
	04:00	0,531	1			
	05:00	0,542	1			
	06:00	0,570	1			
	07:00	0,595	1			
	08:00	0,602	1			
	09:00	0,609	1			
	10:00	0,617	1			
	11:00	0,612	1			
	12:00	0,610	1			
	13:00	0,615	1			
	14:00	0,623	1			
	15:00	0,705	1			
	16:00	0,772	1			
	17:00	0,861	1			
	18:00	0,968	1	1		
	19:00	1,003	1	1		
	20:00	0,984	1	1		
	21:00	0,940	1	1		
	22:00	0,865	1			
	23:00	0,742	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,648	1			
	01:00	0,592	1			
	02:00	0,554	1			
	03:00	0,531	1			
	04:00	0,530	1			
	05:00	0,547	1			
	06:00	0,583	1			
	07:00	0,639	1			
	08:00	0,671	1			
	09:00	0,681	1			
	10:00	0,688	1			
	11:00	0,694	1			
	12:00	0,698	1			
	13:00	0,704	1			
	14:00	0,724	1			
	15:00	0,780	1			
	16:00	0,855	1			
	17:00	0,953	1	1		
	18:00	1,058	1	1		
	19:00	1,083	1	1		
	20:00	1,058	1	1		
	21:00	1,000	1	1		
	22:00	0,909	1			
	23:00	0,776	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,674	1			
	01:00	0,621	1			
	02:00	0,579	1			
	03:00	0,548	1			
	04:00	0,540	1			
	05:00	0,559	1			
	06:00	0,598	1			
	07:00	0,652	1			
	08:00	0,700	1			
	09:00	0,731	1			
	10:00	0,751	1			
	11:00	0,756	1			
	12:00	0,765	1			
	13:00	0,778	1			
	14:00	0,801	1			
	15:00	0,858	1			
	16:00	0,928	1			
	17:00	1,032	1	1		
	18:00	1,142	1	1		
	19:00	1,163	1	1		
	20:00	1,138	1	1		
	21:00	1,073	1	1		
	22:00	0,973	1	1		
	23:00	0,838	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 23 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,701	1			
	01:00	0,642	1			
	02:00	0,600	1			
	03:00	0,570	1			
	04:00	0,557	1			
	05:00	0,569	1			
	06:00	0,611	1			
	07:00	0,675	1			
	08:00	0,724	1			
	09:00	0,759	1			
	10:00	0,781	1			
	11:00	0,793	1			
	12:00	0,794	1			
	13:00	0,802	1			
	14:00	0,824	1			
	15:00	0,883	1			
	16:00	0,968	1	1		
	17:00	1,078	1	1		
	18:00	1,190	1	1		
	19:00	1,216	1	1		
	20:00	1,182	1	1		
	21:00	1,113	1	1		
	22:00	1,000	1	1		
	23:00	0,857	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,711	1			
	01:00	0,650	1			
	02:00	0,603	1			
	03:00	0,575	1			
	04:00	0,570	1			
	05:00	0,590	1			
	06:00	0,636	1			
	07:00	0,704	1			
	08:00	0,751	1			
	09:00	0,778	1			
	10:00	0,781	1			
	11:00	0,772	1			
	12:00	0,766	1			
	13:00	0,771	1			
	14:00	0,792	1			
	15:00	0,856	1			
	16:00	0,961	1	1		
	17:00	1,081	1	1		
	18:00	1,197	1	1		
	19:00	1,232	1	1		
	20:00	1,203	1	1		
	21:00	1,138	1	1		
	22:00	1,027	1	1		
	23:00	0,882	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 25 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,702	1			
	01:00	0,652	1			
	02:00	0,614	1			
	03:00	0,590	1			
	04:00	0,592	1			
	05:00	0,603	1			
	06:00	0,635	1			
	07:00	0,689	1			
	08:00	0,738	1			
	09:00	0,751	1			
	10:00	0,737	1			
	11:00	0,726	1			
	12:00	0,712	1			
	13:00	0,895	1			
	14:00	0,908	1			
	15:00	0,942	1	1		
	16:00	0,977	1	1		
	17:00	1,022	1	1		
	18:00	1,090	1	1		
	19:00	1,124	1	1		
	20:00	1,103	1	1		
	21:00	1,054	1	1		
	22:00	0,971	1	1		
	23:00	0,846	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης