

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Τ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 25 Ιουνίου 2025	00:00	0,924	1	1		
	01:00	0,864	1	1		
	02:00	0,824	1			
	03:00	0,793	1			
	04:00	0,764	1			
	05:00	0,728	1			
	06:00	0,733	1			
	07:00	0,754	1			
	08:00	0,784	1			
	09:00	0,811	1			
	10:00	0,822	1			
	11:00	0,819	1			
	12:00	0,814	1			
	13:00	0,799	1			
	14:00	0,764	1			
	15:00	0,748	1			
	16:00	0,810	1			
	17:00	0,906	1	1		
	18:00	1,070	1	1		
	19:00	1,197	1	1		
	20:00	1,274	1	1		
	21:00	1,229	1	1		
	22:00	1,152	1	1		
	23:00	1,028	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 26 Ιουνίου 2025	00:00	0,910	1	1		
	01:00	0,849	1	1		
	02:00	0,806	1			
	03:00	0,772	1			
	04:00	0,747	1			
	05:00	0,728	1			
	06:00	0,736	1			
	07:00	0,762	1			
	08:00	0,796	1			
	09:00	0,837	1			
	10:00	0,861	1	1		
	11:00	0,873	1	1		
	12:00	0,869	1	1		
	13:00	0,843	1			
	14:00	0,808	1			
	15:00	0,776	1			
	16:00	0,905	1	1		
	17:00	1,006	1	1		
	18:00	1,173	1	1		
	19:00	1,285	1	1		
	20:00	1,354	1	1		
	21:00	1,325	1	1		
	22:00	1,252	1	1		
	23:00	1,151	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Σ Τ Υ Π Α Λ Λ Ι Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025	00:00	0,971	1	1		
	01:00	0,911	1	1		
	02:00	0,861	1	1		
	03:00	0,819	1			
	04:00	0,796	1			
	05:00	0,783	1			
	06:00	0,800	1			
	07:00	0,835	1	1		
	08:00	0,885	1	1		
	09:00	0,948	1	1		
	10:00	0,998	1	1		
	11:00	1,026	1	1		
	12:00	1,024	1	1		
	13:00	0,987	1	1		
	14:00	0,933	1	1		
	15:00	0,891	1	1		
	16:00	1,019	1	1		
	17:00	1,122	1	1		
	18:00	1,298	1	1		
	19:00	1,396	1	1		
	20:00	1,443	1	1		
	21:00	1,435	1	1		
	22:00	1,365	1	1		
	23:00	1,267	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερησίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 28 Ιουνίου 2025	00:00	1,057	1	1		
	01:00	0,998	1	1		
	02:00	0,950	1	1		
	03:00	0,905	1	1		
	04:00	0,875	1	1		
	05:00	0,861	1	1		
	06:00	0,876	1	1		
	07:00	0,912	1	1		
	08:00	0,969	1	1		
	09:00	1,045	1	1		
	10:00	1,098	1	1		
	11:00	1,119	1	1		
	12:00	1,107	1	1		
	13:00	1,072	1	1		
	14:00	1,009	1	1		
	15:00	0,956	1	1		
	16:00	1,054	1	1		
	17:00	1,154	1	1		
	18:00	1,314	1	1		
	19:00	1,424	1	1		
	20:00	1,483	1	1		
	21:00	1,471	1	1		
	22:00	1,411	1	1		
	23:00	1,330	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 29 Ιουνίου 2025	00:00	1,159	1	1		
	01:00	1,094	1	1		
	02:00	1,041	1	1		
	03:00	0,997	1	1		
	04:00	0,963	1	1		
	05:00	0,945	1	1		
	06:00	0,947	1	1		
	07:00	0,965	1	1		
	08:00	1,016	1	1		
	09:00	1,094	1	1		
	10:00	1,142	1	1		
	11:00	1,146	1	1		
	12:00	1,112	1	1		
	13:00	1,071	1	1		
	14:00	1,006	1	1		
	15:00	0,943	1	1		
	16:00	1,011	1	1		
	17:00	1,124	1	1		
	18:00	1,266	1	1		
	19:00	1,380	1	1		
	20:00	1,446	1	1		
	21:00	1,431	1	1		
	22:00	1,374	1	1		
	23:00	1,298	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2025	00:00	1,187	1	1		
	01:00	1,113	1	1		
	02:00	1,048	1	1		
	03:00	0,997	1	1		
	04:00	0,959	1	1		
	05:00	0,940	1	1		
	06:00	0,946	1	1		
	07:00	0,967	1	1		
	08:00	1,016	1	1		
	09:00	1,089	1	1		
	10:00	1,137	1	1		
	11:00	1,146	1	1		
	12:00	1,140	1	1		
	13:00	1,116	1	1		
	14:00	1,065	1	1		
	15:00	1,010	1	1		
	16:00	1,074	1	1		
	17:00	1,188	1	1		
	18:00	1,336	1	1		
	19:00	1,446	1	1		
	20:00	1,503	1	1		
	21:00	1,478	1	1		
	22:00	1,421	1	1		
	23:00	1,335	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕ	Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,000	1,000	1,000	1,000
Η Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 1 Ιουλίου 2025	00:00	1,223	1	1		
	01:00	1,142	1	1		
	02:00	1,072	1	1		
	03:00	1,015	1	1		
	04:00	0,974	1	1		
	05:00	0,955	1	1		
	06:00	0,961	1	1		
	07:00	0,989	1	1		
	08:00	1,049	1	1		
	09:00	1,130	1	1		
	10:00	1,194	1	1		
	11:00	1,221	1	1		
	12:00	1,222	1	1		
	13:00	1,198	1	1		
	14:00	1,145	1	1		
	15:00	1,090	1	1		
	16:00	1,148	1	1		
	17:00	1,262	1	1		
	18:00	1,411	1	1		
	19:00	1,515	1	1		
	20:00	1,560	1	1		
	21:00	1,512	1	1		
	22:00	1,442	1	1		
	23:00	1,325	1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης