

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τετάρτη, 26 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,672	1			
	01:00	0,616	1			
	02:00	0,585	1			
	03:00	0,568	1			
	04:00	0,562	1			
	05:00	0,575	1			
	06:00	0,599	1			
	07:00	0,624	1			
	08:00	0,640	1			
	09:00	0,629	1			
	10:00	0,629	1			
	11:00	0,707	1			
	12:00	0,718	1			
	13:00	0,697	1			
	14:00	0,679	1			
	15:00	0,700	1			
	16:00	0,762	1			
	17:00	0,856	1			
	18:00	0,984	1	1		
	19:00	1,043	1	1		
	20:00	1,033	1	1		
	21:00	0,985	1	1		
	22:00	0,902	1			
	23:00	0,772	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Σ	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,666	1			
	01:00	0,613	1			
	02:00	0,572	1			
	03:00	0,554	1			
	04:00	0,550	1			
	05:00	0,559	1			
	06:00	0,586	1			
	07:00	0,608	1			
	08:00	0,648	1			
	09:00	0,679	1			
	10:00	0,700	1			
	11:00	0,731	1			
	12:00	0,748	1			
	13:00	0,732	1			
	14:00	0,702	1			
	15:00	0,783	1			
	16:00	0,770	1			
	17:00	0,828	1			
	18:00	0,953	1	1		
	19:00	1,008	1	1		
	20:00	1,001	1	1		
	21:00	0,957	1	1		
	22:00	0,875	1			
	23:00	0,753	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	0,663	1			
	01:00	0,608	1			
	02:00	0,571	1			
	03:00	0,553	1			
	04:00	0,550	1			
	05:00	0,556	1			
	06:00	0,575	1			
	07:00	0,607	1			
	08:00	0,637	1			
	09:00	0,674	1			
	10:00	0,750	1			
	11:00	0,817	1			
	12:00	0,839	1			
	13:00	0,725	1			
	14:00	0,633	1			
	15:00	0,662	1			
	16:00	0,712	1			
	17:00	0,795	1			
	18:00	0,939	1	1		
	19:00	0,999	1	1		
	20:00	0,993	1	1		
	21:00	0,945	1	1		
	22:00	0,860	1			
	23:00	0,744	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	0,667	1			
	01:00	0,612	1			
	02:00	0,576	1			
	03:00	0,556	1			
	04:00	0,552	1			
	05:00	0,557	1			
	06:00	0,576	1			
	07:00	0,611	1			
	08:00	0,620	1			
	09:00	0,629	1			
	10:00	0,679	1			
	11:00	0,711	1			
	12:00	0,766	1			
	13:00	0,664	1			
	14:00	0,753	1			
	15:00	0,651	1			
	16:00	0,715	1			
	17:00	0,801	1			
	18:00	0,932	1	1		
	19:00	0,990	1	1		
	20:00	0,988	1	1		
	21:00	0,942	1	1		
	22:00	0,857	1			
	23:00	0,745	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	0,669	1			
	01:00	0,616	1			
	02:00	0,579	1			
	03:00	0,557	1			
	04:00	0,551	1			
	05:00	0,554	1			
	06:00	0,569	1			
	07:00	0,599	1			
	08:00	0,617	1			
	09:00	0,629	1			
	10:00	0,685	1			
	11:00	0,774	1			
	12:00	0,798	1			
	13:00	0,813	1			
	14:00	0,799	1			
	15:00	0,819	1			
	16:00	0,843	1			
	17:00	0,878	1			
	18:00	0,937	1	1		
	19:00	0,979	1	1		
	20:00	0,981	1	1		
	21:00	0,939	1	1		
	22:00	0,856	1			
	23:00	0,744	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	0,666	1			
	01:00	0,611	1			
	02:00	0,576	1			
	03:00	0,566	1			
	04:00	0,568	1			
	05:00	0,580	1			
	06:00	0,597	1			
	07:00	0,625	1			
	08:00	0,661	1			
	09:00	0,701	1			
	10:00	0,749	1			
	11:00	0,750	1			
	12:00	0,809	1			
	13:00	0,788	1			
	14:00	0,812	1			
	15:00	0,840	1			
	16:00	0,862	1			
	17:00	0,894	1			
	18:00	0,953	1	1		
	19:00	0,994	1	1		
	20:00	0,995	1	1		
	21:00	0,953	1	1		
	22:00	0,871	1			
	23:00	0,757	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ		Προτεινόμενος ΗΕΠ	Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)			1,100	1,100	1,100	1,100
Η Ρ Α Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW)	G5	G6	G7	G8
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	0,669	1			
	01:00	0,611	1			
	02:00	0,579	1			
	03:00	0,568	1			
	04:00	0,569	1			
	05:00	0,578	1			
	06:00	0,596	1			
	07:00	0,629	1			
	08:00	0,676	1			
	09:00	0,706	1			
	10:00	0,716	1			
	11:00	0,655	1			
	12:00	0,640	1			
	13:00	0,633	1			
	14:00	0,645	1			
	15:00	0,687	1			
	16:00	0,758	1			
	17:00	0,854	1			
	18:00	0,956	1	1		
	19:00	1,002	1	1		
	20:00	1,001	1	1		
	21:00	0,956	1	1		
	22:00	0,873	1			
	23:00	0,757	1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης