

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 3 Απριλίου 2025	00:00	50,6	1				
	01:00	51,6	1				
	02:00	48,7	1				
	03:00	48,3	1				
	04:00	51,7	1				
	05:00	59,9	1				
	06:00	54,9	1				
	07:00	56,0	1				
	08:00	43,2	1				
	09:00	42,0	1				
	10:00	39,5	1				
	11:00	43,6			1		
	12:00	48,9			1		
	13:00	44,1			1		
	14:00	45,8			1		
	15:00	45,4			1		
	16:00	51,6			1		
	17:00	57,8			1		
	18:00	50,9			1		
	19:00	44,8			1		
	20:00	48,3	1				
	21:00	53,4	1				
	22:00	49,9	1				
	23:00	49,0	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	57,4	1				
	01:00	50,0	1				
	02:00	46,2	1				
	03:00	45,6	1				
	04:00	45,0	1				
	05:00	45,0	1				
	06:00	49,0	1				
	07:00	58,3	1				
	08:00	49,5		1	1		
	09:00	40,3		1	1		
	10:00	40,3			1		
	11:00	43,2			1		
	12:00	43,1			1		
	13:00	53,3			1		
	14:00	51,3			1		
	15:00	50,0			1		
	16:00	58,9			1		
	17:00	46,7			1		
	18:00	50,8	1				
	19:00	51,2	1				
	20:00	61,4	1				
	21:00	57,7	1				
	22:00	55,9	1				
	23:00	53,8	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 5 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	55,9	1				
	01:00	54,7	1				
	02:00	48,8	1				
	03:00	51,2	1				
	04:00	50,3	1				
	05:00	50,3	1				
	06:00	50,7	1				
	07:00	50,0	1				
	08:00	55,4	1				
	09:00	49,4			1		
	10:00	40,8			1		
	11:00	40,0			1		
	12:00	44,4			1		
	13:00	43,1			1		
	14:00	41,6			1		
	15:00	42,5			1		
	16:00	45,9			1		
	17:00	37,9			1		
	18:00	41,8			1		
	19:00	52,7	1				
	20:00	52,1	1				
	21:00	62,7	1				
	22:00	57,1	1				
	23:00	47,4	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 6 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	46,8	1				
	01:00	45,8	1				
	02:00	45,8	1				
	03:00	46,0	1				
	04:00	46,3	1				
	05:00	46,6	1				
	06:00	47,8	1				
	07:00	46,2		1			
	08:00	45,9		1			
	09:00	47,1		1			
	10:00	43,1		1			
	11:00	41,1			1		
	12:00	53,0			1		
	13:00	47,6			1		
	14:00	37,4			1		
	15:00	36,3			1		
	16:00	39,0			1		
	17:00	39,4			1		
	18:00	39,4	1				
	19:00	46,7	1				
	20:00	54,1	1				
	21:00	57,0	1				
	22:00	51,3	1				
	23:00	50,9	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	47,6	1				
	01:00	58,4	1				
	02:00	44,6	1				
	03:00	44,0	1				
	04:00	43,9	1				
	05:00	44,7	1				
	06:00	47,0	1				
	07:00	48,4			1		
	08:00	46,9			1		
	09:00	46,0			1		
	10:00	45,5			1		
	11:00	44,2			1		
	12:00	47,1			1		
	13:00	47,2	1				
	14:00	42,2	1				
	15:00	54,7	1				
	16:00	47,1	1				
	17:00	49,0	1				
	18:00	48,1	1				
	19:00	48,5	1				
	20:00	59,6	1				
	21:00	59,4	1				
	22:00	59,0	1				
	23:00	55,6	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 8 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	53,0	1				
	01:00	48,5	1				
	02:00	45,9	1				
	03:00	47,7	1				
	04:00	48,5	1				
	05:00	55,8	1				
	06:00	48,9	1				
	07:00	52,2		1	1		
	08:00	57,2		1	1		
	09:00	60,7		1	1		
	10:00	66,5		1	1		
	11:00	67,4		1	1		
	12:00	67,2		1	1		
	13:00	69,9		1	1		
	14:00	54,2		1	1		
	15:00	50,3	1				
	16:00	53,4	1				
	17:00	57,0	1				
	18:00	65,9	1				
	19:00	64,4	1		1		
	20:00	73,4	1		1		
	21:00	73,4	1		1		
	22:00	71,0	1		1		
	23:00	66,1	1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	60,5	1				
	01:00	57,0	1				
	02:00	54,3	1				
	03:00	53,0	1				
	04:00	53,0	1				
	05:00	53,0	1				
	06:00	53,0	1				
	07:00	53,0	1				
	08:00	62,0			1		
	09:00	54,7			1		
	10:00	50,0			1		
	11:00	48,3			1		
	12:00	51,2			1		
	13:00	55,5			1		
	14:00	62,2			1		
	15:00	57,3			1		
	16:00	52,3	1				
	17:00	46,7	1				
	18:00	52,8	1				
	19:00	60,5	1				
	20:00	68,5	1				
	21:00	77,1	1				
	22:00	73,8	1				
	23:00	66,4	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης