

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2025	00:00	57,6	1				
	01:00	58,0	1				
	02:00	59,7	1				
	03:00	58,4	1				
	04:00	58,8	1				
	05:00	59,7	1				
	06:00	60,6	1				
	07:00	55,7	1				
	08:00	50,3	1				
	09:00	47,6			1		
	10:00	44,4			1		
	11:00	55,8			1		
	12:00	49,0			1		
	13:00	48,4			1		
	14:00	49,6			1		
	15:00	53,7			1		
	16:00	56,2			1		
	17:00	56,1	1		1		
	18:00	61,8	1		1		
	19:00	68,2	1		1		
	20:00	59,7	1		1		
	21:00	56,9	1		1		
	22:00	60,7	1		1		
	23:00	55,3	1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 7 Μαρτίου 2025	00:00	50,9			1		
	01:00	50,5			1		
	02:00	52,7			1		
	03:00	52,7			1		
	04:00	52,7			1		
	05:00	53,1			1		
	06:00	54,6			1		
	07:00	57,7			1		
	08:00	54,3			1		
	09:00	48,9			1		
	10:00	53,0			1		
	11:00	46,7			1		
	12:00	45,1			1		
	13:00	44,1			1		
	14:00	43,1			1		
	15:00	45,8			1		
	16:00	45,7				1	
	17:00	58,4				1	
	18:00	59,7				1	
	19:00	64,1	1				
	20:00	61,9	1				
	21:00	64,5	1				
	22:00	54,8			1		
	23:00	55,1			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 8 Μαρτίου 2025	00:00	53,8			1		
	01:00	53,1			1		
	02:00	53,0			1		
	03:00	53,1			1		
	04:00	52,3			1		
	05:00	53,8			1		
	06:00	51,9			1		
	07:00	54,1			1		
	08:00	59,1			1		
	09:00	64,9	1				
	10:00	62,0	1				
	11:00	55,0	1				
	12:00	57,9	1				
	13:00	56,2	1				
	14:00	55,4	1				
	15:00	54,5	1				
	16:00	53,9	1				
	17:00	57,9				1	
	18:00	61,9				1	
	19:00	77,1				1	
	20:00	78,4				1	
	21:00	65,5				1	
	22:00	60,5				1	
	23:00	52,4			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 9 Μαρτίου 2025	00:00	52,0			1		
	01:00	49,8			1		
	02:00	48,8			1		
	03:00	49,5			1		
	04:00	50,0			1		
	05:00	52,7			1		
	06:00	50,8			1		
	07:00	46,5			1		
	08:00	44,7			1		
	09:00	44,1			1		
	10:00	48,4			1		
	11:00	50,1			1		
	12:00	54,1			1		
	13:00	50,2			1		
	14:00	49,7			1		
	15:00	50,5			1		
	16:00	50,2			1		
	17:00	57,8	1				
	18:00	61,9	1				
	19:00	66,6	1				
	20:00	62,2	1				
	21:00	60,2	1				
	22:00	60,6	1				
	23:00	54,2	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2025	00:00	54,2	1				
	01:00	55,5	1				
	02:00	53,6	1				
	03:00	53,5	1				
	04:00	52,8	1				
	05:00	51,6	1				
	06:00	54,4	1				
	07:00	48,4	1				
	08:00	50,0			1		
	09:00	48,7			1		
	10:00	45,5			1		
	11:00	46,2			1		
	12:00	43,1			1		
	13:00	44,3			1		
	14:00	49,0			1		
	15:00	47,8			1		
	16:00	48,4			1		
	17:00	41,5			1		
	18:00	57,1	1				
	19:00	62,3	1				
	20:00	67,1	1				
	21:00	59,6	1				
	22:00	59,7	1				
	23:00	60,0	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 11 Μαρτίου 2025	00:00	58,1	1				
	01:00	55,2	1				
	02:00	54,9	1				
	03:00	54,6	1				
	04:00	54,4	1				
	05:00	54,3	1				
	06:00	53,9	1				
	07:00	54,7	1				
	08:00	47,6			1		
	09:00	56,1			1		
	10:00	50,8			1		
	11:00	45,8			1		
	12:00	43,6			1		
	13:00	44,0			1		
	14:00	52,6			1		
	15:00	54,6			1		
	16:00	48,4	1				
	17:00	50,3	1				
	18:00	57,6	1				
	19:00	60,4	1				
	20:00	57,1	1				
	21:00	62,8	1				
	22:00	65,5			1		
	23:00	65,4			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2025	00:00	62,5			1		
	01:00	56,5			1		
	02:00	53,8			1		
	03:00	55,9			1		
	04:00	56,3			1		
	05:00	55,3			1		
	06:00	58,3			1		
	07:00	53,5			1		
	08:00	49,6			1		
	09:00	47,2			1		
	10:00	48,5			1		
	11:00	48,8			1		
	12:00	51,0			1		
	13:00	53,1			1		
	14:00	52,7			1		
	15:00	47,3			1		
	16:00	44,2			1		
	17:00	45,1			1		
	18:00	53,5			1		
	19:00	62,9	1		1		
	20:00	59,6	1		1		
	21:00	60,0			1		
	22:00	57,7			1		
	23:00	60,9			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης