

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	66,6	1		1		
	01:00	67,2	1		1		
	02:00	64,9	1		1		
	03:00	64,4	1		1		
	04:00	64,2	1		1		
	05:00	62,6	1		1		
	06:00	72,7	1		1		
	07:00	65,9	1		1		
	08:00	61,5	1		1		
	09:00	51,7	1				
	10:00	54,8	1				
	11:00	57,4	1				
	12:00	55,4	1				
	13:00	66,0				1	
	14:00	58,4				1	
	15:00	54,1				1	
	16:00	52,3				1	
	17:00	54,6				1	
	18:00	56,2				1	
	19:00	63,2				1	
	20:00	76,5				1	
	21:00	64,5				1	
	22:00	62,9				1	
	23:00	53,5	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 9 Μαΐου 2025	00:00	47,2	1				
	01:00	48,0	1				
	02:00	49,1	1				
	03:00	47,7	1				
	04:00	48,2	1				
	05:00	44,2	1				
	06:00	53,5	1				
	07:00	55,9	1				
	08:00	55,5	1				
	09:00	56,2	1				
	10:00	60,3	1				
	11:00	63,0	1				
	12:00	66,2				1	
	13:00	64,0				1	
	14:00	55,8				1	
	15:00	64,9				1	
	16:00	59,2				1	
	17:00	55,7				1	
	18:00	54,7				1	
	19:00	54,6				1	
	20:00	64,1				1	
	21:00	63,2				1	
	22:00	63,3				1	
	23:00	66,0				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 10 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 10 Μαΐου 2025	00:00	55,5				1	
	01:00	47,1				1	
	02:00	46,1				1	
	03:00	46,6				1	
	04:00	45,6				1	
	05:00	46,7				1	
	06:00	47,7				1	
	07:00	46,0			1		
	08:00	48,3			1		
	09:00	53,6		1	1		
	10:00	68,5		1	1		
	11:00	60,2		1	1		
	12:00	58,7		1	1		
	13:00	57,5		1	1		
	14:00	59,5		1	1		
	15:00	54,2		1	1		
	16:00	57,9		1	1		
	17:00	65,6		1	1		
	18:00	55,6		1	1		
	19:00	58,3		1	1		
	20:00	59,6		1	1		
	21:00	64,2		1	1		
	22:00	58,2		1	1		
	23:00	53,1	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 11 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 11 Μαΐου 2025	00:00	50,6	1				
	01:00	50,4	1				
	02:00	49,8	1				
	03:00	57,4	1				
	04:00	47,5	1				
	05:00	46,9	1				
	06:00	41,0	1				
	07:00	46,0	1				
	08:00	48,1	1				
	09:00	52,5	1				
	10:00	53,1	1				
	11:00	51,9	1				
	12:00	59,6	1				
	13:00	64,2	1				
	14:00	56,1	1				
	15:00	53,9	1				
	16:00	52,0	1				
	17:00	56,1	1				
	18:00	52,5	1				
	19:00	58,6		1	1		
	20:00	62,0		1	1		
	21:00	63,0		1	1		
	22:00	64,5		1	1		
	23:00	54,2		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 12 Μαΐου 2025	00:00	49,0			1		
	01:00	50,0			1		
	02:00	49,0			1		
	03:00	47,2			1		
	04:00	44,4			1		
	05:00	46,1			1		
	06:00	47,6			1		
	07:00	51,4			1		
	08:00	57,8			1		
	09:00	62,8				1	
	10:00	57,9				1	
	11:00	59,5				1	
	12:00	63,0				1	
	13:00	61,6				1	
	14:00	64,3				1	
	15:00	56,4				1	
	16:00	51,2				1	
	17:00	53,0				1	
	18:00	65,1				1	
	19:00	60,7				1	
	20:00	56,1				1	
	21:00	56,7				1	
	22:00	54,6				1	
	23:00	52,5				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 13 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 13 Μαΐου 2025	00:00	46,6			1		
	01:00	46,3			1		
	02:00	44,8			1		
	03:00	44,0			1		
	04:00	48,2			1		
	05:00	49,7			1		
	06:00	46,7			1		
	07:00	51,7			1		
	08:00	52,7				1	
	09:00	55,3				1	
	10:00	53,2				1	
	11:00	57,4				1	
	12:00	62,8				1	
	13:00	61,7				1	
	14:00	66,6				1	
	15:00	67,0				1	
	16:00	58,4				1	
	17:00	60,1				1	
	18:00	56,9				1	
	19:00	59,6				1	
	20:00	62,3				1	
	21:00	64,2				1	
	22:00	59,9				1	
	23:00	56,5				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 14 Μαΐου 2025	00:00	52,3				1	
	01:00	50,6				1	
	02:00	48,8				1	
	03:00	49,9				1	
	04:00	49,5				1	
	05:00	47,3				1	
	06:00	47,2				1	
	07:00	52,4				1	
	08:00	51,9	1				
	09:00	53,1	1				
	10:00	57,7	1				
	11:00	59,2	1	1			
	12:00	54,1	1	1			
	13:00	53,5	1	1			
	14:00	59,6	1				
	15:00	59,1				1	
	16:00	55,4				1	
	17:00	57,3				1	
	18:00	57,3				1	
	19:00	53,7				1	
	20:00	60,1				1	
	21:00	61,0				1	
	22:00	55,0				1	
	23:00	53,1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης