

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	60,1	1				
	01:00	63,9	1				
	02:00	64,4	1				
	03:00	61,0	1				
	04:00	60,7	1				
	05:00	60,3	1				
	06:00	64,1	1				
	07:00	54,8			1		
	08:00	54,8			1		
	09:00	57,6			1		
	10:00	51,8			1		
	11:00	46,5			1		
	12:00	43,9			1		
	13:00	45,2			1		
	14:00	45,4			1		
	15:00	41,0			1		
	16:00	47,0			1		
	17:00	44,5			1		
	18:00	60,3	1				
	19:00	59,5	1				
	20:00	63,5	1				
	21:00	64,2	1				
	22:00	67,3	1				
	23:00	62,4	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 11 Απριλίου 2025	00:00	60,2	1				
	01:00	60,0	1				
	02:00	56,8	1				
	03:00	58,5	1				
	04:00	59,1	1				
	05:00	59,7	1				
	06:00	63,8	1				
	07:00	65,6	1				
	08:00	58,0	1				
	09:00	57,9		1	1		
	10:00	57,3		1	1		
	11:00	47,4			1		
	12:00	48,7			1		
	13:00	43,2			1		
	14:00	41,6			1		
	15:00	48,8			1		
	16:00	47,6			1		
	17:00	48,9	1				
	18:00	49,3	1				
	19:00	51,4	1				
	20:00	63,6	1				
	21:00	70,2	1				
	22:00	71,8	1				
	23:00	68,3	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 12 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 12 Απριλίου 2025	00:00	62,9	1				
	01:00	57,5	1				
	02:00	58,9	1				
	03:00	57,7	1				
	04:00	56,2	1				
	05:00	53,4	1				
	06:00	59,0	1				
	07:00	53,6	1				
	08:00	51,0			1		
	09:00	44,2			1		
	10:00	49,6			1		
	11:00	45,9			1		
	12:00	47,9			1		
	13:00	45,9			1		
	14:00	42,6			1		
	15:00	37,7			1		
	16:00	40,3			1		
	17:00	53,9			1		
	18:00	61,8		1	1		
	19:00	64,4		1	1		
	20:00	64,1		1	1		
	21:00	78,1		1	1		
	22:00	79,7		1	1		
	23:00	75,6		1	1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 13 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 13 Απριλίου 2025	00:00	73,5		1	1		
	01:00	67,7		1	1		
	02:00	65,1		1	1		
	03:00	67,6		1	1		
	04:00	67,8		1	1		
	05:00	65,8		1	1		
	06:00	68,1		1	1		
	07:00	64,6		1	1		
	08:00	53,0		1	1		
	09:00	46,2		1	1		
	10:00	43,7		1	1		
	11:00	44,8	1				
	12:00	58,2	1				
	13:00	54,5	1				
	14:00	45,6	1				
	15:00	47,1	1				
	16:00	46,1	1				
	17:00	52,4	1				
	18:00	51,4	1				
	19:00	55,1	1				
	20:00	60,8	1				
	21:00	58,6	1				
	22:00	56,6	1				
	23:00	56,3	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 14 Απριλίου 2025	00:00	58,9	1				
	01:00	63,8	1				
	02:00	57,6	1				
	03:00	59,6	1				
	04:00	58,8	1				
	05:00	56,7	1				
	06:00	57,3	1				
	07:00	53,9	1				
	08:00	50,0	1				
	09:00	49,3	1				
	10:00	43,0			1		
	11:00	47,8			1		
	12:00	44,9			1		
	13:00	41,3			1		
	14:00	48,4			1		
	15:00	42,8	1		1		
	16:00	42,0	1		1		
	17:00	38,5	1				
	18:00	42,3	1				
	19:00	56,6	1		1		
	20:00	68,7	1		1		
	21:00	80,0	1		1		
	22:00	69,6	1		1		
	23:00	62,1	1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 15 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 15 Απριλίου 2025	00:00	56,0	1		1		
	01:00	51,8	1		1		
	02:00	50,3	1		1		
	03:00	49,9	1		1		
	04:00	49,1	1		1		
	05:00	48,4	1		1		
	06:00	51,7	1		1		
	07:00	51,6	1		1		
	08:00	58,8	1				
	09:00	52,8	1				
	10:00	47,3	1				
	11:00	44,2	1				
	12:00	44,8	1				
	13:00	48,0			1		
	14:00	45,4			1		
	15:00	44,0			1		
	16:00	41,5			1		
	17:00	38,8			1		
	18:00	44,3			1		
	19:00	55,3	1				
	20:00	69,5	1				
	21:00	75,0	1		1		
	22:00	68,3	1		1		
	23:00	61,2	1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 16 Απριλίου 2025	00:00	51,8	1				
	01:00	45,5	1				
	02:00	44,2	1				
	03:00	47,9	1				
	04:00	47,6	1				
	05:00	50,2	1				
	06:00	57,1	1				
	07:00	56,4	1				
	08:00	45,5	1				
	09:00	47,3	1				
	10:00	50,9	1				
	11:00	46,2	1				
	12:00	50,9	1				
	13:00	46,8	1				
	14:00	43,6	1				
	15:00	51,8	1				
	16:00	52,8	1				
	17:00	46,0	1				
	18:00	52,5				1	
	19:00	49,6				1	
	20:00	52,2				1	
	21:00	61,7				1	
	22:00	67,4	1				
	23:00	61,2	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης