

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 12 Ιουνίου 2025	00:00	77,4	1		1		
	01:00	74,4	1		1		
	02:00	69,5	1		1		
	03:00	66,2	1		1		
	04:00	64,2	1		1		
	05:00	61,6	1		1		
	06:00	63,5	1		1		
	07:00	64,4	1		1		
	08:00	70,1	1		1		
	09:00	83,6	1		1		
	10:00	75,7	1		1		
	11:00	78,6	1		1		
	12:00	81,8		1		1	
	13:00	82,6		1		1	
	14:00	83,9		1		1	
	15:00	82,7		1		1	
	16:00	84,2		1		1	
	17:00	85,3		1		1	
	18:00	88,6		1		1	
	19:00	102,3		1		1	
	20:00	96,7		1	1	1	
	21:00	92,6		1	1	1	
	22:00	82,8	1		1		
	23:00	76,0	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2025	00:00	83,3	1		1		
	01:00	76,0	1		1		
	02:00	71,2	1		1		
	03:00	68,0	1		1		
	04:00	65,8	1		1		
	05:00	65,3	1		1		
	06:00	65,1	1		1		
	07:00	69,5	1		1		
	08:00	76,2		1		1	
	09:00	82,2		1		1	
	10:00	88,2		1		1	
	11:00	88,1		1		1	
	12:00	83,1		1		1	
	13:00	88,3		1		1	
	14:00	82,0		1		1	
	15:00	87,2		1		1	
	16:00	91,1		1		1	
	17:00	90,9		1		1	
	18:00	87,7		1		1	
	19:00	90,0		1		1	
	20:00	96,9		1		1	
	21:00	104,6		1		1	
	22:00	95,1		1		1	
	23:00	91,3		1		1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 14 Ιουνίου 2025	00:00	83,3		1		1	
	01:00	78,4		1		1	
	02:00	74,3		1		1	
	03:00	73,2		1		1	
	04:00	72,4		1		1	
	05:00	69,5		1		1	
	06:00	70,9		1		1	
	07:00	77,1	1			1	
	08:00	84,9	1			1	
	09:00	86,4	1			1	
	10:00	94,3	1			1	
	11:00	90,8	1			1	
	12:00	100,5	1			1	
	13:00	89,8	1			1	
	14:00	86,9	1			1	
	15:00	87,1	1			1	
	16:00	91,0	1			1	
	17:00	92,1	1			1	
	18:00	91,2	1			1	
	19:00	83,9	1			1	
	20:00	86,4			1	1	
	21:00	87,2			1	1	
	22:00	85,9			1	1	
	23:00	81,7			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 15 Ιουνίου 2025	00:00	74,8	1		1		
	01:00	74,5	1		1		
	02:00	71,3	1		1		
	03:00	69,3	1		1		
	04:00	67,9	1		1		
	05:00	65,9	1		1		
	06:00	65,8	1		1		
	07:00	69,7	1		1		
	08:00	75,4	1	1			
	09:00	78,4	1	1			
	10:00	80,0	1	1			
	11:00	73,8	1	1			
	12:00	81,8	1	1			
	13:00	81,7		1		1	
	14:00	81,6		1		1	
	15:00	84,0		1		1	
	16:00	86,7		1		1	
	17:00	77,1		1		1	
	18:00	76,7		1		1	
	19:00	77,7		1		1	
	20:00	80,3		1		1	
	21:00	87,1		1		1	
	22:00	96,0			1	1	
	23:00	88,7			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ α ξ ι α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2025	00:00	77,8	1		1		
	01:00	74,4	1		1		
	02:00	73,7	1		1		
	03:00	67,6	1		1		
	04:00	65,8	1		1		
	05:00	63,5	1		1		
	06:00	66,0	1		1		
	07:00	68,1	1		1		
	08:00	73,6	1		1		
	09:00	73,0	1		1		
	10:00	73,8	1		1		
	11:00	83,5		1		1	
	12:00	83,4		1		1	
	13:00	87,6		1		1	
	14:00	84,4		1		1	
	15:00	77,0		1		1	
	16:00	78,0		1		1	
	17:00	73,6		1		1	
	18:00	71,4		1		1	
	19:00	70,9			1	1	
	20:00	71,7			1	1	
	21:00	76,3			1	1	
	22:00	76,2		1	1		
	23:00	73,4		1	1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ ή	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 17 Ιουνίου 2025	00:00	73,1		1	1		
	01:00	69,4		1	1		
	02:00	65,4		1	1		
	03:00	64,5		1	1		
	04:00	60,0		1	1		
	05:00	61,1		1	1		
	06:00	65,1		1	1		
	07:00	67,5	1		1		
	08:00	69,9	1		1		
	09:00	76,5	1		1		
	10:00	83,8	1		1		
	11:00	86,1	1		1		
	12:00	93,5	1		1		
	13:00	86,5	1		1		
	14:00	78,3	1		1		
	15:00	76,0	1		1		
	16:00	77,9	1		1		
	17:00	85,8	1		1		
	18:00	90,0			1	1	
	19:00	87,7			1	1	
	20:00	88,0			1	1	
	21:00	94,5			1	1	
	22:00	105,7			1	1	
	23:00	91,8			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
α ρ χ η	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2025	00:00	83,6	1			1	
	01:00	78,2	1			1	
	02:00	66,3	1			1	
	03:00	60,7	1			1	
	04:00	59,7	1			1	
	05:00	61,7	1			1	
	06:00	63,4	1			1	
	07:00	66,8	1			1	
	08:00	71,9		1		1	
	09:00	78,8		1		1	
	10:00	89,1		1		1	
	11:00	79,6		1		1	
	12:00	85,1		1		1	
	13:00	89,7		1		1	
	14:00	93,0		1		1	
	15:00	85,3		1		1	
	16:00	81,7		1		1	
	17:00	80,2		1		1	
	18:00	85,6		1		1	
	19:00	80,7		1		1	
	20:00	75,4			1	1	
	21:00	84,5			1	1	
	22:00	81,7	1		1		
	23:00	79,6	1		1		

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης