

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 13 Φεβρουαρίου 2025	00:00	59,1				1	
	01:00	58,9				1	
	02:00	59,3				1	
	03:00	58,9				1	
	04:00	58,5				1	
	05:00	58,9				1	
	06:00	60,1				1	
	07:00	70,1				1	
	08:00	60,3				1	
	09:00	59,7	1				
	10:00	64,2	1				
	11:00	65,8	1				
	12:00	59,0	1				
	13:00	55,2	1				
	14:00	61,1	1				
	15:00	76,4	1				
	16:00	74,7	1			1	
	17:00	80,0	1			1	
	18:00	94,2	1			1	
	19:00	91,6	1			1	
	20:00	92,8	1			1	
	21:00	87,4	1			1	
	22:00	86,8	1			1	
	23:00	87,9	1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2025	00:00	84,9	1			1	
	01:00	81,6				1	
	02:00	78,9				1	
	03:00	79,7				1	
	04:00	80,8				1	
	05:00	80,4				1	
	06:00	79,9				1	
	07:00	82,8	1		1		
	08:00	71,2	1		1		
	09:00	80,6	1		1		
	10:00	82,0	1		1		
	11:00	75,5	1		1		
	12:00	68,5	1		1		
	13:00	76,3	1		1		
	14:00	77,2	1		1		
	15:00	65,5	1		1		
	16:00	69,6	1		1		
	17:00	70,5	1		1		
	18:00	80,6	1		1		
	19:00	80,9	1		1		
	20:00	76,8	1		1		
	21:00	73,5	1		1		
	22:00	69,8	1		1		
	23:00	69,4	1		1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 15 Φεβρουαρίου 2025	00:00	69,0	1		1		
	01:00	65,2	1		1		
	02:00	68,6				1	
	03:00	69,0				1	
	04:00	69,8				1	
	05:00	66,0				1	
	06:00	66,8				1	
	07:00	67,5				1	
	08:00	60,0				1	
	09:00	67,1				1	
	10:00	73,1				1	
	11:00	72,3			1	1	
	12:00	78,7			1	1	
	13:00	81,7			1	1	
	14:00	72,1			1	1	
	15:00	70,4			1	1	
	16:00	68,7				1	
	17:00	67,2				1	
	18:00	77,1				1	
	19:00	69,3				1	
	20:00	79,9				1	
	21:00	72,0				1	
	22:00	65,1				1	
	23:00	64,2				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2025	00:00	63,4				1	
	01:00	63,3				1	
	02:00	64,6				1	
	03:00	64,5				1	
	04:00	64,9				1	
	05:00	66,0				1	
	06:00	65,3				1	
	07:00	65,0				1	
	08:00	61,8				1	
	09:00	55,6				1	
	10:00	52,8				1	
	11:00	57,1				1	
	12:00	57,2				1	
	13:00	51,4				1	
	14:00	55,0				1	
	15:00	54,3				1	
	16:00	57,2				1	
	17:00	68,0				1	
	18:00	88,0	1			1	
	19:00	81,2	1			1	
	20:00	71,0				1	
	21:00	72,6				1	
	22:00	64,8				1	
	23:00	59,9				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2025	00:00	56,4				1	
	01:00	57,0				1	
	02:00	61,1				1	
	03:00	62,2				1	
	04:00	60,4				1	
	05:00	60,7				1	
	06:00	62,1				1	
	07:00	64,3	1		1		
	08:00	54,1	1		1		
	09:00	57,2	1		1		
	10:00	62,7	1		1		
	11:00	61,3	1		1		
	12:00	66,2	1				
	13:00	65,4	1				
	14:00	63,8	1				
	15:00	57,9	1				
	16:00	63,3	1				
	17:00	65,9				1	
	18:00	77,5			1	1	
	19:00	70,1			1	1	
	20:00	72,0				1	
	21:00	75,5				1	
	22:00	72,3				1	
	23:00	68,8				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2025	00:00	61,5				1	
	01:00	62,4				1	
	02:00	64,3				1	
	03:00	63,0				1	
	04:00	63,0				1	
	05:00	62,9				1	
	06:00	65,0				1	
	07:00	65,1				1	
	08:00	63,4				1	
	09:00	70,5				1	
	10:00	61,6				1	
	11:00	62,8				1	
	12:00	66,5				1	
	13:00	78,7				1	
	14:00	72,4				1	
	15:00	56,1				1	
	16:00	49,7				1	
	17:00	57,4	1		1		
	18:00	69,6	1		1		
	19:00	67,0	1		1		
	20:00	64,2	1		1		
	21:00	62,1	1		1		
	22:00	56,5	1				
	23:00	52,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2025	00:00	54,4	1				
	01:00	53,7	1				
	02:00	53,5	1				
	03:00	54,8	1				
	04:00	54,4	1				
	05:00	56,7	1				
	06:00	56,4	1				
	07:00	62,5	1				
	08:00	62,5	1				
	09:00	64,4	1				
	10:00	59,9				1	
	11:00	48,7				1	
	12:00	53,1				1	
	13:00	62,5				1	
	14:00	55,6				1	
	15:00	47,4				1	
	16:00	45,4				1	
	17:00	51,3				1	
	18:00	60,2				1	
	19:00	60,8				1	
	20:00	57,3				1	
	21:00	56,5				1	
	22:00	57,1				1	
	23:00	58,1				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης