

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 15 Μαΐου 2025	00:00	51,3				1	
	01:00	51,1				1	
	02:00	51,0				1	
	03:00	48,7				1	
	04:00	47,6				1	
	05:00	47,1				1	
	06:00	48,8				1	
	07:00	49,4	1				
	08:00	51,9	1				
	09:00	54,0	1				
	10:00	58,4	1				
	11:00	55,6	1				
	12:00	50,4	1				
	13:00	53,4	1				
	14:00	52,0	1				
	15:00	56,3	1				
	16:00	56,0	1				
	17:00	56,8	1	1			
	18:00	58,0	1	1			
	19:00	58,3	1	1			
	20:00	59,0	1	1			
	21:00	57,8	1	1			
	22:00	57,3	1	1			
	23:00	53,2	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	50,0	1				
	01:00	48,9	1				
	02:00	47,1	1				
	03:00	49,2	1				
	04:00	49,8	1				
	05:00	50,6	1				
	06:00	54,0	1				
	07:00	56,8	1				
	08:00	55,7	1				
	09:00	55,8	1				
	10:00	58,1	1				
	11:00	61,1	1				
	12:00	61,7	1				
	13:00	54,7	1				
	14:00	46,6	1				
	15:00	63,7	1				
	16:00	61,5	1				
	17:00	66,0	1				
	18:00	65,1				1	
	19:00	65,2				1	
	20:00	65,2				1	
	21:00	66,0				1	
	22:00	61,9				1	
	23:00	59,4				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 17 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	58,2				1	
	01:00	57,3				1	
	02:00	55,5				1	
	03:00	57,0				1	
	04:00	56,6				1	
	05:00	55,8				1	
	06:00	53,6				1	
	07:00	56,9	1				
	08:00	56,0	1				
	09:00	57,3	1				
	10:00	60,7	1				
	11:00	56,1	1				
	12:00	58,4	1				
	13:00	60,4	1				
	14:00	60,0	1				
	15:00	57,5	1				
	16:00	53,3	1				
	17:00	56,7	1	1			
	18:00	60,9	1	1			
	19:00	60,8	1	1			
	20:00	78,1	1	1			
	21:00	76,5	1	1			
	22:00	77,0	1	1			
	23:00	75,2	1	1			



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 18 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	73,1	1	1			
	01:00	73,6	1	1			
	02:00	70,5	1	1			
	03:00	71,5	1	1			
	04:00	69,4	1	1			
	05:00	69,0	1	1			
	06:00	61,1	1	1			
	07:00	67,7		1	1		
	08:00	71,4		1	1		
	09:00	74,3		1	1		
	10:00	62,7				1	
	11:00	61,2				1	
	12:00	57,5				1	
	13:00	54,1				1	
	14:00	50,1				1	
	15:00	54,9				1	
	16:00	64,3				1	
	17:00	75,6				1	
	18:00	69,6		1	1		
	19:00	64,6		1	1		
	20:00	63,9		1	1		
	21:00	53,8		1	1		
	22:00	52,9		1	1		
	23:00	56,8			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	55,4			1		
	01:00	54,7			1		
	02:00	52,0			1		
	03:00	49,4			1		
	04:00	51,4			1		
	05:00	55,5			1		
	06:00	57,5			1		
	07:00	62,7	1				
	08:00	55,4	1				
	09:00	50,6	1				
	10:00	44,9	1				
	11:00	49,4	1				
	12:00	60,6	1				
	13:00	57,9	1				
	14:00	60,1	1				
	15:00	59,6	1				
	16:00	54,7	1				
	17:00	53,7	1				
	18:00	55,3	1				
	19:00	56,1	1				
	20:00	62,8				1	
	21:00	65,1				1	
	22:00	60,4				1	
	23:00	50,9				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 20 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	49,1				1	
	01:00	47,4				1	
	02:00	45,8				1	
	03:00	46,0				1	
	04:00	45,3				1	
	05:00	45,4				1	
	06:00	45,0				1	
	07:00	55,9			1		
	08:00	57,9			1		
	09:00	63,3		1	1		
	10:00	64,2		1	1		
	11:00	58,3		1	1		
	12:00	49,7		1	1		
	13:00	53,2		1	1		
	14:00	54,4				1	
	15:00	54,5				1	
	16:00	52,3				1	
	17:00	50,5				1	
	18:00	52,8				1	
	19:00	57,8				1	
	20:00	71,2				1	
	21:00	73,0				1	
	22:00	59,3				1	
	23:00	58,4				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	59,2				1	
	01:00	53,3				1	
	02:00	51,2				1	
	03:00	54,3				1	
	04:00	50,0				1	
	05:00	45,5				1	
	06:00	48,1				1	
	07:00	53,0	1				
	08:00	51,7	1				
	09:00	57,8	1				
	10:00	71,3		1	1		
	11:00	60,6		1	1		
	12:00	58,2		1	1		
	13:00	64,9		1	1		
	14:00	60,6		1	1		
	15:00	57,9		1	1		
	16:00	59,4		1	1		
	17:00	66,6		1	1		
	18:00	70,9		1	1		
	19:00	80,1	1		1		
	20:00	65,1	1		1		
	21:00	68,7	1		1		
	22:00	62,4	1		1		
	23:00	54,9	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης