

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 17 Απριλίου 2025	00:00	55,8	1				
	01:00	50,9	1				
	02:00	48,3	1				
	03:00	49,2	1				
	04:00	47,9	1				
	05:00	47,6	1				
	06:00	53,8	1				
	07:00	53,0	1				
	08:00	55,1	1				
	09:00	63,4	1				
	10:00	60,8				1	
	11:00	59,3				1	
	12:00	53,3				1	
	13:00	56,6	1				
	14:00	53,1	1				
	15:00	48,2	1				
	16:00	51,1	1				
	17:00	55,7	1			1	
	18:00	55,1				1	
	19:00	67,3				1	
	20:00	66,4				1	
	21:00	66,0				1	
	22:00	61,8				1	
	23:00	58,7				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 18 Απριλίου 2025	00:00	52,5				1	
	01:00	50,1				1	
	02:00	48,4				1	
	03:00	48,8				1	
	04:00	47,9				1	
	05:00	58,5				1	
	06:00	57,5				1	
	07:00	53,4				1	
	08:00	51,9			1		
	09:00	62,4			1		
	10:00	59,2	1				
	11:00	52,8	1				
	12:00	53,6	1				
	13:00	57,2	1				
	14:00	57,2	1				
	15:00	61,9	1				
	16:00	54,6	1				
	17:00	58,0	1				
	18:00	66,4				1	
	19:00	66,1				1	
	20:00	69,6				1	
	21:00	63,2				1	
	22:00	68,1				1	
	23:00	64,9				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 19 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 19 Απριλίου 2025	00:00	62,5				1	
	01:00	61,5				1	
	02:00	55,6				1	
	03:00	61,0				1	
	04:00	69,9				1	
	05:00	59,5				1	
	06:00	65,6				1	
	07:00	67,9				1	
	08:00	67,4		1	1		
	09:00	71,7		1	1		
	10:00	73,2		1	1		
	11:00	71,8		1	1		
	12:00	68,1		1	1		
	13:00	75,1		1	1		
	14:00	70,5		1	1		
	15:00	62,8		1	1		
	16:00	67,9		1	1		
	17:00	59,2		1	1		
	18:00	70,6		1	1		
	19:00	70,8		1	1		
	20:00	72,8		1	1		
	21:00	80,5	1			1	
	22:00	77,7	1			1	
	23:00	66,8	1			1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 20 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 20 Απριλίου 2025	00:00	69,1	1			1	
	01:00	63,7	1			1	
	02:00	61,2	1			1	
	03:00	57,4	1			1	
	04:00	56,5	1			1	
	05:00	56,6	1			1	
	06:00	58,1	1			1	
	07:00	62,8	1			1	
	08:00	64,1				1	
	09:00	56,0				1	
	10:00	54,3				1	
	11:00	62,5				1	
	12:00	57,8				1	
	13:00	59,1				1	
	14:00	63,9				1	
	15:00	54,2				1	
	16:00	43,9				1	
	17:00	45,8				1	
	18:00	52,0				1	
	19:00	55,9				1	
	20:00	62,9				1	
	21:00	76,8			1	1	
	22:00	73,5			1	1	
	23:00	72,3				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 21 Απριλίου 2025	00:00	70,6				1	
	01:00	59,9				1	
	02:00	56,0				1	
	03:00	54,5				1	
	04:00	52,1				1	
	05:00	51,6				1	
	06:00	55,8				1	
	07:00	57,4				1	
	08:00	60,2				1	
	09:00	67,1				1	
	10:00	75,3				1	
	11:00	59,2				1	
	12:00	55,1	1				
	13:00	55,7	1				
	14:00	54,2	1				
	15:00	52,1	1				
	16:00	53,9	1				
	17:00	54,5	1				
	18:00	73,6	1				
	19:00	63,8				1	
	20:00	64,2				1	
	21:00	71,5				1	
	22:00	62,9				1	
	23:00	58,5				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 22 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 22 Απριλίου 2025	00:00	62,3				1	
	01:00	60,4				1	
	02:00	57,9				1	
	03:00	54,8				1	
	04:00	54,0				1	
	05:00	58,7				1	
	06:00	52,2				1	
	07:00	52,9				1	
	08:00	51,6				1	
	09:00	56,7	1				
	10:00	59,4	1				
	11:00	64,1	1				
	12:00	67,8	1				
	13:00	66,6	1				
	14:00	81,8	1			1	
	15:00	64,5	1			1	
	16:00	59,4	1				
	17:00	60,5	1				
	18:00	63,3	1				
	19:00	68,2	1		1		
	20:00	77,6	1		1		
	21:00	85,3	1		1		
	22:00	75,2	1		1		
	23:00	65,9				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 23 Απριλίου 2025	00:00	66,9				1	
	01:00	66,7				1	
	02:00	59,6				1	
	03:00	55,2				1	
	04:00	52,3				1	
	05:00	52,7				1	
	06:00	59,0				1	
	07:00	58,8				1	
	08:00	65,2	1			1	
	09:00	56,5	1				
	10:00	56,7	1				
	11:00	61,8	1				
	12:00	57,5	1				
	13:00	55,3	1				
	14:00	61,1	1				
	15:00	63,7	1				
	16:00	55,3	1				
	17:00	53,6				1	
	18:00	56,9				1	
	19:00	61,9				1	
	20:00	73,8				1	
	21:00	75,4				1	
	22:00	75,5				1	
	23:00	54,6				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης