

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025	00:00	73,6				1	
	01:00	65,9				1	
	02:00	66,6				1	
	03:00	65,8				1	
	04:00	66,3				1	
	05:00	66,5				1	
	06:00	68,5				1	
	07:00	68,2				1	
	08:00	62,4	1				
	09:00	59,4	1				
	10:00	64,1	1				
	11:00	77,0	1		1		
	12:00	78,4	1		1		
	13:00	83,0	1			1	
	14:00	64,3	1			1	
	15:00	68,0				1	
	16:00	63,4				1	
	17:00	61,9				1	
	18:00	75,1				1	
	19:00	71,8	1		1		
	20:00	65,4	1		1		
	21:00	91,2	1		1		
	22:00	69,8	1		1		
	23:00	59,0	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2025	00:00	63,0	1				
	01:00	62,6	1				
	02:00	55,8	1				
	03:00	55,0	1				
	04:00	55,0	1				
	05:00	55,0	1				
	06:00	55,0	1				
	07:00	57,2	1				
	08:00	54,3			1		
	09:00	56,5			1		
	10:00	58,3			1		
	11:00	56,9			1		
	12:00	46,6			1		
	13:00	50,3			1		
	14:00	54,6			1		
	15:00	56,0			1		
	16:00	53,3			1		
	17:00	47,3			1		
	18:00	51,5			1		
	19:00	62,5	1				
	20:00	67,6	1				
	21:00	68,4	1				
	22:00	69,8	1				
	23:00	63,8	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 22 Μαρτίου 2025	00:00	61,7	1				
	01:00	55,7	1				
	02:00	56,0	1				
	03:00	55,8	1				
	04:00	52,0	1				
	05:00	52,5	1				
	06:00	51,7	1				
	07:00	47,5	1				
	08:00	49,9			1		
	09:00	47,2			1		
	10:00	46,5			1		
	11:00	51,9			1		
	12:00	51,2			1		
	13:00	57,7			1		
	14:00	59,8	1				
	15:00	49,9	1				
	16:00	52,6	1				
	17:00	53,7	1				
	18:00	54,6	1				
	19:00	59,6	1				
	20:00	65,5	1				
	21:00	70,8	1				
	22:00	67,4	1				
	23:00	68,0	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 23 Μαρτίου 2025	00:00	66,2	1				
	01:00	62,8	1				
	02:00	61,3	1				
	03:00	58,1	1				
	04:00	58,4	1				
	05:00	58,4	1				
	06:00	55,6	1				
	07:00	50,5	1				
	08:00	45,9			1		
	09:00	41,0			1		
	10:00	49,3			1		
	11:00	52,8			1		
	12:00	49,4			1		
	13:00	48,1			1		
	14:00	49,1			1		
	15:00	45,7			1		
	16:00	46,5			1		
	17:00	52,2				1	
	18:00	61,9				1	
	19:00	73,4				1	
	20:00	76,4				1	
	21:00	70,1				1	
	22:00	61,1				1	
	23:00	55,5				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2025	00:00	54,7				1	
	01:00	54,4				1	
	02:00	52,8				1	
	03:00	51,8				1	
	04:00	51,1				1	
	05:00	53,4				1	
	06:00	54,2				1	
	07:00	58,3				1	
	08:00	57,0				1	
	09:00	56,5				1	
	10:00	43,7	1				
	11:00	48,1	1				
	12:00	47,9	1				
	13:00	46,4	1				
	14:00	48,9	1				
	15:00	50,0	1				
	16:00	58,7	1				
	17:00	67,2				1	
	18:00	72,7				1	
	19:00	84,6				1	
	20:00	78,0				1	
	21:00	66,3				1	
	22:00	56,0				1	
	23:00	54,3				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 25 Μαρτίου 2025	00:00	54,6				1	
	01:00	54,0				1	
	02:00	55,7				1	
	03:00	62,5				1	
	04:00	54,8				1	
	05:00	53,1				1	
	06:00	58,1				1	
	07:00	65,0				1	
	08:00	60,2				1	
	09:00	55,8				1	
	10:00	63,3				1	
	11:00	55,2				1	
	12:00	48,7				1	
	13:00	52,9				1	
	14:00	51,4				1	
	15:00	53,5				1	
	16:00	56,7				1	
	17:00	56,3				1	
	18:00	72,3				1	
	19:00	79,1	1			1	
	20:00	68,8				1	
	21:00	63,6				1	
	22:00	59,2	1				
	23:00	58,4	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 26 Μαρτίου 2025	00:00	57,1	1				
	01:00	57,1	1				
	02:00	60,1	1				
	03:00	55,1	1				
	04:00	18,9	1				
	05:00	56,2				1	
	06:00	54,7				1	
	07:00	51,0				1	
	08:00	53,0				1	
	09:00	62,4				1	
	10:00	50,5				1	
	11:00	48,7				1	
	12:00	56,4				1	
	13:00	54,9				1	
	14:00	52,8				1	
	15:00	55,2				1	
	16:00	51,0				1	
	17:00	58,8				1	
	18:00	59,4	1				
	19:00	61,7	1				
	20:00	60,7	1				
	21:00	55,0	1				
	22:00	50,4	1				
	23:00	51,4	1				

Γενική διακοπή στις 04:15 λόγω βλάβης στον ΤΣΠ.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης