

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 24 Απριλίου 2025	00:00	49,8				1	
	01:00	48,5				1	
	02:00	46,6			1		
	03:00	46,5			1		
	04:00	48,1			1		
	05:00	49,1			1		
	06:00	52,3			1		
	07:00	51,2			1		
	08:00	54,3			1		
	09:00	63,1	1		1		
	10:00	59,2	1				
	11:00	58,7	1				
	12:00	59,8	1				
	13:00	51,5	1				
	14:00	48,8	1				
	15:00	47,6	1				
	16:00	45,6	1				
	17:00	53,9	1				
	18:00	61,4	1				
	19:00	60,7				1	
	20:00	67,6				1	
	21:00	64,7				1	
	22:00	58,2				1	
	23:00	51,3	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	51,2	1				
	01:00	46,4	1				
	02:00	45,3	1				
	03:00	48,4	1				
	04:00	50,2	1				
	05:00	44,1	1				
	06:00	51,5	1				
	07:00	50,5	1				
	08:00	49,4			1		
	09:00	51,7			1		
	10:00	52,5	1				
	11:00	49,5	1				
	12:00	60,6	1				
	13:00	62,0	1				
	14:00	57,0	1				
	15:00	58,6	1				
	16:00	49,5	1				
	17:00	53,6	1				
	18:00	53,8	1				
	19:00	58,1				1	
	20:00	67,5				1	
	21:00	74,2				1	
	22:00	57,8				1	
	23:00	53,0				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 26 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	50,7				1	
	01:00	48,9				1	
	02:00	47,1				1	
	03:00	47,6				1	
	04:00	44,8				1	
	05:00	45,7				1	
	06:00	47,8				1	
	07:00	55,8				1	
	08:00	53,3	1				
	09:00	47,4	1				
	10:00	52,7	1				
	11:00	54,7	1				
	12:00	54,7	1				
	13:00	54,2	1				
	14:00	49,7	1				
	15:00	51,7	1				
	16:00	60,3	1				
	17:00	59,7	1				
	18:00	58,2	1				
	19:00	61,4	1				
	20:00	58,5	1				
	21:00	57,6	1				
	22:00	55,9	1				
	23:00	51,0	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 27 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	49,6	1				
	01:00	49,2	1				
	02:00	55,3	1				
	03:00	49,0	1				
	04:00	46,5	1				
	05:00	45,9	1				
	06:00	45,7	1				
	07:00	46,4	1				
	08:00	49,1	1				
	09:00	54,1	1				
	10:00	53,9	1				
	11:00	63,0	1				
	12:00	68,6	1				
	13:00	56,5	1				
	14:00	58,6	1				
	15:00	52,2	1				
	16:00	51,5	1				
	17:00	46,5	1				
	18:00	57,1	1				
	19:00	59,3	1				
	20:00	70,9	1				
	21:00	77,6				1	
	22:00	64,0				1	
	23:00	53,8				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	49,4				1	
	01:00	48,9				1	
	02:00	46,1				1	
	03:00	45,0				1	
	04:00	45,0				1	
	05:00	46,8				1	
	06:00	51,5				1	
	07:00	51,8			1		
	08:00	57,8			1		
	09:00	57,0	1				
	10:00	52,8	1				
	11:00	53,7	1				
	12:00	53,7	1				
	13:00	50,5	1				
	14:00	58,6	1				
	15:00	59,7	1				
	16:00	57,4	1				
	17:00	54,5	1				
	18:00	53,1	1				
	19:00	60,9	1				
	20:00	62,6				1	
	21:00	66,0				1	
	22:00	65,6				1	
	23:00	60,0				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 29 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	55,4				1	
	01:00	53,2				1	
	02:00	50,9				1	
	03:00	46,6				1	
	04:00	45,0				1	
	05:00	44,6				1	
	06:00	49,8				1	
	07:00	49,3				1	
	08:00	49,3			1		
	09:00	50,6			1		
	10:00	49,4			1		
	11:00	58,8			1		
	12:00	60,0	1				
	13:00	60,6	1				
	14:00	57,9	1				
	15:00	53,8	1				
	16:00	60,7	1				
	17:00	59,8	1				
	18:00	63,3	1				
	19:00	62,3	1				
	20:00	72,3	1				
	21:00	70,3				1	
	22:00	60,2				1	
	23:00	56,6				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	54,5				1	
	01:00	51,1				1	
	02:00	48,2				1	
	03:00	50,5				1	
	04:00	50,5				1	
	05:00	49,9				1	
	06:00	56,8				1	
	07:00	51,6				1	
	08:00	50,2			1		
	09:00	52,7			1		
	10:00	53,5			1		
	11:00	47,2	1				
	12:00	51,9	1				
	13:00	53,7	1				
	14:00	56,4	1				
	15:00	58,1	1				
	16:00	58,8	1				
	17:00	59,1	1				
	18:00	64,9				1	
	19:00	56,6				1	
	20:00	62,1				1	
	21:00	63,2				1	
	22:00	62,2				1	
	23:00	54,7				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης