

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2025	00:00	59,3				1	
	01:00	57,3				1	
	02:00	58,5				1	
	03:00	58,6				1	
	04:00	59,0				1	
	05:00	59,0				1	
	06:00	62,0				1	
	07:00	57,7			1		
	08:00	53,5			1		
	09:00	54,8			1		
	10:00	51,2	1				
	11:00	48,6	1				
	12:00	52,9	1				
	13:00	50,1	1				
	14:00	54,2	1				
	15:00	63,0	1				
	16:00	65,6	1				
	17:00	65,4	1				
	18:00	72,5				1	
	19:00	74,8				1	
	20:00	76,7				1	
	21:00	70,3				1	
	22:00	63,8				1	
	23:00	66,1				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε π ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2025	00:00	63,4				1	
	01:00	63,2				1	
	02:00	60,3				1	
	03:00	59,3				1	
	04:00	57,6				1	
	05:00	56,4				1	
	06:00	57,7				1	
	07:00	53,8				1	
	08:00	51,4				1	
	09:00	51,1			1		
	10:00	47,7			1		
	11:00	56,3			1		
	12:00	55,2			1		
	13:00	51,9			1		
	14:00	46,9			1		
	15:00	48,1				1	
	16:00	43,2				1	
	17:00	60,9				1	
	18:00	78,3				1	
	19:00	76,5				1	
	20:00	78,4				1	
	21:00	76,4				1	
	22:00	69,5				1	
	23:00	62,9				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 1 Μαρτίου 2025	00:00	55,2				1	
	01:00	58,2				1	
	02:00	61,7				1	
	03:00	61,3				1	
	04:00	61,3				1	
	05:00	59,0				1	
	06:00	57,4				1	
	07:00	57,8				1	
	08:00	48,9			1		
	09:00	47,2			1		
	10:00	56,8			1		
	11:00	54,5			1		
	12:00	51,0			1		
	13:00	52,2			1		
	14:00	54,5			1		
	15:00	53,4			1		
	16:00	54,9			1		
	17:00	57,3			1		
	18:00	65,7				1	
	19:00	77,9				1	
	20:00	70,6				1	
	21:00	63,4				1	
	22:00	59,4				1	
	23:00	61,4				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 2 Μαρτίου 2025	00:00	59,5				1	
	01:00	58,5				1	
	02:00	58,0				1	
	03:00	59,0				1	
	04:00	58,2				1	
	05:00	56,4				1	
	06:00	58,2				1	
	07:00	56,3				1	
	08:00	63,9	1				
	09:00	55,3	1				
	10:00	52,8	1				
	11:00	53,8	1				
	12:00	53,2	1				
	13:00	58,8	1				
	14:00	55,7	1				
	15:00	57,8	1				
	16:00	56,3				1	
	17:00	53,5				1	
	18:00	59,7				1	
	19:00	59,4				1	
	20:00	59,3				1	
	21:00	60,5				1	
	22:00	58,5				1	
	23:00	57,0				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 3 Μαρτίου 2025	00:00	54,9				1	
	01:00	55,1				1	
	02:00	56,3				1	
	03:00	58,3				1	
	04:00	55,7				1	
	05:00	57,2				1	
	06:00	60,3				1	
	07:00	56,1				1	
	08:00	57,5				1	
	09:00	58,0				1	
	10:00	64,6				1	
	11:00	65,7				1	
	12:00	53,7				1	
	13:00	61,4				1	
	14:00	48,1				1	
	15:00	40,7				1	
	16:00	44,7				1	
	17:00	57,9				1	
	18:00	66,1				1	
	19:00	67,4				1	
	20:00	69,4				1	
	21:00	62,1				1	
	22:00	63,5				1	
	23:00	63,5				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 4 Μαρτίου 2025	00:00	56,3				1	
	01:00	54,8				1	
	02:00	51,0				1	
	03:00	50,1				1	
	04:00	50,5				1	
	05:00	50,1				1	
	06:00	56,0				1	
	07:00	53,8				1	
	08:00	55,3				1	
	09:00	51,5				1	
	10:00	56,9	1				
	11:00	59,5	1				
	12:00	64,1	1				
	13:00	69,0	1				
	14:00	66,0	1				
	15:00	53,9	1				
	16:00	61,1	1				
	17:00	66,7	1				
	18:00	72,2	1		1		
	19:00	74,6	1		1		
	20:00	68,8	1		1		
	21:00	66,5	1		1		
	22:00	63,7	1				
	23:00	62,4	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 5 Μαρτίου 2025	00:00	59,2	1				
	01:00	57,1	1				
	02:00	58,4	1				
	03:00	57,6	1				
	04:00	56,8	1				
	05:00	57,5	1				
	06:00	59,7	1				
	07:00	58,8	1				
	08:00	55,8	1				
	09:00	56,5	1				
	10:00	65,0	1				
	11:00	55,7	1				
	12:00	63,0	1				
	13:00	66,1	1				
	14:00	62,9	1				
	15:00	64,9	1				
	16:00	68,5	1				
	17:00	63,3	1				
	18:00	70,8	1		1		
	19:00	73,4	1		1		
	20:00	62,6	1		1		
	21:00	64,1	1		1		
	22:00	63,0	1				
	23:00	59,9	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης