

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2025	00:00	50,5	1				
	01:00	51,8	1				
	02:00	52,5	1				
	03:00	51,2	1				
	04:00	50,0	1				
	05:00	51,0	1				
	06:00	50,2	1				
	07:00	50,7	1				
	08:00	43,0	1				
	09:00	46,2	1				
	10:00	51,5	1				
	11:00	46,2			1		
	12:00	50,2			1		
	13:00	55,0			1		
	14:00	54,8			1		
	15:00	48,7			1		
	16:00	46,8			1		
	17:00	52,3		1	1		
	18:00	66,3		1	1		
	19:00	64,9		1	1		
	20:00	57,3				1	
	21:00	56,1				1	
	22:00	60,5				1	
	23:00	66,5				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2025	00:00	58,0				1	
	01:00	54,0				1	
	02:00	47,9				1	
	03:00	47,1				1	
	04:00	46,5				1	
	05:00	46,8				1	
	06:00	47,2				1	
	07:00	48,9				1	
	08:00	40,4			1		
	09:00	40,0		1			
	10:00	39,4		1			
	11:00	46,3		1			
	12:00	47,3			1		
	13:00	51,7			1		
	14:00	53,3			1		
	15:00	53,2			1		
	16:00	46,2			1		
	17:00	51,6			1		
	18:00	60,1			1	1	
	19:00	63,1				1	
	20:00	61,6				1	
	21:00	55,0				1	
	22:00	53,2				1	
	23:00	54,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 29 Μαρτίου 2025	00:00	56,8	1				
	01:00	55,5	1				
	02:00	55,9	1				
	03:00	53,6	1				
	04:00	54,4	1				
	05:00	55,3	1				
	06:00	50,9	1				
	07:00	43,4	1				
	08:00	42,7		1			
	09:00	58,4		1			
	10:00	54,1			1		
	11:00	51,5			1		
	12:00	49,4			1		
	13:00	50,9			1		
	14:00	51,4			1		
	15:00	58,5			1		
	16:00	60,0			1		
	17:00	63,6			1		
	18:00	71,9		1	1		
	19:00	74,6		1	1		
	20:00	66,6		1	1		
	21:00	67,1	1				
	22:00	61,7	1				
	23:00	60,7	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 30 Μαρτίου 2025	00:00	63,7	1				
	01:00	61,3	1				
	02:00	51,6	1				
	03:00	51,6	1				
	04:00	51,5	1				
	05:00	52,6	1				
	06:00	52,8	1				
	07:00	54,6	1				
	08:00	49,7	1				
	09:00	46,3			1		
	10:00	52,3			1		
	11:00	48,0			1		
	12:00	52,5			1		
	13:00	49,2			1		
	14:00	44,5			1		
	15:00	48,0			1		
	16:00	47,6			1		
	17:00	58,9				1	
	18:00	51,2				1	
	19:00	57,1				1	
	20:00	67,0				1	
	21:00	59,6				1	
	22:00	57,1				1	
	23:00	53,9				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Ρ Ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 31 Μαρτίου 2025	00:00	51,4				1	
	01:00	50,6				1	
	02:00	50,3				1	
	03:00	54,0				1	
	04:00	52,2				1	
	05:00	52,6				1	
	06:00	52,1				1	
	07:00	55,3				1	
	08:00	50,3			1		
	09:00	44,5			1		
	10:00	51,8			1		
	11:00	48,1			1		
	12:00	49,3			1		
	13:00	52,9			1		
	14:00	53,3			1		
	15:00	51,2			1		
	16:00	48,1			1		
	17:00	45,1			1		
	18:00	50,7			1		
	19:00	50,4			1		
	20:00	53,2				1	
	21:00	58,3				1	
	22:00	52,9				1	
	23:00	49,7				1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 1 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 1 Απριλίου 2025	00:00	49,1				1	
	01:00	54,8				1	
	02:00	47,5			1		
	03:00	50,2			1		
	04:00	49,5			1		
	05:00	50,4			1		
	06:00	51,1			1		
	07:00	57,9			1		
	08:00	54,1			1		
	09:00	49,3			1		
	10:00	50,7			1		
	11:00	44,4			1		
	12:00	40,9			1		
	13:00	49,0			1		
	14:00	45,4			1		
	15:00	49,7			1		
	16:00	52,5			1		
	17:00	57,2			1		
	18:00	61,0		1	1		
	19:00	52,2		1	1		
	20:00	52,1		1	1		
	21:00	54,7		1	1		
	22:00	53,1			1		
	23:00	53,9			1		



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 2 Απριλίου 2025	00:00	54,9			1		
	01:00	56,0			1		
	02:00	52,5			1		
	03:00	51,9			1		
	04:00	51,9			1		
	05:00	49,8			1		
	06:00	52,3			1		
	07:00	54,0		1	1		
	08:00	49,6		1	1		
	09:00	49,9		1	1		
	10:00	47,6		1	1		
	11:00	55,7		1	1		
	12:00	50,2			1		
	13:00	50,9			1		
	14:00	55,9			1		
	15:00	56,0			1		
	16:00	55,6			1		
	17:00	59,2		1	1		
	18:00	57,3		1	1		
	19:00	56,1		1	1		
	20:00	57,3	1				
	21:00	60,7	1				
	22:00	58,7	1				
	23:00	51,9	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης