

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	52,6	1				
	01:00	45,7	1				
	02:00	46,0	1				
	03:00	48,7	1				
	04:00	47,6	1				
	05:00	47,9	1				
	06:00	50,5	1				
	07:00	61,1	1				
	08:00	48,4	1				
	09:00	53,2	1				
	10:00	57,2	1				
	11:00	57,0				1	
	12:00	58,7				1	
	13:00	58,0				1	
	14:00	56,0				1	
	15:00	54,1				1	
	16:00	53,5				1	
	17:00	54,4				1	
	18:00	57,3				1	
	19:00	60,1				1	
	20:00	66,9				1	
	21:00	69,7				1	
	22:00	60,9				1	
	23:00	53,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 30 Μαΐου 2025	00:00	50,6	1				
	01:00	48,0	1				
	02:00	47,0	1				
	03:00	47,7	1				
	04:00	47,9	1				
	05:00	46,9	1				
	06:00	50,2	1				
	07:00	56,2	1				
	08:00	48,5	1				
	09:00	60,7	1				
	10:00	63,0	1				
	11:00	62,4				1	
	12:00	64,6				1	
	13:00	72,6				1	
	14:00	64,9				1	
	15:00	64,5				1	
	16:00	59,6				1	
	17:00	58,9				1	
	18:00	56,8				1	
	19:00	60,7				1	
	20:00	61,7				1	
	21:00	60,5				1	
	22:00	55,7	1				
	23:00	51,2	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Σάββατο, 31 Μαΐου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 31 Μαΐου 2025	00:00	49,4	1				
	01:00	47,1	1				
	02:00	47,4	1				
	03:00	47,5	1				
	04:00	46,9	1				
	05:00	48,9	1				
	06:00	49,7	1				
	07:00	49,7	1				
	08:00	53,6	1				
	09:00	55,0				1	
	10:00	55,1				1	
	11:00	54,9				1	
	12:00	60,7				1	
	13:00	65,1				1	
	14:00	59,7				1	
	15:00	59,2				1	
	16:00	56,8				1	
	17:00	54,3				1	
	18:00	62,7				1	
	19:00	61,9				1	
	20:00	57,3				1	
	21:00	59,9				1	
	22:00	60,5				1	
	23:00	56,3				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 1 Ιουνίου 2025	00:00	55,6				1	
	01:00	48,1	1				
	02:00	45,6	1				
	03:00	48,5	1				
	04:00	47,8	1				
	05:00	47,5	1				
	06:00	50,2	1				
	07:00	49,0	1				
	08:00	56,8	1				
	09:00	56,7				1	
	10:00	67,0				1	
	11:00	66,6				1	
	12:00	60,8				1	
	13:00	62,2				1	
	14:00	68,0				1	
	15:00	60,0				1	
	16:00	55,2				1	
	17:00	55,3				1	
	18:00	60,5				1	
	19:00	66,1				1	
	20:00	67,2				1	
	21:00	63,1	1				
	22:00	56,0	1				
	23:00	51,9	1				



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2025	00:00	53,3	1				
	01:00	54,2	1				
	02:00	51,1	1				
	03:00	52,4	1				
	04:00	51,7	1				
	05:00	50,9	1				
	06:00	50,1	1				
	07:00	52,8	1				
	08:00	54,4	1				
	09:00	57,5	1				
	10:00	58,4	1				
	11:00	62,7				1	
	12:00	75,8				1	
	13:00	66,1				1	
	14:00	59,2				1	
	15:00	63,3				1	
	16:00	60,1				1	
	17:00	54,8				1	
	18:00	55,8				1	
	19:00	61,5				1	
	20:00	67,8				1	
	21:00	77,6				1	
	22:00	68,3				1	
	23:00	64,9				1	



Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 3 Ιουνίου 2025	00:00	64,0				1	
	01:00	63,8				1	
	02:00	55,7				1	
	03:00	55,1				1	
	04:00	54,0				1	
	05:00	54,2				1	
	06:00	54,7				1	
	07:00	55,3				1	
	08:00	56,6				1	
	09:00	59,1				1	
	10:00	65,4				1	
	11:00	62,8				1	
	12:00	67,8				1	
	13:00	68,4				1	
	14:00	62,9				1	
	15:00	59,3				1	
	16:00	59,8				1	
	17:00	59,1				1	
	18:00	58,6				1	
	19:00	60,4				1	
	20:00	62,6				1	
	21:00	63,7	1				
	22:00	59,7	1				
	23:00	61,9	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογισμός Λειτουργίας	Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025				
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 4 Ιουνίου 2025	00:00	50,9	1				
	01:00	47,5	1				
	02:00	48,4	1				
	03:00	48,8	1				
	04:00	47,7	1				
	05:00	47,8	1				
	06:00	52,6	1				
	07:00	55,8	1				
	08:00	56,8	1				
	09:00	70,5			1	1	
	10:00	63,9		1	1		
	11:00	62,3		1	1		
	12:00	63,8		1	1		
	13:00	73,1				1	
	14:00	70,5				1	
	15:00	59,7				1	
	16:00	57,5		1	1		
	17:00	60,5		1	1		
	18:00	62,0		1	1		
	19:00	63,5		1	1		
	20:00	62,2		1	1		
	21:00	66,9		1	1		
	22:00	81,3		1	1		
	23:00	69,8			1	1	

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης