

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία					Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	51,7	1					48	52%	26
	01:00	47,4	1					53	47%	24
	02:00	46,1	1					54	46%	23
	03:00	47,1	1					53	47%	24
	04:00	46,8	1					53	47%	24
	05:00	45,9	1					54	46%	23
	06:00	48,8	1					51	49%	24
	07:00	60,9	1					39	61%	29
	08:00	61,8	1					38	62%	29
	09:00	64,2	1					36	64%	30
	10:00	58,7		1	1			111	35%	39
	11:00	58,4		1	1			112	34%	32
	12:00	60,0		1	1			110	35%	33
	13:00	58,4		1	1			112	34%	32
	14:00	57,1		1	1			113	34%	32
	15:00	58,9				1		26	69%	34
	16:00	62,7				1		22	74%	32
	17:00	60,9				1		24	72%	31
	18:00	75,2		1		1		100	43%	44
	19:00	66,1		1		1		109	38%	37
	20:00	71,8		1		1		103	41%	40
	21:00	71,9		1		1		103	41%	40
	22:00	71,1		1		1		104	41%	39
	23:00	64,2		1		1		111	37%	36
		1415,9								758 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία						Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η μ ε ρ α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	56,0				1		29	66%	30
	01:00	52,7				1		32	62%	28
	02:00	49,0				1		36	58%	27
	03:00	48,2				1		37	57%	26
	04:00	49,1				1		36	58%	27
	05:00	48,7				1		36	57%	27
	06:00	56,3				1		29	66%	30
	07:00	59,7				1		25	70%	31
	08:00	60,3				1		25	71%	31
	09:00	62,0	1					38	62%	32
	10:00	64,3	1					36	64%	30
	11:00	58,8	1					41	59%	28
	12:00	62,3	1					38	62%	29
	13:00	68,5	1					31	69%	31
	14:00	74,8	1					25	75%	34
	15:00	62,9	1					37	63%	30
	16:00	63,9	1					36	64%	30
	17:00	61,5	1					39	61%	29
	18:00	62,0	1					38	62%	29
	19:00	62,6	1					37	63%	29
	20:00	66,3	1		1			114	37%	40
	21:00	60,0	1		1			120	33%	34
	22:00	56,6	1					43	57%	27
	23:00	55,2	1					45	55%	27
		1421,6								716 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία						Σάββατο, 24 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	63,7	1					36	64%	30
	01:00	56,4	1					44	56%	27
	02:00	50,5	1					50	50%	25
	03:00	50,2	1					50	50%	25
	04:00	49,7	1					50	50%	25
	05:00	48,8	1					51	49%	24
	06:00	50,1	1					50	50%	25
	07:00	50,8	1					49	51%	25
	08:00	49,6	1					50	50%	25
	09:00	55,4	1					45	55%	27
	10:00	59,0	1					41	59%	28
	11:00	68,7		1	1			101	40%	43
	12:00	61,9		1	1			108	36%	34
	13:00	61,4		1	1			109	36%	34
	14:00	63,2		1	1			107	37%	35
	15:00	63,6		1	1			106	37%	35
	16:00	65,2		1	1			105	38%	35
	17:00	67,3		1	1			103	40%	36
	18:00	65,0		1	1			105	38%	35
	19:00	65,9		1	1			104	39%	36
	20:00	64,5		1	1			106	38%	35
	21:00	66,4		1	1			104	39%	36
	22:00	64,7	1					35	65%	33
	23:00	59,6	1					40	60%	28
		1421,5								742 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία					Κυριακή, 25 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
TE (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	54,9	1					45	55%	27
	01:00	55,5	1					44	56%	27
	02:00	59,0	1					41	59%	28
	03:00	50,8	1					49	51%	25
	04:00	50,6	1					49	51%	25
	05:00	50,2	1					50	50%	25
	06:00	51,6	1					48	52%	26
	07:00	48,6				1		36	57%	30
	08:00	53,1				1		32	62%	28
	09:00	57,3				1		28	67%	30
	10:00	56,9				1		28	67%	30
	11:00	63,2				1		22	74%	35
	12:00	71,7				1		13	84%	39
	13:00	56,4				1		29	66%	33
	14:00	56,6				1		28	67%	33
	15:00	56,1				1		29	66%	33
	16:00	56,0				1		29	66%	33
	17:00	58,1				1		27	68%	34
	18:00	62,0				1		23	73%	35
	19:00	63,4				1		22	75%	32
	20:00	70,2				1		15	83%	35
	21:00	63,0				1		22	74%	32
	22:00	57,2	1					43	57%	31
	23:00	55,5	1					45	56%	27
		1377,9								732 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία					Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	53,8	1					46	54%	26
	01:00	50,9	1					49	51%	25
	02:00	49,0	1					51	49%	25
	03:00	48,6	1					51	49%	24
	04:00	48,7	1					51	49%	24
	05:00	48,7	1					51	49%	24
	06:00	50,5	1					50	50%	25
	07:00	63,4	1					37	63%	30
	08:00	58,4	1	1	1			212	22%	41
	09:00	55,8		1	1			114	33%	31
	10:00	58,4		1	1			112	34%	32
	11:00	58,1		1	1			112	34%	32
	12:00	56,7		1	1			113	33%	32
	13:00	59,6		1	1			110	35%	33
	14:00	59,2		1	1			111	35%	33
	15:00	54,6		1	1			115	32%	31
	16:00	52,1		1	1			118	31%	30
	17:00	53,6		1	1			116	32%	30
	18:00	57,8		1	1	1		197	23%	39
	19:00	66,6				1		18	78%	37
	20:00	67,0	1	1		1		208	24%	49
	21:00	57,1	1	1				133	30%	32
	22:00	61,1	1					39	61%	29
	23:00	60,6	1					39	61%	29
		1350,0								744 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Απολογιστική Λειτουργία						Τρίτη, 27 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
TE (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Ρ Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	60,3	1					40	60%	29
	01:00	57,5	1					43	57%	28
	02:00	56,5	1					43	57%	27
	03:00	53,8	1					46	54%	26
	04:00	52,5	1					48	52%	26
	05:00	47,6	1					52	48%	24
	06:00	45,3	1					55	45%	23
	07:00	49,9			1			30	62%	28
	08:00	46,0			1			34	57%	24
	09:00	54,5			1			25	68%	27
	10:00	64,2			1			16	80%	31
	11:00	56,7				1		28	67%	33
	12:00	61,8				1		23	73%	35
	13:00	62,8				1		22	74%	35
	14:00	62,1				1		23	73%	35
	15:00	61,8				1		23	73%	35
	16:00	61,2				1		24	72%	35
	17:00	59,8				1		25	70%	34
	18:00	55,5				1		30	65%	33
	19:00	60,5				1		24	71%	34
	20:00	60,9				1		24	72%	35
	21:00	66,9				1		18	79%	37
	22:00	57,0	1					43	57%	31
	23:00	60,3	1					40	60%	29
		1375,3								732 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ			Απολογιστική Λειτουργία					Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025		
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400			
ΤΕ (kW)			48	40	36	48	160			
Η Ε Ρ Ρ	Χρονική στιγμή	Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (kW)	G1	G2	G3	G4	G5	Στρεφόμενη εφεδρεία (kW)	Μέση φόρτιση Μονάδων ΤΣΠ (% επί της αποδιδόμενης)	Κόστος καυσίμου (€)
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	57,0	1					43	57%	27
	01:00	47,5	1					53	47%	24
	02:00	47,1	1					53	47%	24
	03:00	49,2	1					51	49%	25
	04:00	48,3	1					52	48%	24
	05:00	47,8	1					52	48%	24
	06:00	51,9	1					48	52%	26
	07:00	53,3	1					47	53%	26
	08:00	54,6	1					45	55%	27
	09:00	54,7	1					45	55%	27
	10:00	62,3		1	1			108	37%	40
	11:00	58,0		1	1			112	34%	32
	12:00	64,5				1		21	76%	36
	13:00	63,3				1		22	75%	36
	14:00	67,0				1		18	79%	37
	15:00	68,2				1		17	80%	37
	16:00	57,9				1		27	68%	33
	17:00	55,8				1		29	66%	33
	18:00	62,9				1		22	74%	35
	19:00	60,5				1		24	71%	34
	20:00	62,9				1		22	74%	35
	21:00	67,7				1		17	80%	37
	22:00	63,5				1		21	75%	36
	23:00	56,1	1					44	56%	30
		1381,9								746 €

Παρατηρήσεις:

Δεν προτείνεται οποιαδήποτε αλλαγή στην απολογιστική λειτουργία.

	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
	Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης