

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 3 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 3 Μαΐου 2025	00:00	53,1		1			
	01:00	52,3		1			
	02:00	51,3		1			
	03:00	50,1		1			
	04:00	49,4		1			
	05:00	49,6		1			
	06:00	51,0		1			
	07:00	51,0		1			
	08:00	50,6		1			
	09:00	52,4		1			
	10:00	53,9		1			
	11:00	54,1		1			
	12:00	53,5		1			
	13:00	52,5		1			
	14:00	52,1		1			
	15:00	52,8		1			
	16:00	54,4		1			
	17:00	57,8		1			
	18:00	58,8		1			
	19:00	60,9		1			
	20:00	61,0		1			
	21:00	60,1		1			
	22:00	57,4		1			
	23:00	54,1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 4 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)			100	90	80	85	400
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 4 Μαΐου 2025	00:00	55,9		1			
	01:00	52,4		1			
	02:00	49,4		1			
	03:00	48,2		1			
	04:00	47,8		1			
	05:00	48,4		1			
	06:00	49,3		1			
	07:00	48,8		1			
	08:00	50,3		1			
	09:00	53,1		1			
	10:00	54,2		1			
	11:00	55,3		1			
	12:00	55,5		1			
	13:00	52,8		1			
	14:00	53,0		1			
	15:00	52,7		1			
	16:00	56,4		1			
	17:00	59,1		1			
	18:00	59,9		1			
	19:00	60,8		1			
	20:00	61,3		1			
	21:00	62,4		1			
	22:00	59,0		1			
	23:00	56,2		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 5 Μαΐου 2025	00:00	54,2		1			
	01:00	52,9		1			
	02:00	50,9		1			
	03:00	49,2		1			
	04:00	48,2		1			
	05:00	48,6		1			
	06:00	50,6		1			
	07:00	52,2		1			
	08:00	54,8		1			
	09:00	56,9		1			
	10:00	57,7		1			
	11:00	58,8		1			
	12:00	58,9		1			
	13:00	56,7		1			
	14:00	56,8		1			
	15:00	55,7		1			
	16:00	56,5		1			
	17:00	58,0		1			
	18:00	59,0		1			
	19:00	60,4		1			
	20:00	62,0		1			
	21:00	62,9		1			
	22:00	60,3		1			
	23:00	56,4		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 6 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 6 Μαΐου 2025	00:00	54,5		1			
	01:00	52,9		1			
	02:00	51,2		1			
	03:00	49,3		1			
	04:00	48,2		1			
	05:00	48,3		1			
	06:00	50,6		1			
	07:00	52,9		1			
	08:00	54,3		1			
	09:00	56,3		1			
	10:00	57,8		1			
	11:00	60,7		1			
	12:00	61,2		1			
	13:00	60,1		1			
	14:00	58,3		1			
	15:00	56,5		1			
	16:00	58,0		1			
	17:00	59,4		1			
	18:00	61,0		1			
	19:00	61,3		1			
	20:00	62,6		1			
	21:00	62,5		1			
	22:00	58,6		1			
	23:00	55,3		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 7 Μαΐου 2025	00:00	53,4		1			
	01:00	52,0		1			
	02:00	50,6		1			
	03:00	49,5		1			
	04:00	48,8		1			
	05:00	48,9		1			
	06:00	51,2		1			
	07:00	52,9		1			
	08:00	54,4		1			
	09:00	57,7		1			
	10:00	62,3		1			
	11:00	67,1		1			
	12:00	71,7		1			
	13:00	72,1		1			
	14:00	70,7		1			
	15:00	70,9		1			
	16:00	72,8		1			
	17:00	72,9		1			
	18:00	74,0		1			
	19:00	69,1		1			
	20:00	64,7		1			
	21:00	62,9		1			
	22:00	59,9		1			
	23:00	56,5		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η ο ρ α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 8 Μαΐου 2025	00:00	57,4	1				
	01:00	55,4	1				
	02:00	53,7	1				
	03:00	52,3	1				
	04:00	51,3	1				
	05:00	51,1	1				
	06:00	51,7	1				
	07:00	54,1	1				
	08:00	55,6	1				
	09:00	58,3	1				
	10:00	67,8	1				
	11:00	73,0	1				
	12:00	71,8	1				
	13:00	75,2	1				
	14:00	67,0	1				
	15:00	63,5	1				
	16:00	64,8	1				
	17:00	70,6	1				
	18:00	72,9	1				
	19:00	72,7	1				
	20:00	67,7	1				
	21:00	65,4	1				
	22:00	63,1	1				
	23:00	60,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης