

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 4 Απριλίου 2025	00:00	55,2	1				
	01:00	53,6	1				
	02:00	52,1	1				
	03:00	51,4	1				
	04:00	51,3	1				
	05:00	52,2	1				
	06:00	53,8	1				
	07:00	55,5	1				
	08:00	53,4	1				
	09:00	53,7	1				
	10:00	53,5	1				
	11:00	53,2	1				
	12:00	52,6	1				
	13:00	52,0	1				
	14:00	51,6	1				
	15:00	51,9	1				
	16:00	54,3	1				
	17:00	57,4	1				
	18:00	61,5	1				
	19:00	63,0	1				
	20:00	61,1	1				
	21:00	55,1	1				
	22:00	58,8	1				
	23:00	58,9	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 5 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 5 Απριλίου 2025	00:00	54,9	1				
	01:00	53,3	1				
	02:00	52,2	1				
	03:00	51,0	1				
	04:00	50,7	1				
	05:00	51,6	1				
	06:00	52,5	1				
	07:00	52,7	1				
	08:00	52,6	1				
	09:00	55,3	1				
	10:00	54,8	1				
	11:00	53,5	1				
	12:00	52,4	1				
	13:00	51,8	1				
	14:00	51,5	1				
	15:00	52,7	1				
	16:00	54,3	1				
	17:00	57,1	1				
	18:00	60,9	1				
	19:00	63,1	1				
	20:00	62,3	1				
	21:00	60,8	1				
	22:00	60,4	1				
	23:00	59,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 6 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 6 Απριλίου 2025	00:00	57,5	1				
	01:00	55,9	1				
	02:00	53,4	1				
	03:00	52,4	1				
	04:00	51,6	1				
	05:00	51,9	1				
	06:00	52,7	1				
	07:00	54,4	1				
	08:00	54,7	1				
	09:00	53,5	1				
	10:00	53,8	1				
	11:00	52,5	1				
	12:00	52,0	1				
	13:00	51,1	1				
	14:00	51,0	1				
	15:00	52,0	1				
	16:00	53,6	1				
	17:00	56,3	1				
	18:00	58,1	1				
	19:00	59,9	1				
	20:00	61,6	1				
	21:00	59,9	1				
	22:00	58,8	1				
	23:00	57,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 7 Απριλίου 2025	00:00	54,8	1				
	01:00	53,3	1				
	02:00	51,8	1				
	03:00	51,2	1				
	04:00	50,6	1				
	05:00	51,3	1				
	06:00	53,0	1				
	07:00	55,9	1				
	08:00	56,8	1				
	09:00	54,7	1				
	10:00	55,6	1				
	11:00	53,9	1				
	12:00	53,1	1				
	13:00	53,0	1				
	14:00	52,7	1				
	15:00	52,6	1				
	16:00	53,6	1				
	17:00	55,8	1				
	18:00	58,3	1				
	19:00	59,8	1				
	20:00	61,4	1				
	21:00	60,2	1				
	22:00	57,7	1				
	23:00	55,3	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 8 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 8 Απριλίου 2025	00:00	54,6	1				
	01:00	53,1	1				
	02:00	51,1	1				
	03:00	50,1	1				
	04:00	49,6	1				
	05:00	50,5	1				
	06:00	52,6	1				
	07:00	56,1	1				
	08:00	57,3	1				
	09:00	55,0	1				
	10:00	54,1	1				
	11:00	52,0	1				
	12:00	50,5	1				
	13:00	50,9	1				
	14:00	50,1	1				
	15:00	50,4	1				
	16:00	54,7	1				
	17:00	56,2	1				
	18:00	57,0	1				
	19:00	56,6	1				
	20:00	55,2	1				
	21:00	52,2	1				
	22:00	56,8	1				
	23:00	54,2	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 9 Απριλίου 2025	00:00	52,0	1				
	01:00	50,5	1				
	02:00	49,3	1				
	03:00	48,6	1				
	04:00	48,6	1				
	05:00	50,1	1				
	06:00	52,6	1				
	07:00	55,6	1				
	08:00	56,7	1				
	09:00	55,0	1				
	10:00	53,6	1				
	11:00	51,7	1				
	12:00	50,5	1				
	13:00	49,5	1				
	14:00	48,7	1				
	15:00	49,2	1				
	16:00	58,1	1				
	17:00	60,4	1				
	18:00	61,0	1				
	19:00	60,1	1				
	20:00	57,6	1				
	21:00	53,1	1				
	22:00	57,7	1				
	23:00	55,6	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 10 Απριλίου 2025	00:00	53,5	1				
	01:00	52,1	1				
	02:00	51,0	1				
	03:00	50,2	1				
	04:00	50,2	1				
	05:00	51,2	1				
	06:00	53,3	1				
	07:00	55,8	1				
	08:00	57,1	1				
	09:00	55,6	1				
	10:00	54,5	1				
	11:00	52,6	1				
	12:00	51,2	1				
	13:00	49,9	1				
	14:00	49,2	1				
	15:00	49,5	1				
	16:00	54,2	1				
	17:00	57,1	1				
	18:00	59,6	1				
	19:00	60,6	1				
	20:00	60,0	1				
	21:00	56,1	1				
	22:00	58,9	1				
	23:00	57,3	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης