

| ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ                  |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ                         |    | Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025 |    |    |     |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|----|----------------------------|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)     |                | 100                                       |    | 90                         | 80 | 85 | 400 |
| Η<br>Ε<br>Π<br>Α           | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη<br>Μέσου Ωριαίου<br>Φορτίου (kW) | G1 | G2                         | G3 | G4 | G5  |
| Παρασκευή, 14 Μαρτίου 2025 | 00:00          | 54,9                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 01:00          | 53,3                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 02:00          | 52,2                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 03:00          | 51,3                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 04:00          | 50,9                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 05:00          | 51,4                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 06:00          | 52,9                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 07:00          | 54,0                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 08:00          | 54,6                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 09:00          | 54,8                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 10:00          | 55,5                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 11:00          | 54,5                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 12:00          | 53,0                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 13:00          | 52,0                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 14:00          | 51,7                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 15:00          | 52,4                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 16:00          | 53,5                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 17:00          | 56,7                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 18:00          | 60,5                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 19:00          | 63,9                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 20:00          | 62,5                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 21:00          | 62,5                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 22:00          | 60,2                                      | 1  |                            |    |    |     |
|                            | 23:00          | 60,0                                      | 1  |                            |    |    |     |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ                |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ                           |    | Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025 |    |     |    |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------|----|--------------------------|----|-----|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)   |                | 100                                         | 90 | 80                       | 85 | 400 |    |
| Η<br>Ε<br>Π<br>Ε         | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη<br>Μέσου Ημερήσιου<br>Φορτίου (kW) | G1 | G2                       | G3 | G4  | G5 |
| Σάββατο, 15 Μαρτίου 2025 | 00:00          | 55,8                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 01:00          | 54,2                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 02:00          | 52,5                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 03:00          | 51,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 04:00          | 50,8                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 05:00          | 52,0                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 06:00          | 52,9                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 07:00          | 52,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 08:00          | 52,3                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 09:00          | 54,4                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 10:00          | 55,8                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 11:00          | 55,0                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 12:00          | 54,4                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 13:00          | 53,2                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 14:00          | 52,6                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 15:00          | 60,5                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 16:00          | 60,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 17:00          | 61,0                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 18:00          | 61,5                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 19:00          | 64,0                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 20:00          | 63,9                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 21:00          | 62,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 22:00          | 60,3                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 23:00          | 58,7                                        | 1  |                          |    |     |    |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ                |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ                           |    | Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025 |    |     |    |
|--------------------------|----------------|---------------------------------------------|----|--------------------------|----|-----|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)   |                | 100                                         | 90 | 80                       | 85 | 400 |    |
| Η<br>Ε<br>Π              | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη<br>Μέσου Ημερήσιου<br>Φορτίου (kW) | G1 | G2                       | G3 | G4  | G5 |
| Κυριακή, 16 Μαρτίου 2025 | 00:00          | 53,4                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 01:00          | 52,2                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 02:00          | 51,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 03:00          | 50,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 04:00          | 49,4                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 05:00          | 49,5                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 06:00          | 50,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 07:00          | 50,2                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 08:00          | 51,4                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 09:00          | 57,0                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 10:00          | 62,8                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 11:00          | 64,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 12:00          | 62,9                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 13:00          | 60,3                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 14:00          | 57,5                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 15:00          | 61,0                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 16:00          | 60,4                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 17:00          | 61,2                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 18:00          | 61,7                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 19:00          | 63,2                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 20:00          | 63,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 21:00          | 62,0                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 22:00          | 61,1                                        | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 23:00          | 59,9                                        | 1  |                          |    |     |    |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ                |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ                         |    | Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025 |    |     |    |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|----|--------------------------|----|-----|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)   |                | 100                                       | 90 | 80                       | 85 | 400 |    |
| Η<br>Ε<br>Π              | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη<br>Μέσου Ωριαίου<br>Φορτίου (kW) | G1 | G2                       | G3 | G4  | G5 |
| Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2025 | 00:00          | 52,5                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 01:00          | 52,1                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 02:00          | 51,2                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 03:00          | 50,4                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 04:00          | 49,8                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 05:00          | 49,6                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 06:00          | 51,2                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 07:00          | 51,4                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 08:00          | 54,7                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 09:00          | 58,9                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 10:00          | 61,5                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 11:00          | 62,8                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 12:00          | 62,0                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 13:00          | 60,2                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 14:00          | 58,2                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 15:00          | 58,7                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 16:00          | 58,4                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 17:00          | 60,2                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 18:00          | 61,7                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 19:00          | 63,3                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 20:00          | 63,6                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 21:00          | 61,3                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 22:00          | 59,8                                      | 1  |                          |    |     |    |
|                          | 23:00          | 58,2                                      | 1  |                          |    |     |    |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ              |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ                         |    | Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025 |    |    |     |
|------------------------|----------------|-------------------------------------------|----|------------------------|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW) |                | 100                                       |    | 90                     | 80 | 85 | 400 |
| Η<br>Ε<br>Ρ<br>Ε<br>Α  | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη<br>Μέσου Ωριαίου<br>Φορτίου (kW) | G1 | G2                     | G3 | G4 | G5  |
| Τρίτη, 18 Μαρτίου 2025 | 00:00          | 55,5                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 01:00          | 54,1                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 02:00          | 52,6                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 03:00          | 51,3                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 04:00          | 50,4                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 05:00          | 50,5                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 06:00          | 51,9                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 07:00          | 53,9                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 08:00          | 54,6                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 09:00          | 57,1                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 10:00          | 57,9                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 11:00          | 58,6                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 12:00          | 58,7                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 13:00          | 58,4                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 14:00          | 58,7                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 15:00          | 58,2                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 16:00          | 57,0                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 17:00          | 58,1                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 18:00          | 59,7                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 19:00          | 60,9                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 20:00          | 61,0                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 21:00          | 60,2                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 22:00          | 59,2                                      | 1  |                        |    |    |     |
|                        | 23:00          | 57,7                                      | 1  |                        |    |    |     |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ                |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ                         |    | Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025 |    |    |     |
|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|----|--------------------------|----|----|-----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)   |                | 100                                       |    | 90                       | 80 | 85 | 400 |
| Η<br>Ε<br>Π              | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη<br>Μέσου Ωριαίου<br>Φορτίου (kW) | G1 | G2                       | G3 | G4 | G5  |
| Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2025 | 00:00          | 54,1                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 01:00          | 52,7                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 02:00          | 51,6                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 03:00          | 51,2                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 04:00          | 51,4                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 05:00          | 52,2                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 06:00          | 54,4                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 07:00          | 56,5                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 08:00          | 55,7                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 09:00          | 55,4                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 10:00          | 55,0                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 11:00          | 54,3                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 12:00          | 53,7                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 13:00          | 53,3                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 14:00          | 52,6                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 15:00          | 52,3                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 16:00          | 52,6                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 17:00          | 54,8                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 18:00          | 58,2                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 19:00          | 61,8                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 20:00          | 61,9                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 21:00          | 61,3                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 22:00          | 59,7                                      | 1  |                          |    |    |     |
|                          | 23:00          | 58,7                                      | 1  |                          |    |    |     |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

| ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ               |                | Προτεινόμενος ΗΕΠ                           |    | Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025 |    |     |    |
|-------------------------|----------------|---------------------------------------------|----|-------------------------|----|-----|----|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)  |                | 100                                         | 90 | 80                      | 85 | 400 |    |
| Η<br>Ε<br>Π             | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη<br>Μέσου Ημερήσιου<br>Φορτίου (kW) | G1 | G2                      | G3 | G4  | G5 |
| Πέμπτη, 20 Μαρτίου 2025 | 00:00          | 55,3                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 01:00          | 53,9                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 02:00          | 52,8                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 03:00          | 52,2                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 04:00          | 52,1                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 05:00          | 52,9                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 06:00          | 54,9                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 07:00          | 57,2                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 08:00          | 57,4                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 09:00          | 57,6                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 10:00          | 57,2                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 11:00          | 56,5                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 12:00          | 54,7                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 13:00          | 53,0                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 14:00          | 52,0                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 15:00          | 52,2                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 16:00          | 54,0                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 17:00          | 57,4                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 18:00          | 61,4                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 19:00          | 66,0                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 20:00          | 66,4                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 21:00          | 65,6                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 22:00          | 63,6                                        | 1  |                         |    |     |    |
|                         | 23:00          | 61,6                                        | 1  |                         |    |     |    |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης