

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 16 Μαΐου 2025	00:00	54,0	1				
	01:00	52,1	1				
	02:00	50,2	1				
	03:00	48,9	1				
	04:00	47,9	1				
	05:00	48,4	1				
	06:00	50,6	1				
	07:00	52,6	1				
	08:00	55,0	1				
	09:00	57,0	1				
	10:00	58,7	1				
	11:00	59,1	1				
	12:00	58,8	1				
	13:00	57,0	1				
	14:00	55,5	1				
	15:00	56,8	1				
	16:00	56,9	1				
	17:00	58,6	1				
	18:00	60,5	1				
	19:00	60,8	1				
	20:00	64,2	1				
	21:00	63,6	1				
	22:00	62,5	1				
	23:00	62,1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 17 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 17 Μαΐου 2025	00:00	54,5	1				
	01:00	52,7	1				
	02:00	51,3	1				
	03:00	50,0	1				
	04:00	49,9	1				
	05:00	50,3	1				
	06:00	51,3	1				
	07:00	53,4	1				
	08:00	55,9	1				
	09:00	58,3	1				
	10:00	61,8	1				
	11:00	59,3	1				
	12:00	57,8	1				
	13:00	56,9	1				
	14:00	56,8	1				
	15:00	56,6	1				
	16:00	57,8	1				
	17:00	60,1	1				
	18:00	60,7	1				
	19:00	61,6	1				
	20:00	62,9	1				
	21:00	63,1	1				
	22:00	61,5	1				
	23:00	60,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 18 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 18 Μαΐου 2025	00:00	55,0	1				
	01:00	53,7	1				
	02:00	52,5	1				
	03:00	52,8	1				
	04:00	50,9	1				
	05:00	50,9	1				
	06:00	50,7	1				
	07:00	52,8	1				
	08:00	54,1	1				
	09:00	56,7	1				
	10:00	60,0	1				
	11:00	61,7	1				
	12:00	61,4	1				
	13:00	59,8	1				
	14:00	58,7	1				
	15:00	57,9	1				
	16:00	58,8	1				
	17:00	60,4	1				
	18:00	61,6	1				
	19:00	62,1	1				
	20:00	61,8	1				
	21:00	61,6	1				
	22:00	61,0	1				
	23:00	58,9	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 19 Μαΐου 2025	00:00	55,8	1				
	01:00	54,5	1				
	02:00	52,9	1				
	03:00	51,3	1				
	04:00	49,8	1				
	05:00	50,2	1				
	06:00	51,5	1				
	07:00	54,1	1				
	08:00	56,7	1				
	09:00	60,8	1				
	10:00	63,5	1				
	11:00	67,5	1				
	12:00	70,6	1				
	13:00	69,7	1				
	14:00	67,7	1				
	15:00	62,3	1				
	16:00	60,0	1				
	17:00	60,7	1				
	18:00	62,7	1				
	19:00	61,7	1				
	20:00	60,9	1				
	21:00	60,6	1				
	22:00	59,2	1				
	23:00	56,7	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 20 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 20 Μαΐου 2025	00:00	57,2	1				
	01:00	55,6	1				
	02:00	53,6	1				
	03:00	51,7	1				
	04:00	50,8	1				
	05:00	51,0	1				
	06:00	52,0	1				
	07:00	54,7	1				
	08:00	56,7	1				
	09:00	60,5	1				
	10:00	65,8	1				
	11:00	71,8	1				
	12:00	76,1	1				
	13:00	76,6	1				
	14:00	76,6	1				
	15:00	74,7	1				
	16:00	68,8	1				
	17:00	67,5	1				
	18:00	65,6	1				
	19:00	63,8	1				
	20:00	61,2	1				
	21:00	60,6	1				
	22:00	58,8	1				
	23:00	56,4	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 21 Μαΐου 2025	00:00	59,9	1				
	01:00	58,2	1				
	02:00	56,3	1				
	03:00	54,6	1				
	04:00	53,3	1				
	05:00	52,8	1				
	06:00	53,6	1				
	07:00	56,3	1				
	08:00	58,3	1				
	09:00	61,9	1				
	10:00	67,8	1				
	11:00	77,0	1	1			
	12:00	79,7	1	1			
	13:00	80,8	1	1			
	14:00	81,7	1	1			
	15:00	79,3	1	1			
	16:00	76,0	1	1			
	17:00	74,7	1				
	18:00	73,0	1				
	19:00	69,8	1				
	20:00	64,7	1				
	21:00	62,4	1				
	22:00	59,3	1				
	23:00	57,2	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 22 Μαΐου 2025	00:00	61,2	1				
	01:00	59,3	1				
	02:00	57,4	1				
	03:00	55,9	1				
	04:00	54,9	1				
	05:00	54,8	1				
	06:00	55,9	1				
	07:00	57,7	1				
	08:00	60,8	1				
	09:00	66,3	1				
	10:00	73,7	1				
	11:00	80,8	1	1			
	12:00	83,7	1	1			
	13:00	84,8	1	1			
	14:00	83,8	1	1			
	15:00	82,7	1	1			
	16:00	81,5	1	1			
	17:00	80,5	1	1			
	18:00	79,8	1	1			
	19:00	78,5	1	1			
	20:00	73,3	1				
	21:00	69,3	1				
	22:00	66,0	1				
	23:00	64,2	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης