

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 23 Μαΐου 2025	00:00	55,4	1				
	01:00	55,0	1				
	02:00	52,9	1				
	03:00	51,4	1				
	04:00	50,7	1				
	05:00	50,8	1				
	06:00	51,4	1				
	07:00	53,5	1				
	08:00	58,8	1				
	09:00	62,8	1				
	10:00	65,9	1				
	11:00	67,1	1				
	12:00	67,0	1				
	13:00	67,4	1				
	14:00	66,6	1				
	15:00	69,8	1				
	16:00	69,5	1				
	17:00	69,5	1				
	18:00	69,5	1				
	19:00	70,4	1				
	20:00	68,5	1				
	21:00	68,4	1				
	22:00	65,7	1				
	23:00	63,3	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 24 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 24 Μαΐου 2025	00:00	58,8	1				
	01:00	57,0	1				
	02:00	55,1	1				
	03:00	53,5	1				
	04:00	52,5	1				
	05:00	52,4	1				
	06:00	53,1	1				
	07:00	55,7	1				
	08:00	59,6	1				
	09:00	64,2	1				
	10:00	68,0	1				
	11:00	70,0	1				
	12:00	70,1	1				
	13:00	69,1	1				
	14:00	68,0	1				
	15:00	68,5	1				
	16:00	62,7	1				
	17:00	62,5	1				
	18:00	65,1	1				
	19:00	70,9	1				
	20:00	73,8	1				
	21:00	73,7	1				
	22:00	72,7	1				
	23:00	71,1	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 25 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 25 Μαΐου 2025	00:00	67,6	1				
	01:00	67,2	1				
	02:00	65,9	1				
	03:00	64,1	1				
	04:00	62,3	1				
	05:00	61,0	1				
	06:00	59,6	1				
	07:00	61,5	1				
	08:00	67,5	1				
	09:00	71,9	1				
	10:00	73,1	1				
	11:00	74,9	1				
	12:00	74,2	1				
	13:00	72,3	1				
	14:00	68,9	1				
	15:00	67,4	1				
	16:00	63,9	1				
	17:00	64,5	1				
	18:00	67,0	1				
	19:00	69,5	1				
	20:00	69,4	1				
	21:00	68,5	1				
	22:00	67,2	1				
	23:00	66,2	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ρ Ε Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025	00:00	63,8	1				
	01:00	63,3	1				
	02:00	62,5	1				
	03:00	61,3	1				
	04:00	60,2	1				
	05:00	59,9	1				
	06:00	60,2	1				
	07:00	62,9	1				
	08:00	65,4	1				
	09:00	68,3	1				
	10:00	71,3	1				
	11:00	73,5	1				
	12:00	74,4	1				
	13:00	72,8	1				
	14:00	70,3	1				
	15:00	68,1	1				
	16:00	65,6	1				
	17:00	65,9	1				
	18:00	67,7	1				
	19:00	69,5	1				
	20:00	69,7	1				
	21:00	68,8	1				
	22:00	65,8	1				
	23:00	62,0	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 27 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 27 Μαΐου 2025	00:00	61,9	1				
	01:00	60,5	1				
	02:00	59,0	1				
	03:00	57,6	1				
	04:00	56,7	1				
	05:00	56,8	1				
	06:00	57,8	1				
	07:00	60,7	1				
	08:00	63,4	1				
	09:00	67,4	1				
	10:00	71,0	1				
	11:00	72,6	1				
	12:00	72,4	1				
	13:00	72,0	1				
	14:00	70,5	1				
	15:00	68,9	1				
	16:00	67,4	1				
	17:00	67,4	1				
	18:00	68,8	1				
	19:00	70,1	1				
	20:00	69,5	1				
	21:00	67,7	1				
	22:00	62,9	1				
	23:00	59,5	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 28 Μαΐου 2025	00:00	60,9	1				
	01:00	59,5	1				
	02:00	58,0	1				
	03:00	56,8	1				
	04:00	56,0	1				
	05:00	56,0	1				
	06:00	57,3	1				
	07:00	59,8	1				
	08:00	62,2	1				
	09:00	66,4	1				
	10:00	72,6	1				
	11:00	74,9	1				
	12:00	76,4	1				
	13:00	78,2	1				
	14:00	76,7	1				
	15:00	75,1	1				
	16:00	74,7	1				
	17:00	76,0	1				
	18:00	77,2	1				
	19:00	78,8	1				
	20:00	70,0	1				
	21:00	67,3	1				
	22:00	62,8	1				
	23:00	59,3	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ρ Α Τ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 29 Μαΐου 2025	00:00	63,5	1				
	01:00	61,7	1				
	02:00	59,9	1				
	03:00	58,3	1				
	04:00	57,2	1				
	05:00	57,2	1				
	06:00	58,2	1				
	07:00	60,5	1				
	08:00	64,4	1				
	09:00	70,1	1				
	10:00	77,4	1				
	11:00	81,4	1		1		
	12:00	82,8	1		1		
	13:00	83,3	1		1		
	14:00	81,7	1		1		
	15:00	80,2	1		1		
	16:00	79,5	1		1		
	17:00	80,2	1		1		
	18:00	81,1	1		1		
	19:00	81,8	1		1		
	20:00	74,2	1				
	21:00	69,8	1				
	22:00	65,6	1				
	23:00	62,4	1				

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης