

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 25 Απριλίου 2025	00:00	56,1		1			
	01:00	54,3		1			
	02:00	52,5		1			
	03:00	51,3		1			
	04:00	50,5		1			
	05:00	52,4		1			
	06:00	53,9		1			
	07:00	54,7		1			
	08:00	55,9		1			
	09:00	58,1		1			
	10:00	57,5		1			
	11:00	56,0		1			
	12:00	55,0		1			
	13:00	54,6		1			
	14:00	54,4		1			
	15:00	55,7		1			
	16:00	55,5		1			
	17:00	57,7		1			
	18:00	60,9		1			
	19:00	63,5		1			
	20:00	66,2		1			
	21:00	64,8		1			
	22:00	64,8		1			
	23:00	60,5		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Σάββατο, 26 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Σάββατο, 26 Απριλίου 2025	00:00	56,7		1			
	01:00	55,4		1			
	02:00	53,8		1			
	03:00	53,9		1			
	04:00	55,3		1			
	05:00	53,9		1			
	06:00	56,2		1			
	07:00	57,1		1			
	08:00	57,5		1			
	09:00	59,5		1			
	10:00	60,2		1			
	11:00	59,3		1			
	12:00	57,3		1			
	13:00	57,9		1			
	14:00	56,7		1			
	15:00	56,2		1			
	16:00	57,6		1			
	17:00	58,7		1			
	18:00	61,9		1			
	19:00	63,5		1			
	20:00	65,0		1			
	21:00	66,3		1			
	22:00	65,4		1			
	23:00	61,5		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Κυριακή, 27 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Κυριακή, 27 Απριλίου 2025	00:00	60,7		1			
	01:00	58,9		1			
	02:00	57,4		1			
	03:00	55,9		1			
	04:00	55,2		1			
	05:00	55,4		1			
	06:00	56,4		1			
	07:00	59,0		1			
	08:00	59,3		1			
	09:00	57,4		1			
	10:00	57,3		1			
	11:00	58,7		1			
	12:00	58,3		1			
	13:00	58,0		1			
	14:00	57,3		1			
	15:00	56,7		1			
	16:00	58,2		1			
	17:00	59,4		1			
	18:00	61,1		1			
	19:00	61,9		1			
	20:00	62,4		1			
	21:00	65,0		1			
	22:00	63,8		1			
	23:00	62,1		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Δευτέρα, 28 Απριλίου 2025	00:00	59,6		1			
	01:00	57,8		1			
	02:00	56,2		1			
	03:00	54,9		1			
	04:00	54,1		1			
	05:00	54,6		1			
	06:00	56,6		1			
	07:00	59,2		1			
	08:00	59,2		1			
	09:00	61,3		1			
	10:00	65,9		1			
	11:00	63,2		1			
	12:00	62,7		1			
	13:00	62,1		1			
	14:00	60,4		1			
	15:00	59,0		1			
	16:00	59,4		1			
	17:00	60,2		1			
	18:00	63,4		1			
	19:00	62,6		1			
	20:00	62,2		1			
	21:00	63,8		1			
	22:00	60,9		1			
	23:00	58,0		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τρίτη, 29 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τρίτη, 29 Απριλίου 2025	00:00	55,7		1			
	01:00	54,7		1			
	02:00	53,6		1			
	03:00	52,6		1			
	04:00	52,4		1			
	05:00	53,7		1			
	06:00	55,2		1			
	07:00	57,6		1			
	08:00	58,1		1			
	09:00	58,7		1			
	10:00	59,9		1			
	11:00	61,1		1			
	12:00	63,6		1			
	13:00	62,9		1			
	14:00	61,2		1			
	15:00	56,0		1			
	16:00	56,4		1			
	17:00	58,3		1			
	18:00	61,3		1			
	19:00	62,8		1			
	20:00	64,5		1			
	21:00	66,7		1			
	22:00	62,4		1			
	23:00	58,3		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ε Π	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Τετάρτη, 30 Απριλίου 2025	00:00	56,8		1			
	01:00	55,4		1			
	02:00	53,6		1			
	03:00	52,3		1			
	04:00	51,9		1			
	05:00	52,6		1			
	06:00	54,9		1			
	07:00	57,7		1			
	08:00	58,0		1			
	09:00	57,4		1			
	10:00	57,9		1			
	11:00	58,8		1			
	12:00	57,4		1			
	13:00	55,9		1			
	14:00	55,9		1			
	15:00	54,6		1			
	16:00	54,6		1			
	17:00	56,6		1			
	18:00	59,4		1			
	19:00	61,7		1			
	20:00	65,2		1			
	21:00	66,6		1			
	22:00	64,3		1			
	23:00	57,2		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ρ Ε Ρ Α	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Πέμπτη, 1 Μαΐου 2025	00:00	58,7		1			
	01:00	57,4		1			
	02:00	56,1		1			
	03:00	55,3		1			
	04:00	55,1		1			
	05:00	56,1		1			
	06:00	57,4		1			
	07:00	58,5		1			
	08:00	57,9		1			
	09:00	57,6		1			
	10:00	57,9		1			
	11:00	58,3		1			
	12:00	57,9		1			
	13:00	57,1		1			
	14:00	56,7		1			
	15:00	55,9		1			
	16:00	56,1		1			
	17:00	57,0		1			
	18:00	57,9		1			
	19:00	58,9		1			
	20:00	61,2		1			
	21:00	62,8		1			
	22:00	62,2		1			
	23:00	58,8		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης

ΗΣ ΓΑΥΔΟΥ		Προτεινόμενος ΗΕΠ		Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025			
Αποδιδόμενη Ισχύς (kW)		100	90	80	85	400	
Η Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η	Χρονική στιγμή	Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (kW)	G1	G2	G3	G4	G5
Παρασκευή, 2 Μαΐου 2025	00:00	59,3		1			
	01:00	57,9		1			
	02:00	56,7		1			
	03:00	55,9		1			
	04:00	55,6		1			
	05:00	56,6		1			
	06:00	57,9		1			
	07:00	59,1		1			
	08:00	58,5		1			
	09:00	58,1		1			
	10:00	58,4		1			
	11:00	58,9		1			
	12:00	58,5		1			
	13:00	57,7		1			
	14:00	57,2		1			
	15:00	56,5		1			
	16:00	56,6		1			
	17:00	57,6		1			
	18:00	58,5		1			
	19:00	59,4		1			
	20:00	61,8		1			
	21:00	63,4		1			
	22:00	62,8		1			
	23:00	59,4		1			

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης